

AB Markaryds Metallarmatur


Tel. +46 (0)433 737 00

www.mma.se

4 8282 156 sid 1(1)
170925 rev.1



2



Montera röret i koppling och se till så att röret når kopplingens botten. Vrid sedan muttern tills kontrollspåret linjerar med spåret i griplingen. Kontrollera att röret har satts in hela vägen.

Insert the pipe into the sealing union until it is fully home, then turn the nut until the inspection slot lines up with the slot in the gripping ring, and check that the pipe has been inserted all the way.


3

Åtdragningsmoment, Tightening

DN	Maximalt vridmoment Maximum torque (Nm)
10	30-35
12	35-40
14	40-45
15	40-45
16	45-50
18 standard	50-55
Monoblocco tätning/seal (plug)	30-35

1

Standardapplikation
Standard application



1. Kapa röret vinkelrätt
Cut the pipe perpendicularly
2. Kontrollera att röret är rent samt inte har några repor eller grader.
Make sure that the pipe is free from scratches and grades.

Fogar på rörledning (för tappvatten) ska vara placerade så att de är utbytbara och så att eventuellt utläckande vatten från en fog snabbt kan upptäckas.

Fogar på värmefördelare (värmeledningar) ska vara synliga eller placerade så att de är åtkomliga. Plumbing pipes (for tap water) should be placed so that they are interchangeable, and so that leaking water can be detected quickly.

The joints of heat distributor (heat lines) should be visible or placed so that they are easy accessible.

4

Avsedd för sammankoppling av rör i vätskeburna system.
Intended for connecting pipes in liquid-borne systems.

Rör/Pipe: Dn, 15, 16, med
anslutningsmutter/with connection nut M22x1,5.

Rör enl. SS-ISO 15875 Pex,
Pipes: SS-EN ISO 21003-2 AluPex

Tryckklass: PN10
Pressure class

Temperatur: Max 100°C
Temperature

Material: Mässing, EPDM
Brass



Allt montage skall utföras enligt AMA

