

SPIROVENT® SUPERIOR S400

(S600 på sid 3-4)

8 UNDERHÅLL

4. Byt ut magnetventilens (20) innerdelar varje år.
5. Fäst alltid den ångtäta isoleringen efter underhåll.

8.1 Periodiskt underhåll

1. Vid varje periodisk kontroll, kontrollera flottörventilen (31) genom att avlägsna lite vatten från bryttanken (30) eller genom ett kort tryck på flottörventilens (31) flottör. Rengör vid behov flottörventilens inloppsfilter (31).
2. Inspektera och rengör smutsfiltret (24) regelbundet.
3. Byt ut den automatiska avluftaren (9) vartannat år.

ANMÄRKNING

Korrekt och regelbundet underhåll säkerställer att enheten fungerar korrekt, maximerar dess livstid och ger störningsfri drift på enheten och systemet.


8.2 Reservdelar

Nummerindikationerna har sin motsvarighet i huvudfigurerna i § 2.1.

Huvudföremål		Reservdel	Artikelnummer / Rsknummer / Lev.art
Pump	3	Pump, 50 Hz	270003 / 4842844 / R61.418
	3	Kondensator, 50Hz	270004 / 4842845 / R61.632
	3	Tätningss-set	270058 / 4842864 / R61.631
Kåpa	25	Kåpa S400	270005 / 4842846 / R72.540
Styrmodul	5	Styrmodul Strömbox	270006 / 4842847 / R61.628
	22	Display styrmodul (HMI)	270007 / 4842848 / R61.629
	-	Anslutning för styrmodul Strömbox	270047 / 4842878 / R61.471
	-	WiFi-dongle (USB)	260090 / 4842834 / R61.526
	-	Säkringsset: - Solenoid-säkring 20x5; 2,5AT (10 st) - Pumpsäkring 20x5; 10AT (10 st) - Huvudsäkring 20x5; 1AM (10 st)	270048 / 4842879 / R61.529
Kablar	-	Kabelset	270054 / 4842860 / R61.630
	-	Kabelset - påfyllning	270055 / 4842861 / R61.440
Bryttank	30	Bryttankdelar	270022 / 4842850 / R73.563
	31	Flottörventil	270001 / 4842866 / R73.262
	32	Flottörbrytare	270002 / 4842867 / R73.359
Automatisk avluftare	9	Automatisk avluftare	270008 / 4842849 / R73.287
	8	Backventil inklusive O-ring, avluftare	270009 / 4842868 / R61.417
	7	Smart-brytare	270010 / 4842869 / R61.531
Inlopp	24	Smutsfilter	270017 / 4842870 / R73.207
	23	Inlopp flödesbegränsare	270056 / 4842862 / R73.217
	21	Tryckkännare	270018 / 4842871 / R61.412
	21	Tryckkännare distans	270023 / 4842875 / R73.367
	20	Magnetventil - innerdelar	270019 / 4842872 / R61.532
	20	Magnetventil - spole	270020 / 4842873 / R10.343
Utlopp	18	Kontrollventil, inklusive O-ring, utlopp	270009 / 4842868 / R61.417
	19	Flödesbegränsare	270024 / 4842851 / R61.416
	19	Slangbegränsare	270057 / 4842863 / R73.224

SPIROVENT® SUPERIOR S400

Huvudföremål		Reservdel	Artikelnummer
Påfyllnadsledning	29	Flödesgivare	270025 / 4842876 / R61.424
	33	Flödesbegränsare påfyllning	270026 / 4842852 / R61.443
	28	Backventil	270027 / 4842877 / R61.423
	27	Magnetventil - innerdelar	270021 / 4842874 / R12.003
	27	Magnetventil - spole	270020 / 4842873 / R10.343
Nivåsensor	11	Nivåsensor	270051 / 4842880 / R11.559
Slangar	2	Inloppsslang (system till enhet)	270028 / 4842853 / R61.403
	1	Utloppsslang (enhet till system)	270029 / 4842854 / R73.566
	26	Påfyllnad inloppsslang bryttank (-B versioner)	270031 / 4842855 / R73.562
	26	Påfyllnad inloppsslang huvud (-R versioner)	270029 / 4842854 / R73.566
	-	Slang inlopp till kärl	270032 / 4842856 / R73.564
	-	Slang inlopp till kärl - påfyllnad	270033 / 4842857 / R61.437
	-	Slang utlopp till kärl	270034 / 4842858 / R73.565
	-	Slang inlopp till påfyllnad	270036 / 4842859 / R73.560
Diverse	-	0 - ring EPDM 17 x1,5 0-ring EPDM 013 x 1 0-ring EPDM 033 x 2	270059 / 4842865 / R61.633
	-	- Packning 3/8" - Packning 3/4" - Packning 1/2"	270060 / 4842901 / R61.634



SPIROVENT® SUPERIOR S600

UNDERHÅLL

4. Byt ut magnetventilens (22) innerdelar varje år.
5. Fäst alltid den ångtäta isoleringen efter underhåll.

8.1 Periodiskt underhåll

1. Vid varje periodisk kontroll, kontrollera flottörventilen (28) genom att avlägsna lite vatten från bryttanken (27) eller genom ett kort tryck på flottörventilens (28) flottör.
2. Inspektera och rengör smutsfiltret (13) regelbundet.
3. Byt ut den automatiska avluftaren (4) vartannat år.



ANMÄRKNING

Korrekt och regelbundet underhåll säkerställer att enheten fungerar korrekt, maximerar dess livstid och ger störningsfri drift på enheten och systemet.

8.2 Reservdelar

Nummerindikationerna har sin motsvarighet i huvudfiguren i § 2.1.

Huvudföremål		Reservdel	Artikelnummer / Rsknummer / Lev.art
Pump	17	Pump, 50 Hz	270011 / 4842881 / R15.328
	17	Kondensator, 50Hz	270012 / 4842882 / R15.789
	17	Tättnings-set	270046 / 4842896 / R15.731
Ram och skydd	20	Kåpa	270014 / 4842884 / R73.255
Styrmodul	2	Strömbox	270015 / 4842885 / R61.524
	18	Display	270016 / 4842886 / R61.525
	-	Kontakt för strömbox	270047 / 4842878 / R61.471
	-	WiFi-dongle (USB)	260090 / 4842834 / R61.526
	-	Säkringsset: - Solenoid-säkring 20x5; 2,SAT (10 st) - Pumpsäkring 20x5; 10AT (10 st) - Huvudsäkring 20x5; 1AM (10 st)	270048 / 4842879 / R61.529
Kablar	-	Kabel-set MV06A50/60 / MV06B50/60 / MV06R50/60, vanligt kabelnät	270049 / 4842897 / R61.530
	-	Kabel-set MV06B50/60 / MV06R50/60, påfyllning	270050 / 4842898 / R60.247
Bryttank		Montering	270037 / 4842887 / R73.263
	28	Flottörventil	270001 / 4842866 / R73.262
	29	Flottörbrytare	270002 / 4842867 / R73.359
Automatisk avluftare	4	Automatisk avluftare, bas	270013 / 4842883 / R73.235
	5	Backventil	270009 / 4842868 / R61.417
	3	Smartswitch	270010 / 4842869 / R61.531
Inlopp	13	Smutsfilter	270017 / 4842870 / R73.207
	14	Inlopp flödesbegränsare	270038 / 4842888 / R61.420
	12	Tryckkännare	270018 / 4842871 / R61.412
	12	Tryckkännare distans	270023 / 4842875 / R73.367
	11	Magnetventil - innerdelar	270019 / 4842872 / R61.532
	11	Magnetventil - spole	270020 / 4842873 / R10.343

SPIROVENT® SUPERIOR S600

Huvudföremål		Reservdel	Artikelnummer / Rsknummer / Lev.art
Utlopp	16	Backventil	270039 / 4842889 / R18.717
Påfyllnadsledning	26	Flödesgivare	270025 / 4842876 / R61.424
	25	Backventil	270027 / 4842877 / R61.423
	24	Magnetventil - innerdelar	270021 / 4842874 / R12.003
	24	Magnetventil - spole	270020 / 4842873 / R10.343
Nivåomkopplare	15	Nivåsensor	270051 / 4842880 / R11.559
Slangar	22	Inloppsslang (system till enhet)	270040 / 4842890 / R73.352
	21	Utloppsslang (enhet till system)	270041 / 4842891 / R73.354
	23	Påfyllnad inloppsslang bryttank (-B versioner)	270042 / 4842892 / R61.402
	23	Påfyllnad inloppsslang huvud (-R versioner)	270043 / 4842893 / R73.355
	-	Slang inlopp till kärl	270044 / 4842894 / R61.437
	-	Slang påfyllning till kärl	270045 / 4842895 / R61.438
Diverse	-	- O-ring EPDM 17 x 1,5 - O-ring EPDM 033 x 2	270052 / 4842899 / R61.537
	-	- Packning 3/8" - Packning 3/4" - Packning 1/2"	270053 / 4842900 / R61.538

