

# Installations-, drift- och underhållsmanual

## 8121.211 Micro





# Innehållsförteckning

|          |                                                               |           |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduktion och säkerhet.....</b>                         | <b>3</b>  |
| 1.1      | Inledning.....                                                | 3         |
| 1.2      | Säkerhetsterminologi och -symboler.....                       | 3         |
| 1.3      | Personsäkerhet.....                                           | 4         |
| 1.4      | Särskilda faror.....                                          | 4         |
| 1.4.1    | Arbeta i temporära installationer.....                        | 4         |
| 1.4.2    | Biologiska faror.....                                         | 4         |
| 1.4.3    | Tvätta hud och ögon.....                                      | 5         |
| 1.5      | Skydda omgivningen.....                                       | 5         |
| 1.6      | Omhändertagande vid slutet av produktens livslängd.....       | 5         |
| 1.7      | Reservdelar.....                                              | 6         |
| 1.8      | Garanti.....                                                  | 6         |
| <b>2</b> | <b>Transport och förvaring.....</b>                           | <b>7</b>  |
| 2.1      | Undersök leveransen.....                                      | 7         |
| 2.1.1    | Undersök paketet.....                                         | 7         |
| 2.1.2    | Undersök enheten.....                                         | 7         |
| 2.2      | Riktlinjer för transport.....                                 | 7         |
| 2.2.1    | Säkerhetsåtgärder.....                                        | 7         |
| 2.2.2    | Lyftning.....                                                 | 7         |
| 2.3      | Temperaturområden för transport, hantering och förvaring..... | 8         |
| 2.4      | Riktlinjer för förvaring.....                                 | 8         |
| <b>3</b> | <b>Produktbeskrivning.....</b>                                | <b>10</b> |
| 3.1      | Ingående produkter.....                                       | 10        |
| 3.2      | Pumpkonstruktion.....                                         | 10        |
| 3.3      | Övervakningsutrustning.....                                   | 10        |
| 3.3.1    | Nivåregulatorer.....                                          | 11        |
| 3.4      | Märkskylt.....                                                | 11        |
| 3.5      | Motorförordning.....                                          | 12        |
| <b>4</b> | <b>Installation.....</b>                                      | <b>13</b> |
| 4.1      | Säkerhetsåtgärder.....                                        | 13        |
| 4.1.1    | Farliga atmosfärer.....                                       | 13        |
| 4.2      | Krav.....                                                     | 13        |
| 4.3      | Installera.....                                               | 14        |
| 4.4      | Anslut utrustningen.....                                      | 15        |
| 4.4.1    | Allmänna säkerhetsåtgärder.....                               | 15        |
| 4.4.2    | Jord (jordning) .....                                         | 16        |
| 4.4.3    | Ansluta motorkabeln till pumpen.....                          | 17        |
| 4.4.4    | Kabeldiagram.....                                             | 18        |
| 4.5      | Kontrollera pumphjulets rotation.....                         | 19        |
| <b>5</b> | <b>Drift.....</b>                                             | <b>21</b> |
| 5.1      | Säkerhetsåtgärder.....                                        | 21        |
| 5.2      | Starta pumpen.....                                            | 21        |
| 5.3      | Rengör pumpen.....                                            | 22        |
| <b>6</b> | <b>Underhåll.....</b>                                         | <b>23</b> |
| 6.1      | Säkerhetsåtgärder.....                                        | 23        |

|          |                                                    |           |
|----------|----------------------------------------------------|-----------|
| 6.2      | Vridmomentvärden.....                              | 24        |
| 6.3      | Service.....                                       | 25        |
| 6.4      | Byt oljan.....                                     | 25        |
| 6.5      | Byta ut pumphjulet.....                            | 26        |
| 6.5.1    | Ta bort pumphjulet.....                            | 26        |
| 6.5.2    | Montera pumphjulet.....                            | 28        |
| 6.6      | Byt ut motorkabeln.....                            | 29        |
| 6.6.1    | Ta bort motorkabeln.....                           | 29        |
| 6.6.2    | Installera motorkabeln.....                        | 31        |
| <b>7</b> | <b>Felsökning.....</b>                             | <b>33</b> |
| 7.1      | Allmänna säkerhetsåtgärder.....                    | 33        |
| 7.2      | Elektrisk felsökning.....                          | 33        |
| 7.3      | Pumpen startar inte.....                           | 33        |
| 7.4      | Pumpen stoppar inte när en nivågivare används..... | 34        |
| 7.5      | Pumpen startar-stoppar-startar i snabb följd.....  | 35        |
| 7.6      | Pumpen går men motorskyddet löser ut.....          | 35        |
| 7.7      | Pumpen levererar för lite eller inget vatten.....  | 36        |
| <b>8</b> | <b>Teknisk referens.....</b>                       | <b>38</b> |
| 8.1      | Begränsningar för användning.....                  | 38        |
| 8.2      | Motordata.....                                     | 38        |
| 8.3      | Specifika motordata.....                           | 38        |
| 8.4      | Mått och vikt.....                                 | 39        |
| 8.5      | Prestandakurvor.....                               | 40        |

# 1 Introduktion och säkerhet

## 1.1 Inledning

### Handbokens syfte

Syftet med denna handbok är att ge nödvändig information för att kunna arbeta med enheten. Läs handboken noga innan något arbete påbörjas.

### Läs och behåll handboken.

Spara denna handbok och håll den enkelt tillgänglig där enheten är placerad.

### Avsedd användning



#### **WARNING:**

Handhavande, montering eller underhåll av enheten på ett sätt som inte beskrivs i den här manualen kan leda till dödsfall, allvarlig personskada eller skador på utrustningen och omgivningen. Det innefattar modifiering av utrustningen eller användning av andra delar än de som Grindex tillhandahåller. Om det finns frågor angående avsedd användning av utrustningen ska du kontakta en Grindex-representant innan du går vidare.

### Övriga manualer

Se även säkerhetskraven och informationen i ursprungstillverkarens manualer för eventuell annan utrustning som levererats separat för användning i detta system.

## 1.2 Säkerhetsterminologi och -symboler

### Om säkerhetsmeddelanden

Det är mycket viktigt att du läser, förstår och följer säkerhetsanvisningarna och säkerhetsföreskrifterna noggrant innan du använder produkten. Informationen syftar till att förebygga dessa faror:

- Olyckor och hälsoproblem för personalen
- Skador på produkten och dess omgivning
- Fel på produkten

### Faronivåer

| Faronivå          | Indikering                                                                                         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FARA:</b>      | En farlig situation som, om den inte undviks, leder till dödsfall eller allvarliga personskador    |
| <b>WARNING:</b>   | En farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador |
| <b>AKTSAMHET:</b> | En farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till lindriga eller måttliga personskador   |

| Faronivå     | Indikering                                                                                                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBS!:</b> | Meddelanden används när det finns risk för skador på utrustningen eller sänkt prestanda, men inte personskador. |

### Specialsymboler

Vissa farokategorier har specifika symboler som visas i nedanstående tabell.

| Risk för elstötar                                                                                        | Risk för magnetfält                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Elektrisk fara:</b> |  <b>AKTSAMHET:</b> |

## 1.3 Personsäkerhet

Alla förordningar samt alla direktiv för hälsa och säkerhet måste följas.

### Arbetsplatsen

- Observera procedurer för låsning/avspärrning/skyltning innan något arbete med produkten påbörjas, såsom transport, installation, underhåll och service.
- Var uppmärksam på de risker som gas och ångor utgör i arbetsområdet.
- Var alltid medveten om området kring utrustningen, och eventuella faror förknippade med platsen och närliggande utrustning.

### Behörig personal

Produkten får endast installeras, användas och underhållas av behörig personal.

### Skyddsutrustning och säkerhetsanordningar

- Använd personlig skyddsutrustning efter behov. Exempel på personlig skyddsutrustning omfattar, men är inte begränsat till, skyddshjälm, skyddsglasögon, skyddshandskar, skyddsskor och andningsutrustning.
- Se till att alla säkerhetsanordningar på produkten fungerar och alltid används när enheten är i drift.

## 1.4 Särskilda faror

### 1.4.1 Arbeta i temporära installationer

Vissa industrier, så som gruvor och konstruktion, är av dynamisk natur och kräver en temporär installation av utrustningen. På grund av den svåra miljön i dessa tillämpningar orsakar normal användning av elektrisk utrustning slitage som kan resultera i brott i isolering, kortslutning och exponerade ledningar. För att maximera säkerheten när enheten används i krävande tillämpningar måste följande villkor uppfyllas:

- Om elektriska kablar måste placeras så att det finns risk att de körs över av tunga entreprenadmaskiner måste mekaniska skydd användas för att skydda kablarna från fysiska skador.
- Inspektera visuellt elektrisk utrustning före användning. Ta utrustning med exponerade kablar eller synliga skador ur drift.
- Använd jordfelsbrytare på alla uttag eller ha ett godkänt program för testning av jordning av utrustning.

### 1.4.2 Biologiska faror

Produkten är konstruerad för användning i vätskor som kan vara farliga för din hälsa. Iaktta följande regler när du arbetar med produkten:

- Se till att all personal som kan komma i kontakt med biologiska faror är vaccinerade mot sjukdomar som de kan komma att utsättas för.
- Iaktta noggrann personhygien.



### **VARNING: Biologisk risk**

Infektionsrisk. Skölj enheten noga med rent vatten innan du arbetar med den.

## 1.4.3 Tvätta hud och ögon

Följ procedurerna nedan för kemikalier och farliga vätskor som har kommit i kontakt med ögon eller hud:

| Förhållande                            | Åtgärd                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kemikalie eller farlig vätska i ögonen | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tvinga isär ögonlocken med fingrarna.</li> <li>2. Skölj ögonen med ögonsköljningsvätska eller rinnande vatten under minst 15 minuter.</li> <li>3. Ring ambulans.</li> </ol> |
| Kemikalie eller farlig vätska på huden | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Avlägsna förorenade klädesplagg.</li> <li>2. Tvätta huden med tvål och vatten i minst 1 minut.</li> <li>3. Uppsök läkare vid behov.</li> </ol>                              |

## 1.5 Skydda omgivningen

### Utsläpp och avfallshantering

Observera lokala regler och föreskrifter angående:

- Rapportering av utsläpp till berörda myndigheter
- Sortering, återvinning och avyttring av fast eller flytande avfall
- Spillsanering

### Exceptionella platser




### **AKTSAMHET: Strålningsrisk**

Skicka INTE produkten till Grindex om den har utsatts för radioaktiv strålning, såvida inte Grindex har informerats och det har överenskommits om lämpliga åtgärder.

## 1.6 Omhändertagande vid slutet av produktens livslängd

Hantera och avyttra allt avfall i enlighet med lokala lagar och förordningar.

### Korrekt avfallshantering av denna produkt — WEEE-direktivet om avfall från elektriska och elektroniska produkter



Denna märkning av produkten, tillbehören eller dokumentationen indikerar att produkten inte får avyttras med annat avfall vid slutet av dess livslängd.

Förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa från okontrollerad avfallshantering genom att separera dessa artiklar från andra typer av avfall och

återvinn dem på ett ansvarsfullt sätt för att främja varaktig återanvändning av materiella resurser.

Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning kan returneras till tillverkaren eller distributören.

## 1.7 Reservdelar



---

**AKTSAMHET:**

Använd endast tillverkarens originaldelar för att ersätta slitna eller felaktiga delar. Användning av olämpliga reservdelar kan orsaka felfunktioner, skada och personskador och kan även göra garantin ogiltig.

---

## 1.8 Garanti

Information om garanti finns i säljkontraktet.

## 2 Transport och förvaring

### 2.1 Undersök leveransen

#### 2.1.1 Undersök paketet

1. Undersök paketet för att se om några delar är skadade eller saknas vid leveransen.
2. Anteckna eventuella delar som är skadade eller saknas på kvittot och fraktsedeln.
3. Om det är någonting som inte är i sin ordning ska du lämna in ett garantianspråk till transportföretaget.  
Om produkten har hämtats hos en distributör riktar du klagomålet direkt till denne.

#### 2.1.2 Undersök enheten

1. Ta bort emballeringsmaterialet från produkten.  
Ta hand om allt emballeringsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
2. Undersök produkten för att avgöra om några delar har skadats eller saknas.
3. Lossa i tillämpliga fall produkten genom att avlägsna eventuella skruvar, bultar och spännband.  
Var försiktig med spikar och remmar.
4. Kontakta säljrepresentanten om du har problem.

### 2.2 Riktlinjer för transport

#### 2.2.1 Säkerhetsåtgärder



##### **FARA: Krossrisk**

Rörliga delar kan trasslas in eller krossas. Koppla alltid bort strömmen och lås före service för att förhindra oväntad start. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarlig skada eller dödsfall.



#### **Placering och fastsättning**

Enheten kan transporteras antingen horisontellt eller vertikalt. Se till att enheten är korrekt surrad under transport och inte kan rulla eller välta.

#### 2.2.2 Lyftning

Inspektera alltid lyftutrustningen och taljan innan arbetet påbörjas.



##### **VARNING: Krossrisk**

Lyft alltid enheten i dess avsedda lyftpunkter.  
Använd lämplig lyftutrustning och se till att produkten är ordentligt fastsatt.  
Använd personlig skyddsutrustning.  
Ingen får vistas i närheten av kablar och under hängande last.

---

**OBS!:**

Lyft aldrig enheten i kablarna eller slangen.

---

## 2.3 Temperaturområden för transport, hantering och förvaring

### Hantering vid temperaturer under fryspunkten

Vid temperaturer under fryspunkten måste produkten och all installationsutrustning, inklusive lyftutrustningen, hanteras ytterst varsamt.

Var noga med att värma upp produkten till en temperatur över fryspunkten före start. Undvik att manuellt rotera pumphjulet/propellern vid temperaturer under fryspunkten. Den rekommenderade metoden att värma upp enheten är att sänka ned den i vätskan som ska pumpas eller röras om.

---

**OBS!:**

Tina aldrig enheten med hjälp av öppen låga.

---

### Enhet i leveransskick

Om enheten fortfarande befinner sig i det skick som den lämnade fabriken, dvs med orört förpackningsmaterial, är det acceptabla temperaturområdet för transport, hantering och förvaring:  $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $-58\text{ }^{\circ}\text{F}$ ) till  $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $+140\text{ }^{\circ}\text{F}$ ).

Om enheten har utsatts för temperaturer under fryspunkten måste dess temperatur höjas till omgivningstemperaturen i sumpen före drift.

### Lyfta ut enheten ur vätska

Enheten är normalt frostskyddad när den körs eller är nedsänkt i väska, men pumphjulet/propellern och axeltätningen kan frysa om pumpen lyfts upp ur vätskan till en omgivande temperatur under fryspunkten.

Följ dessa riktlinjer för att undvika frostsador:

1. Töm vid behov enheten på all pumpad vätska.
2. Kontrollera om vätskorna som används för smörjning och kylning, både olja och vatten/glykol-blandningar, innehåller oacceptabla mängder vatten. Byt ut vid behov.

Vattenglykolblandningar: Enheter som är utrustade med ett inbyggt kylsystem med slutna slingor är fyllda med en blandning av vatten och 30 % glykol. Den här blandningen är en flytande vätska vid temperaturer ned till  $-13\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $9\text{ }^{\circ}\text{F}$ ). Under  $-13\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $9\text{ }^{\circ}\text{F}$ ) ökar däremot viskositeten så att glykolblandningen förlorar dess flytande egenskaper. Glykol/vatten-blandningen stelnar dock inte helt och kan därför inte skada produkten.

## 2.4 Riktlinjer för förvaring

### Förvaringsplats

Produkten ska förvaras på en övertäckt och torr plats avskild från värme, smuts och vibrationer.

---

**OBS!:**

Skydda produkten mot fukt, värmekällor och mekaniska skador.

---

---

**OBS!:**

Placera aldrig något tungt på den emballerade produkten.

---

### Långvarig förvaring

Om enheten lagras mer än sex månader gäller följande:

- Innan enheten tas i drift efter lagring måste den inspekteras. Kontrollera särskilt axeltätningarna och kabelgenomföringen.
- Pumphjulet eller propellern måste vridas runt varannan månad för att förhindra att tätningarna häftar ihop.

## 3 Produktbeskrivning

### 3.1 Ingående produkter

| Pumpmodell        | Standard | Explosionssäker | MSHA | Dräneringss- | Avloppsslam |
|-------------------|----------|-----------------|------|--------------|-------------|
| Micropac 8121.211 | X        |                 |      | X            |             |

### 3.2 Pumpkonstruktion

Pumpen är dränkbar och drivs av en elmotor.

#### Avsedd användning

Produkten är avsedd för att transportera avloppsvatten, slam, råvatten och rent vatten. Följ alltid de gränser som anges i [Teknisk referens](#) på sidan 38. Om det finns frågor angående avsedd användning av utrustningen ska du kontakta en sälj- eller servicerepresentant innan du går vidare.



#### FARA: Explosionsrisk/brandfara

Särskilda föreskrifter gäller för installationer i explosiva eller lättantändliga atmosfärer. Installera inte produkten eller någon tilläggsutrustning i en explosiv zon såvida den inte är märkt explosionssäker eller i sig själv är säker. Om produkten är märkt explosionssäker eller säker i sig själv, ser du den specifika explosionssäkra informationen i kapitlet om säkerhet innan du vidtar ytterligare åtgärder.

#### OBS!

Använd INTE enheten i starkt frätande vätskor.

Information om pH finns i [Teknisk referens](#) på sidan 38.

#### Partikelstorlek

Pumpen kan hantera vätska som innehåller partiklar som motsvarar hålen i silen.

| Antal hål | Håldimensioner         |
|-----------|------------------------|
| 96        | 11×5 mm (0,43×0,2 tum) |

#### Tryckklass

N Medelhög tryckhöjd

#### Pumphjulstyp

Slitstarkt

### 3.3 Övervakningsutrustning

Följande gäller för pumpens övervakningsutrustning:

- Statorn innehåller seriekopplade termokontakter som aktiverar larmet vid övertemperatur.
- Termokontakterna öppnar vid 135 °C (275 °F).

### 3.3.1 Nivåregulatorer

#### Om nivåregulatorer


Start och stopp av pumpen vid olika vattennivåer kan vara manuell eller automatisk. Om automatisk start och stopp krävs, kan en nivåregulator beställas (som ett tillval). Tillvalet är endast tillgängligt för standardpumpar.

#### Egenskaper

Några av nivåregulatorernas egenskaper anges nedan:

- Nivåregulatorn kan placeras på olika arbetsdjup genom att justera längden på kabeln.
- Ett klämfäste på lyfthandtaget håller nivåregulatorns kabel på plats.
- Om kontinuerlig pumpning krävs, kan nivåregulatorn placeras i en speciell gummikonsol på tryckanslutningen för eliminera nivåregulatorns funktion.

#### Illustration




1. Pumpen går igång när vattennivån når hit.
2. Pumpen stängs av när vattennivån har sjunkit hit.

## 3.4 Märkskylt

#### Inledning

Märkskylten är en metalletikett placerad på pumpens huvudhus. Märkskylten anger viktiga produktspecifikationer.

#### Märkskylt



1. Pumpmodell
2. Serienummer
3. Fas, typ av ström, frekvens
4. Produktvikt
5. Maximal kapacitet
6. WEEE-direktivsymbol
7. Maximal nedsänkning
8. Maximal tryckhöjd
9. Grad av skydd
10. Läs Installationsmanualen
11. Isolationsklass
12. Internationell standard
13. Maximal effektförbrukning
14. Angiven strömstyrka

WS011381B

15.Tillverkare  
16.Ursprungsland  
17.Angiven spänning

### 3.5 Motorförordning

Den här produkten är dränkbar och undantas därför från motoreffektivitetskravet, i enlighet med EU-kommissionens förordning 2019/1781 artikel 2(2)(e).

## 4 Installation

### 4.1 Säkerhetsåtgärder

Innan arbetet påbörjas, se till att säkerhetsanvisningarna har lästs och förstås.



#### **FARA: Risk för elstötar**

Säkerställ att enheten och manöverpanelen är isolerade från strömförsörjningen och inte kan spänningsförsörjas innan arbete på enheten påbörjas. Detta gäller även manöverkretsen.



#### **FARA: Inhalationsfara**

Innan någon går in i arbetsområdet, kontrollera att atmosfären innehåller tillräckligt med syre och inga giftiga gaser.

#### 4.1.1 Farliga atmosfärer



#### **FARA: Explosionsrisk/brandfara**

Särskilda föreskrifter gäller för installationer i explosiva eller lättantändliga atmosfärer. Installera inte produkten eller någon tilläggsutrustning i en explosiv zon såvida den inte är märkt explosionssäker eller i sig själv är säker. Om produkten är märkt explosionssäker eller säker i sig själv, ser du den specifika explosionssäkra informationen i kapitlet om säkerhet innan du vidtar ytterligare åtgärder.

#### **Myndighetsreglering**

Ventilera tanken i avloppsstationen enligt lokala föreskrifter för rörarbeten.


### 4.2 Krav

#### **Förhindrande av sedimentering**

För att undvika sedimentering när den pumpade vätskan innehåller fasta partiklar, måste vätskans hastighet i utloppsledningen överstiga ett visst värde. Välj tillämplig min-hastighet från tabellen, och välj korrekt dimension på utloppsledningen därefter.

| Blandning                                           | Minimihastighet, meter per sekund (ft/s) |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Vatten + grovt grus                                 | 4 (13)                                   |
| Vatten + grus                                       | 3,5 (11)                                 |
| Vatten + sand, partikelstorlek < 0,6 mm (0,024 tum) | 2,5 (8,2)                                |
| Vatten + sand, partikelstorlek < 0,1 mm (0,004 tum) | 1,5 (4,9)                                |

För mer permanenta installationer med en kraftigt förorenad pumpad vätska, rekommenderas en sedimenteringspumpgrop.



Figur 1: Sedimenteringspumpgrop

### Krav på utloppsledningen

Utloppsledningen kan dras vertikalt eller horisontellt, men måste vara utan skarpa böjar.

| Korrekt horisontell och vertikal installation | Felaktig installation med skarp böj |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                               |                                     |

### Fästelement

- Använd bara fästelement av lämplig storlek och lämpligt material.
- Ersätt alla korroderade eller skadade fästelement.
- Säkerställ att alla fästelement är rätt åtdragna och att det inte saknas några fästelement.

## 4.3 Installera

Pumpen är transportabel och avsedd att arbeta antingen fullständigt eller delvis nedsänkt i den pumpade vätskan. Pumpen är utrustad med en anslutning för slang eller rör.

Följande krav och instruktioner gäller endast när installationen görs enligt måttritningen.

1. Dra kabeln så att den inte är skarpt böjd eller klämd någonstans och inte kan dras in i pumpens inlopp.
2. Anslut utloppsledningen.

Utloppsledningen kan dras vertikalt eller horisontellt, men måste vara utan skarpa böjar.

3. Sänk ned pumpen i pumpsumpen.

Kabeln får inte användas för detta ändamål. Fäst ett rep eller liknande till handtaget eller lyftöglorna för att sänka och lyfta pumpen.

Tyngre pumpar måste lyftas och sänkas med hjälp av en kran. Häng pumpen i lyfthandtaget eller lyftöglorna med kedjor eller vajrar.

4. Placera pumpen på fundamentet och se till att den inte kan välta eller sjunka.

Fundamentet ska bestå av en plank, en bädd av grovt grus eller ett nerskuret och perforerat oljefat.

Alternativt kan pumpen hänga i en lyftkedja precis ovanför pumpsumpens botten. Se till att pumpen inte kan rotera vid start eller drift.

5. Anslut motorkabel, startapparat och övervakningsutrustning enligt separata anvisningar för dessa.

Se till att pumphjulet roterar åt rätt håll. Mer information finns i [Kontrollera pumphjulets rotation](#) på sidan 19.

## 4.4 Anslut utrustningen

Fullständig information om alla plintarna finns i [Plintar](#).

Följ nedanstående anvisningar för att ansluta utrustningen i fråga.

### 4.4.1 Allmänna säkerhetsåtgärder



#### **FARA: Risk för elstöt**

Säkerställ att enheten och manöverpanelen är isolerade från strömförsörjningen och inte kan spänningsförsörjas innan arbete på enheten påbörjas. Detta gäller även manöverkretsen.



#### **WARNING: Risk för elstöt**

Risk för elektrisk stöt eller brännskada. En auktoriserad elinstallatör måste övervaka allt elektriskt arbete. Följ alla lokala regler och förordningar.



#### **WARNING: Risk för elstöt**

Det finns risk för elektriska stötar eller explosion om de elektriska anslutningarna är felaktigt utförda, eller om det finns ett fel eller en skada i produkten. Gör en visuell inspektion av utrustningen för skadade kablar, spruckna hylsor eller andra tecken på skada. Kontrollera att de elektriska anslutningarna är korrekt utförda.



#### **WARNING: Krossrisk**

Risk för automatisk omstart.



#### **AKTSAMHET: Risk för elstöt**

Förhindra att kablar blir mycket böjda eller skadade.

#### **OBS!:**

Läckage in i de elektriska delarna kan skada utrustningen eller utlösa en säkring. Håll alltid kabeländarna torra.

#### **Krav**

Dessa generella krav gäller för den elektriska installationen:

- Om pumpen ska anslutas till det allmänna elnätet måste elbolaget meddelas innan pumpen installeras. Om pumpen är ansluten till det allmänna elnätet kan den få glödlampor att blinka när den startas.
- Elnätets spänning och frekvens ska stämma med specifikationerna på märkskylten. Om pumpen kan anslutas till olika spänningar måste den spänning följas som anges på den gula etiketten intill kabelinföringen.
- Om pumpen kan användas intermittent, t.ex. vid S3 periodisk drift, måste den förses med övervakningsutrustning i enlighet med detta.
- Termokontakterna eller termistorerna måste användas.

### Motor- och kortslutningsskydd

En kvalificerad elektriker måste välja storlek på motorskyddsbrytare och säkringar, så att de är tillräckliga för de specifika motordata som märkström och startström.

Det är viktigt att kortslutningsskyddet inte är överdimensionerat. Överdimensionerade säkringar och motorskyddsbrytare minskar skyddet för motorn.

- Säkringar och kablar måste uppfylla lokala lagar och föreskrifter.
- Säkringarna och överbelastningsbrytarna måste ha korrekta märkdata. Pumpens överbelastningsskydd måste vara anslutet och inställt på märkströmmen. Se typskylten och, om tillämpligt, kabeldiagrammet för märkströmmen. Startströmmen vid direktstart kan vara upp till sex gånger högre än märkströmmen.

### Kablar

Detta är kraven du ska följa vid installation av kablarna:

- Kablarna ska vara i gott skick, sakna skarpa böjar och inte vara klämda.
- Kablarna får inte vara skadade och får inte ha fördjupningar eller vara präglade (med märkning etc.) vid kabelinföringen.
- Minimal böjningsradie får inte vara under godkänt värde.
- Om du återanvänder en kabel måste du skala loss en liten bit vid monteringen, så att tätningshylsan inte omsluter kabeln på samma ställe som tidigare. Om kabelns yttre mantel är skadad måste kabeln bytas ut. Kontakta en försäljningsrepresentant eller auktoriserad servicerepresentant.
- Tänk på att spänningen sjunker i långa kablar. Drivenhetens märkspänning är den spänning som uppmäts vid kabelanslutningspunkten i pumpen.
- För SUBCAB®-kablar måste kopparfolien för den partvinnade kabeln trimmas.
- Alla oanvända ledare måste isoleras.

### 4.4.2 Jord (jordning)

Jordning måste utföras i enlighet med lokala regler och förordningar.



#### **FARA: Risk för elstöt**

All elektrisk utrustning måste jordas. Testa jordledningen för att kontrollera att den är korrekt ansluten och att vägen till jord är kontinuerligt ansluten.



#### **WARNING: Risk för elstöt**

Om strömkabeln rycks loss av misstag måste jordledningen vara den sista ledningen som lossas från terminalen. Se till att jordledningen är längre än fasledarna i båda ändarna av kabeln.



#### **WARNING: Risk för elstöt**

Risk för elektrisk stöt eller brännskada. En extra jordfelsbrytare måste anslutas till de jordade kontakterna om det är troligt att personer kommer i kontakt med vätskor som även är i kontakt med pumpen eller den pumpade vätskan.

## Längd på jordledare

Jordledaren måste vara 180 mm (7.1 tum) längre än fasledarna i enhetens kopplingsbox.


## Kontrollera jordförbindelsen

### **OBS!:**

De två jordledarna i pumpen är anslutna till jord via samma ledare.

Kontrollera jordförbindelsen.

Mät mellan jordledaren i motorkabeln och en av skruvarna som håller silen.



WS001396B

## 4.4.3 Ansluta motorkabeln till pumpen

### **OBS!:**

Läckage in i de elektriska delarna kan skada utrustningen eller utlösa en säkring. Håll alltid änden av motorkabeln torr.

1. Kontrollera märkskylten för att se vilka anslutningar som krävs för strömförsörjningen.
2. Anslut motorkablarna, inklusive jord, till kopplingsplinten eller startenheten.
3. Kontrollera att pumpen är rätt ansluten till jord.
4. Dra åt kabelinföringen till dess lägsta läge.

Tätningshylsan och brickorna ska överensstämma med kablarnas ytterdiameter.




### **FARA: Explosionsrisk/brandfara**

Särskilda föreskrifter gäller för installationer i explosiva eller lättantändliga atmosfärer. Installera inte produkten eller någon tilläggsutrustning i en explosiv zon såvida den inte är märkt explosionssäker eller i sig själv är säker. Om produkten är märkt explosionssäker eller säker i sig själv, ser du den specifika explosionssäkra informationen i kapitlet om säkerhet innan du vidtar ytterligare åtgärder.

## 4.4.4 Kabeldiagram

### Kontakter




|    |                                              |    |                                                                           |
|----|----------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Startutrustning och huvudkablar (L1, L2, L3) | 14 | Transformator                                                             |
| 2  | Jord                                         | 15 | Kondensator                                                               |
| 3  | Funktionsjord                                | 16 | Mjukstart                                                                 |
| 4  | Kontrollerare (T1, T2, T3, T4)               | 17 | Nivåregulator                                                             |
| 5  | Fasändrare                                   | 18 | Kontaktor, startrelä eller termorelā                                      |
| 6  | Diod                                         | 19 | Värmedetektor i stator                                                    |
| 7  | Motorkabel                                   | 20 | Värmedetektor i huvudlager                                                |
| 8  | Skärm                                        | 21 | Bygel                                                                     |
| 9  | Pump                                         | 22 | Kopplingsplint, anslutningsplatta                                         |
| 10 | Krympanslutning                              | 23 | Läckagegivare                                                             |
| 11 | Krympisolering                               | 24 | Statorledare (U1, U2, U5, U6, V1, V2, V5, V6, W1, W2, W5, W6, Z1, Z5, Z6) |
| 12 | Motorskydd                                   | 25 | Strömtransformator                                                        |
| 13 | Spole                                        | 26 | Kopplingsplint                                                            |


### Färgkodstandard

| Kod | Beskrivning |
|-----|-------------|
| BN  | Brun        |
| BK  | Svart       |
| WH  | Vit         |
| OG  | Orange      |

| Kod  | Beskrivning |
|------|-------------|
| GN   | Grön        |
| GNYE | Grön/Gul    |
| RD   | Röd         |
| GY   | Grå         |
| BU   | Blå         |
| YE   | Gul         |

### Anslutning av motorkabel och startenhet till kopplingsplinten





WS001398B

**Figur 2: Startryck**

4. Gör följande om pumphjulet roterar åt fel håll:
  - Om motorn har en enfasanslutning ska du kontakta en försäljningsrepresentant eller en auktoriserad servicerepresentant.

## 5 Drift

### 5.1 Säkerhetsåtgärder

Kontrollera följande innan enheten tas i drift:

- Alla rekommenderade säkerhetsanordningar är installerade.
- Kabeln och kabelingången inte har skadats.
- Allt skräp och avfallsmaterial har avlägsnats.

---

**OBS!:**

Använd inte pumpen när utloppsledningen är blockerad, eller utloppsventilen stängd.

---

**VARNING: Krossrisk**

Risk för automatisk omstart.

---



**Avstånd till våtområden**




---

**VARNING: Risk för elstötar**

Risk för elektrisk stöt eller brännskada. En extra jordfelsbrytare måste anslutas till de jordade kontakterna om det är troligt att personer kommer i kontakt med vätskor som även är i kontakt med pumpen eller den pumpade vätskan.

---




---

**AKTSAMHET: Risk för elstötar**

Risk för elektrisk stöt eller brännskada. Utrustningstillverkaren har inte utvärderat denna enhet för användning i simbassänger. Om den används i anslutning till simbassänger så gäller speciella säkerhetsbestämmelser.

---

**Ljudnivå**

---

**OBS!:**

Ljudeffektnivån från produkten är lägre än 70 dB(A). Dock kan ljudtrycksnivån i vissa installationer överstiga 70 dB(A) vid vissa driftspunkter på prestandakurvan. Se till att du förstår kraven på ljudnivån i omgivningen där produkten är installerad. Underlåtenhet att göra det kan leda till hörselskador eller brott mot lokala lagar.

---

**Låt inte pumpen sörpla eller torrköras**

Enheten får aldrig torrköras under drift. Den snäckformade enheten måste fyllas med vätska under drift.

Torrkörning under service och inspektioner är endast tillåtet under kort tid.

**Enfasiga pumpar**




---

**VARNING: Explosionsrisk/brandfara**

Startkondensatorn är inte utformad för många upprepade startcykler på kort tid. Vänta alltid minst 15 sekunder mellan startförsöken. Max. tillåtna: 30 starter per timme.

---

### 5.2 Starta pumpen



---

**AKTSAMHET: Krossrisk**

Startimpulsen kan vara kraftfull. Säkerställ att ingen människa befinner sig nära enheten när den startas.

---



---

**AKTSAMHET: Termisk risk**

Enhetens ytor eller beståndsdelar kan bli heta under drift. Låt ytorna svalna innan arbete påbörjas, eller bär kläder som skyddar mot värme.

---

---

**OBS!:**

Se till att pumphjulet roterar åt rätt håll. För mer information, se Kontrollera pumphjulets rotation.

---

1. Inspektera pumpen. Kontrollera att det inte finns några fysiska skador på pumpen eller kablarna.
  2. Kontrollera oljenivån i oljehuset.
  3. Ta bort säkringarna eller öppna kretsbytare och kontrollera att pumphjulet kan rotera fritt.
- 



---

**WARNING: Krossrisk**

Stick aldrig in handen i pumphuset.

---

4. Kontrollera att eventuell övervakningsutrustning fungerar.
  5. Kontrollera att pumphjulet roterar åt rätt håll.
  6. Starta pumpen.
- 

## 5.3 Rengör pumpen

Pumpen måste rengöras om den har körts i mycket smutsigt vatten. Om lera, cement eller liknande blir kvar i pumpen kan pumphjulet och tätningen sättas igen, och hindra pumpens arbete.

Låt pumpen gå en stund i rent vatten, eller spola genom tryckanslutningen.

## 6 Underhåll

### 6.1 Säkerhetsåtgärder



Innan arbetet påbörjas, se till att säkerhetsanvisningarna har lästs och förstås.

---

#### **FARA: Krossrisk**

Rörliga delar kan trasslas in eller krossas. Koppla alltid bort strömmen och lås före service för att förhindra oväntad start. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarlig skada eller dödsfall.




---

#### **FARA: Inhalationsfara**

Innan någon går in i arbetsområdet, kontrollera att atmosfären innehåller tillräckligt med syre och inga giftiga gaser.




---

#### **VARNING: Biologisk risk**

Infektionsrisk. Skölj enheten noga med rent vatten innan du arbetar med den.




---

#### **AKTSAMHET: Krossrisk**

Se till att enheten inte kan välta eller ramla och skada personer eller utrustning.

Säkerställ att följande krav följs:

- Kontrollera explosionsrisken före svetsningsarbeten eller användning av elektriska handverktyg.
- Låt alla system- och pumpdelar kylas ner innan du hanterar dem.
- Se till att produkten och dess komponenter har rengjorts grundligt.
- Se till att arbetsområdet är välventilerat innan arbetet påbörjas.
- Öppna inte luftnings- eller tömningsventiler och ta inte bort pluggar när systemet är trycksatt. Säkerställ att pumpen är isolerad från systemet och att trycket har frigjorts innan du demonterar pumpen, tar bort pluggar eller kopplar bort ledningar.

#### **Verifiering av jordförbindelse**

Ett jordförbindelsetest måste alltid utföras efter service.

#### **Riktlinjer för underhåll**

Under underhåll och före ihopsättning, tänk alltid på att utföra följande åtgärder:

- Rengör alla delar noggrant, speciellt O-ringsspåren.
- Byt ut alla O-ringar, packningar och tätningsbrickor.
- Smörj alla fjädrar, skruvar och O-ringar med fett.

Under ihopsättning, se alltid till att de befintliga indexmarkeringarna är i linje.

Den hopsatta drivenheten ska alltid isolationstestas och den hopsatta pumpen ska alltid testköras före normal drift.

## 6.2 Vridmomentvärden

Alla skruvar och muttrar måste smörjas så att rätt vridmoment uppnås. Skruvar som skruvas in i rostfritt stål måste ha gängorna belagda med tillämpligt smörjmedel för att förhindra att de kärvar.

Vid tveksamheter angående åtdragningsmoment kontakter du en försäljningsrepresentant eller en auktoriserad servicerepresentant.

### Skruvar och muttrar

Tabell 1: Rostfritt stål, A2 och A4, åtdragningsmoment Nm (lbf·ft)

| Hållfasthetsklass | M4            | M5           | M6           | M8           | M10        | M12           | M16          | M20           | M24          | M30           |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 50                | 1.0<br>(0.74) | 2.0<br>(1.5) | 3.0<br>(2.2) | 8.0<br>(5.9) | 15<br>(11) | 27<br>(20)    | 65<br>(48)   | 127<br>(93.7) | 220<br>(162) | 434<br>(320)  |
| 70, 80            | 2.7<br>(2)    | 5.4<br>(4)   | 9.0<br>(6.6) | 22<br>(16)   | 44<br>(32) | 76<br>(56)    | 187<br>(138) | 364<br>(268)  | 629<br>(464) | 1240<br>(915) |
| 100               | 4.1<br>(3)    | 8.1<br>(6)   | 14<br>(10)   | 34<br>(25)   | 66<br>(49) | 115<br>(84.8) | 248<br>(183) | 481<br>(355)  | —            | —             |

Tabell 2: Stål, åtdragningsmoment Nm (lbf·ft)

| Hållfasthetsklass | M4           | M5           | M6           | M8         | M10        | M12          | M16          | M20          | M24             | M30             |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 8,8               | 2.9<br>(2.1) | 5.7<br>(4.2) | 9.8<br>(7.2) | 24<br>(18) | 47<br>(35) | 81<br>(60)   | 194<br>(143) | 385<br>(285) | 665<br>(490)    | 1310<br>(966.2) |
| 10,9              | 4.0<br>(2.9) | 8.1<br>(6)   | 14<br>(10)   | 33<br>(24) | 65<br>(48) | 114<br>(84)  | 277<br>(204) | 541<br>(399) | 935<br>(689)    | 1840<br>(1357)  |
| 12,9              | 4.9<br>(3.6) | 9.7<br>(7.2) | 17<br>(13)   | 40<br>(30) | 79<br>(58) | 136<br>(100) | 333<br>(245) | 649<br>(480) | 1120<br>(825.1) | 2210<br>(1630)  |

Tabell 3: Mässing, vridmoment i Nm (lbf·ft)

| M5        | M8          | M10          |
|-----------|-------------|--------------|
| 2.7 (2.0) | 11<br>(8.1) | 22<br>(16.2) |

### Sexkantsskruv med försänkt huvud

För sexkantsskrivar med försänkt huvud ska åtdragningsmomentet för alla hållfasthetsklasser vara 80% av värdet för hållfasthetsklass 8.8.

## 6.3 Service

Regelbunden service av pumpen säkerställer mer tillförlitlig drift.

### Inspektion

Pumpen ska inspekteras minst två gånger per år, mer frekvent under svåra driftförhållanden.

### Åtdragning av skruvar

Under hopsättning eller service av pumpar rekommenderar vi att skruvarna dras åt till ungefär 6–8 Nm (4,5–6 ft.lb.). Åtdragningsmomentet garanterar att delarna är korrekt fastsatta och att pumpen kommer att fungera som avsett.

#### **OBS!:**

Se till att oljepluggen och fästskruvarna för pumphuset och silen inte är för hårt åtdragna.

För att skruven ska behålla åtdragningen kan lite mineralolja användas på alla icke-rostfria stålskruvar.

Vid användning av rostfria stålskruvar eller rostfria stäldelar, ska Aral Degol GS 460 eller National Chemseal Thread-Eze smörjmedel appliceras för att förhindra att skruvarna fastnar.

## 6.4 Byt oljan

En paraffinolja med viskositet nära ISO VG32 rekommenderas. Pumpen levereras från fabriken med denna typ av olja. Exempel på lämpliga oljetyper är följande:

- Statoil MedicWay 32™
- BP Enerpar M 004™
- Shell Ondina 927™
- Shell Ondina X430™

I tillämpningar där giftiga egenskaper har mindre betydelse, kan en mineralolja med viskositet upp till ISO VG32 användas.

### Tömma ut oljan


1. Lägg pumpen på sidan.  
Lås fast pumpen med stöd så att den inte rullar runt.
2. Ta bort oljeskruven.



#### **AKTSAMHET: Fara för komprimerad gas**

Luft inuti kammare kan göra att delar eller vätska slungas ut med stor kraft. Var försiktig vid öppnande. Gör det möjligt för kammaren att avlasta trycket innan kontakten tas bort.

3. Vänd pumpen så att oljehålet är vänt nedåt och låt oljan rinna ut i en behållare.



### Fyll på olja

1. Byt oljeskruvens O-ring.
2. Vänd pumpen så att oljehålet är vänt uppåt och fyll på ny olja.

| Pump     | Oljemängd |        |
|----------|-----------|--------|
|          | Liter     | Quarts |
| 8121.211 | 0,17      | 0,18   |

3. Sätt tillbaka oljeskruven och dra åt den.

## 6.5 Byta ut pumphjulet


### 6.5.1 Ta bort pumphjulet




#### **AKTSAMHET: Skärrisk**

Slitna delar kan ha vassa kanter. Använd skyddskläder.


1. Ta bort silen.



2. Ta bort diffusorn.




3. Ta bort pumphjulet:
- a) Demontera pumphjulets skruv och bricka.
  - b) Dra av pumphjulet.




### 6.5.2 Montera pumphjulet

1. Förbered axeln. Polera bort eventuella ojämnheter med en fin smärgelduk. Änden på axeln ska vara ren och fri från grader.
2. Kontrollera att pumphjulsskruven är ren och går lätt att skruva in i axeltappen.  
Detta görs för att förhindra att axeln roterar med pumphjulsskruven.
3. Sätt fast pumphjulet:
  - a) Sätt på brickan på pumphjulsskruven.
  - b) Montera pumphjulet.  
Kontrollera att pumphjulets navcentrum är justerat med den slitsade axeländen.




- c) Dra åt pumphjulsskruven.  
Åtdragningsmoment: 9,3 Nm (6,9 fotpund)
  - d) Kontrollera att pumphjulet kan rotera fritt.
4. Montera diffuserarenheten.



WS002032A

5. Montera silen och skruvarna.  
 Åtdragningsmoment: 9,3 Nm (6,9 fotpund)




WS002031A

## 6.6 Byt ut motorkabeln


### 6.6.1 Ta bort motorkabeln.

1. Lossa kabelinföringen.




WS003053A

2. Ta bort pumptoppen.



WS003054A


3. Koppla bort motorkabeln från plintarna:
- a) Koppla bort strömkablarna.
  - b) Koppla bort jordledaren/jordledarna.
4. Ta bort motorkabeln.



WS003055A


### 6.6.2 Installera motorkabeln

1. Dra kabeln genom pumptoppen.




WS003057A

2. Anslut plintarna. Se [Anslut utrustningen](#) på sidan 15.  
Om kabeln är skadad klipper du bort den skadade delen och monterar nya plintar.
  - a) Anslut jordledaren/jordledarna.
  - b) Anslut strömkablarna.
3. Montera pumptoppen.



WS003056A

4. Dra åt kabelinföringen.  
Kontrollera att den bottnar.



WS003053A

## 7 Felsökning

### 7.1 Allmänna säkerhetsåtgärder



Innan arbetet påbörjas, se till att säkerhetsanvisningarna har lästs och förstås.

#### **FARA: Inhalationsfara**

Innan någon går in i arbetsområdet, kontrollera att atmosfären innehåller tillräckligt med syre och inga giftiga gaser.

### 7.2 Elektrisk felsökning



#### **FARA: Risk för elstötar**

Felsökning på en strömförande manöverpanel utsätter personalen för farliga spänningar. Elektrisk felsökning ska alltid utföras av kvalificerad elektriker.

Följ följande riktlinjer vid felsökning:

- Koppla bort och lås strömförsörjningen, utom vid kontroller som kräver nätspänning.
- Kontrollera att inte någon befinner sig nära enheten när strömförsörjningen återansluts.
- Använd följande vid felsökning av elektrisk utrustning:
  - Universalinstrument
  - Testlampa (kontinuitetstestning)
  - Kopplingsschema

### 7.3 Pumpen startar inte



#### **FARA: Krossrisk**

Rörliga delar kan trasslas in eller krossas. Koppla alltid bort strömmen och lås före service för att förhindra oväntad start. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarlig skada eller dödsfall.



#### **OBS!:**

Återställ INTE motorskyddet upprepade gånger om det har löst ut. Det kan leda till skador på utrustningen.

| Orsak                                           | Åtgärd                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En larmsignal har aktiverats på manöverpanelen. | Kontrollera att: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Att pumphjulet roterar fritt.</li> <li>• Givarnas indikatorer indikerar inte något larm.</li> <li>• Att överlastskyddet är inte utlöst.</li> </ul> |

| Orsak                                                      | Åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pumpen startar inte automatiskt, men kan startas manuellt. | Kontrollera att: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Startnivåregulatorn fungerar. Rengör eller byt vid behov.</li> <li>• Alla anslutningar är oskadade.</li> <li>• Relä- och kontaktorspoler är oskadade.</li> <li>• Omkopplaren (Man/Auto) får kontakt i båda lägena.</li> </ul> Kontrollera styrkretsen och funktionerna.                                                                                                                |
| Installationen tar inte emot någon spänning.               | Kontrollera att: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Huvudströmbrytaren är tillslagen.</li> <li>• Det finns manöverspänning till startutrustningen.</li> <li>• Säkringarna är hela.</li> <li>• Det finns spänning i alla faserna i matarledningen.</li> <li>• Alla säkringar har spänning och de sitter ordenligt fast i säkringshållarna.</li> <li>• Att överlastskyddet är inte utlöst.</li> <li>• Motorkabeln är inte skadad.</li> </ul> |
| Pumphjulet har fastnat.                                    | Rengör: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pumphjulet</li> <li>• Pumpgropen för att förhindra att pumphjulet sätts igen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Om problemet kvarstår ska du kontakta en försäljningsrepresentant eller en auktoriserad servicerepresentant.

Uppge alltid produktnumret och serienumret för pumpen, se [Produktbeskrivning](#) på sidan 10.

## 7.4 Pumpen stoppar inte när en nivågivare används



### FARA: Krossrisk

Rörliga delar kan trasslas in eller krossas. Koppla alltid bort strömmen och lås före service för att förhindra oväntad start. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarlig skada eller dödsfall.



| Orsak                                             | Åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pumpen kan inte tömma pumpgropen till stoppnivån. | Kontrollera att: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det inte finns några läckage från rörsystem och/eller tryckanslutningen.</li> <li>• Pumphjulet inte är igensatt.</li> <li>• Backventilen(-erna) fungerar korrekt.</li> <li>• Pumpen har tillräcklig kapacitet. Om du behöver information:</li> </ul> Kontakta en försäljningsrepresentant eller auktoriserad servicerepresentant. |

| Orsak                                                         | Åtgärd                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Det finns ett funktionsfel i den nivåavkännande utrustningen. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rengör nivåregulatorerna.</li> <li>• Kontrollera nivåregulatorernas funktion.</li> <li>• Kontrollera kontaktorn och styrkretsen.</li> <li>• Byt alla defekta komponenter.</li> </ul> |
| Stoppnivån har satts för låg.                                 | Höj stoppnivån.                                                                                                                                                                                                               |

Om problemet kvarstår ska du kontakta en försäljningsrepresentant eller en auktoriserad servicerepresentant.

Uppge alltid produktnumret och serienumret för pumpen, se [Produktbeskrivning](#) på sidan 10.

## 7.5 Pumpen startar-stoppar-startar i snabb följd

| Orsak                                                                           | Åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pumpen startar på grund av bakflöde som fyller pumpgropen till startnivån igen. | Kontrollera att: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avståndet mellan start- och stoppnivåerna är tillräckligt.</li> <li>• Backventilen(-erna) fungerar korrekt.</li> <li>• Längden på utloppsröret mellan pumpen och den första backventilen är tillräckligt kort.</li> </ul>                                                                    |
| Funktionsfel i kontaktorns självhållande funktion.                              | Kontrollera: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontaktorns anslutningar.</li> <li>• Spänningen i styrkretsen i förhållande till märkspänningarna på spolen.</li> <li>• Stoppnivåregulatorns funktion.</li> <li>• Huruvida spänningsfallet i ledningen vid startbelastning orsakar funktionsfel i kontaktorns självhållande funktion.</li> </ul> |

Om problemet kvarstår ska du kontakta en försäljningsrepresentant eller en auktoriserad servicerepresentant.

Uppge alltid produktnumret och serienumret för pumpen, se [Produktbeskrivning](#) på sidan 10.

## 7.6 Pumpen går men motorskyddet löser ut



### FARA: Krossrisk

Rörliga delar kan trasslas in eller krossas. Koppla alltid bort strömmen och lås före service för att förhindra oväntad start. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarlig skada eller dödsfall.



### OBS!:

Återställ INTE motorskyddet upprepade gånger om det har löst ut. Det kan leda till skador på utrustningen.

| Orsak                                                                | Åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motorskyddet är satt för lågt.                                       | Ställ in motorskyddet enligt märkskylten och, om tillämpligt, kabeldiagrammet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pumphjulet är svårt att vrida för hand.                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rengör pumphjulet.</li> <li>• Rengör brunnen.</li> <li>• Kontrollera att pumphjulet är rätt trimmat.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              |
| Drivenheten får inte ta emot full spänning på alla tre faserna.      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera säkringarna. Byt säkringar som har löst ut.</li> <li>• Om säkringarna är intakta, kontakta en behörig elektriker.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     |
| Fasströmmarna varierar, eller är för höga.                           | Kontakta en försäljningsrepresentant eller auktoriserad servicerepresentant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Isoleringen mellan faserna och jord i stator är defekt.              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Använd en isoleringstestare. Använd en 1 000 isolerings- och kontinuitetstestare för att kontrollera att isoleringen mellan faserna och mellan en fas och jord är <math>&gt; 5</math> megohm.</li> <li>2. Gör följande om isoleringen är lägre:<br/>Kontakta en försäljningsrepresentant eller auktoriserad servicerepresentant.</li> </ol> |
| Densiteten på den pumpade vätskan är för hög.                        | <p>Se till att densiteten inte är högre än <math>1\,100\text{ kg/m}^3</math></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Byt till en lämpligare pump</li> <li>• Kontakta en försäljningsrepresentant eller auktoriserad servicerepresentant.</li> </ul>                                                                                                                              |
| Omgivande temperatur överstiger den maximala omgivningstemperaturen. | Pumpen får inte användas för en sådan tillämpning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Det finns ett funktionsfel i överlastskyddet.                        | Byt ut överbelastningsskyddet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Om problemet kvarstår ska du kontakta en försäljningsrepresentant eller en auktoriserad servicerepresentant.

Uppge alltid produktnumret och serienumret för pumpen, se [Produktbeskrivning](#) på sidan 10.

## 7.7 Pumpen levererar för lite eller inget vatten



### FARA: Krossrisk

Rörliga delar kan trasslas in eller krossas. Koppla alltid bort strömmen och lås före service för att förhindra oväntad start. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarlig skada eller dödsfall.



### OBS!:

Återställ INTE motorskyddet upprepade gånger om det har löst ut. Det kan leda till skador på utrustningen.

| Orsak                                                    | Åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pumphjulet roterar i fel riktning.                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Om det är en 1-faspump, gör följande: Kontakta en försäljningsrepresentant eller auktoriserad servicerepresentant.</li> </ul>                                                                                                    |
| En eller fler ventiler står i fel läge.                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Återställ ventilerna som står i fel läge.</li> <li>Byt ventilerna vid behov.</li> <li>Kontrollera att alla ventilerna är korrekt monterade enligt mediaflödet.</li> <li>Kontrollera att alla ventiler öppnar korrekt.</li> </ul> |
| Pumphjulet är svårt att vrida för hand.                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rengör pumphjulet.</li> <li>Rensa ur sumpen.</li> <li>Kontrollera att pumphjulet är korrekt justerat.</li> </ul>                                                                                                                 |
| Rören är igensatta.                                      | Rengör rören för att garantera ett fritt flöde.                                                                                                                                                                                                                         |
| Rören och skarvarna läcker.                              | Leta upp läckorna och täta dem.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Det finns tecken på slitage på pumphjul, pump och hölje. | Byt ut slitna delar.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vätskenivån är för låg.                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att nivågivaren är korrekt inställd.</li> <li>Beroende på typ av installation, komplettera med en anordning för att förfylla pumpen, såsom en fotpump.</li> </ul>                                                    |

Om problemet kvarstår ska du kontakta en försäljningsrepresentant eller en auktoriserad servicerepresentant.

Uppge alltid produktnumret och serienumret för pumpen, se [Produktbeskrivning](#) på sidan 10.

## 8 Teknisk referens

### 8.1 Begränsningar för användning

| Data                     | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mediatemperatur (vätska) | 5–35°C (41–95°F)                                                                                                                                                                                                                           |
| Den pumpade vätskans pH  | 5-8                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mediadensitet (vätska)   | Maximalt 1 100 kg/m <sup>3</sup> (9,2 pund per US gal)                                                                                                                                                                                     |
| Nedsänkingsdjup          | Maximalt 5 m (16,5 fot)                                                                                                                                                                                                                    |
| Annan                    | För pumpens specifika vikt, strömstyrka, spänning, effektvärden och hastighet, se pumpens märkskylt. För andra tillämpningar kan du kontakta en försäljningsrepresentant eller auktoriserad servicerepresentant om du vill ha information. |

### 8.2 Motordata

| Funktion                             | Beskrivning                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Motortyp                             | Asynkronmotor                                     |
| Frekvens                             | 50 Hz eller 60 Hz                                 |
| Matning                              | 1-fas                                             |
| Maximalt antal starter per timme     | 30 jämnt fördelade starter per timme              |
| Enligt kod                           | IEC 60034-1                                       |
| Spänningsvariation utan överhettning | ±10%, om den inte går kontinuerligt med full last |
| Tolerans för spänningsobalans        | 2 %                                               |
| Statorns isolationsklass             | F (155 °C [311 °F])                               |

#### Motorkapsling

Motorkapslingen överensstämmer med IP68.

### 8.3 Specifika motordata

#### 1-fas, 50 Hz

Motortyp:

- 2760 rpm
- 420 W (0,5 hk)

| Spänning (V) | Märkström (A) | Startström (A) |
|--------------|---------------|----------------|
| 115          | 5.1           | 19             |


| Spänning (V) | Märkström (A) | Startström (A) |
|--------------|---------------|----------------|
| 230          | 2,7           | 7,5            |
| 240          | 2,4           | 7,8            |

**1-fas, 60 Hz**

Motortyp:

- 3335 rpm
- 450 W (0,6 hk)

| Spänning (V) | Märkström (A) | Startström (A) |
|--------------|---------------|----------------|
| 115          | 5,5           | 18             |
| 230          | 2,9           | 7              |

**8.4 Mått och vikt**

|   |                   |
|---|-------------------|
| A | 438 mm (17,2 tum) |
| B | Ø184 mm (7,2 tum) |


Vikt utan motorkabel: 12 kg (26 pund)

## 8.5 Prestandakurvor

### Provningsstandard


Pumpar testas i enlighet med ISO 9906:2012, HI 11.6:2012.

#### 50 Hz



WS006406A

#### 60 Hz



WS006407A





Xylem Water Solutions Global  
Services AB 556782-9253  
361 80 Emmaboda  
Sweden  
Tel: +46-471-24 70 00  
Fax: +46-471-24 74 01  
<http://tpi.xyleminc.com>

Gå till vår webbplats för den senaste versionen av detta dokument och mer information

Originalanvisningarna är på engelska. Alla anvisningar som inte är på engelska har översatts från originalet.

© 2011 Grindex