


Rengöring och underhåll av golvbrunn


Merika 198, 199, 200, 201, 204, 211, 212, 221, 222

Golvbrunnen bör rengöras ungefär en gång i halvåret

Merika 198



Merika 211



Merika 201

Merika 199

Merika 221

Merika 198, 199, 200, 201, 204, 211 och 212

Gör följande om brunnen eller rörledningen behöver rengöras:

- Lyft bort gallret från brunnen
- **Håll i varmt vatten i brunnen.**
- Lyft ut brunnsens inre del genom att dra i handtaget.
- Rengör brunnen och rörledningen.
- Rengör även gallret på båda sidor.

Efter rengöring:

- Om innerdelens tätning är skadad måste den bytas ut mot en hel. Smörj tätningen med glidmedel (t.ex. med tvällösning) innan innerdelen monteras i brunnen.
- Placera innerdelen i rätt läge i stommen och tryck den på plats.
- Placera gallret i rätt läge och tryck det på plats.

Merika 221, 222

Gör följande om brunnen eller rörledningen behöver rengöras:

- Lyft bort gallret från brunnen.
- Rengör brunnen och rörledningen.
- Rengör även gallret på båda sidor.
- Efter rengöring, placera gallret i rätt läge och tryck det på plats.

Tillbehör

M-198/M-199/M-200/M-201/M-204

Merika golvbrunn

M-211/M-212

Merika vertikal golvbrunn

M-221/M-222

Merika torrbrunn

M-196 Merika baktryck för vattenlås till golvbrunn, till vattenlås 197, 205 och 213

M-197 Vattenlås till Merika horisontell golvbrunn, passar brunn 198, 199 och 200

M-1971 Vattenlås med baktryck till Merika horisontell golvbrunn, passar brunn 198, 199 och 200

M-199_02 Kopp till låg brunn 199 (före 06/2017)

M-199_05 Tätning till golvbrunnens vattenlås, till brunn 198, 199 och 200

201_02 Vattenlåsstomme till Merika låg horisontell golvbrunn

M-202_02 Kopp till Merika vertikal golvbrunn, till brunn 211 och 212

M-202_03 Läpptätning till golvbrunn, ny 160, passar brunn 198, 199, 200, 201, 204, 211, 212, 221 och 222

M-205 Vattenlås till Merika låg horisontell golvbrunn, passar brunn 201 och 204

M-2051 Vattenlås med baktryck till Merika låg horisontell golvbrunn, passar brunn 201 och 204

M-213 Vattenlås till Merika vertikal golvbrunn, till brunn 211 och 212 (efter 06/2017)

M-21311 Vattenlås med baktryck till Merika vertikal golvbrunn, till brunn 211 och 212 (efter 06/2017)

M-440 Merika höjjusteringskil till brunn 198

M-441 Merika tätningsring för matta 150 mm, passar brunn 199, 200, 201, 204, 211, 212, 221 och 222

OR125X25 O-ring 125X2,5 NBR 70, tätning till golvbrunnens vattenlås, till brunn 201 och 204

OR1171X353 O-ring 117,1X3,53 NBR 70 SH NERO, tätning till golvbrunnens vattenlås, till brunn 211 och 212



Meriser Oy
Kauppatie 2, 29900 Merikarvia, Finland
Tfn. +358 207 189 810
www.merika.fi, merika@meriser.fi



AV KVALITET
FÖR VVS-BYGGET