

# Minikulventiler

## Drift och skötsel:

Kulventilen ska motioneras regelbundet för bästa funktion. Som riktvärde kan 1-2 gånger per år användas.