

TYPGODKÄNNANDE 1209 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: Slangställ för vattenburet värme/kylsystem/diskmaskin

Innehavare: Dahl Sverige AB

Ulvsättravägen 1, 176 77 Järfälla

Tel: 08-583 595 00

Webb: www.dahl.se

**Produktnamn: Altech flexi anslutnings slang - Värmesystem
Altech flexi anslutnings slang - Kallvatten i slutet system
Altech flexi anslutnings slang - Diskmaskin**

Altech flexi anslutnings slang för värmesystem är en anslutnings slang av EPDM med yttre omflätning av varmgalvaniserat stål i dimensionerna DN 13, 19, 25 och 30 samt längderna 200 mm till 1000 mm. Anslutnings slang levereras med fabriksmonterade kopplingar i mässing (CW 617N) med följande anslutningar: Invändning och utvändig lekande mutter (rak alt. vinklad) i dimensionerna 1/2", 3/4", 1" 1/4" samt med rörände i dimensionerna 15 mm, 22 mm och 28 mm.

Altech flexi anslutnings slang för kallvatten i slutet system är en anslutnings slang av EPDM med yttre omflätning av rostfritt stål i dimensionen DN 19 och längderna 400 mm till 1000 mm. Anslutnings slang levereras med fabriksmonterade anslutningar av rörände 22 mm.

Altech flexi anslutnings slang för diskmaskin är en anslutnings slang av EPDM med yttre omflätning av polyester i dimensionen DN 10 och längderna 800 mm till 2000 mm. Anslutnings slang levereras med fabriksmonterade kopplingar i mässing (CW 617N) med följande anslutningar: Utvändig lekande mutter (rak alt. vinklad) i dimensionerna 1/2" och 3/4".

Avsedd användning

Anslutnings slangarna är avsedda för installation inom fastighet där drifttryck inte överstiger 10 bar och där den kontinuerliga vattentemperaturen hålls inom intervallet 0 - 90° C och tillfälligt högst 95° C. Då risk för kondensbildning finns skall erforderligt kondensskydd installeras.

Godkännande

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

7. Lämplighet för avsedda ändamål

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2015-06-26
Bilaga 2: Produktmärkning	2015-06-26
Bilaga 3: Kontrollanvisningar	2015-06-26
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2015-06-26


Beslutsdatum: 2015-06-26


Diarienummer: 439/15

Giltigt till: 2019-06-24

Tidigare diarienummer: 971/14

Kiwa Sverige AB


Stefan Coric
Handläggare


Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig

Kiwa Sverige AB
Campus Gräsvik 1
371 75 Karlskrona

Tel 0455-30 56 00
Fax 0455-104 36
bygg@kiwa.se
www.kiwa.se