



## Monteringsanvisning / Installation instruction

FMM: 08830500 - Rev.009 - 2024.01.12

**FMM 9000-series**Stängt  
Closed

②


Öppet  
OpenVarmt vatten  
Hot waterVarmvatten  
(pluggen till höger)  
Hot water

60 c/c




FMM 9120

③




④


[a]




[b]

0081/04,  
0084/04, 0086/04  
0087/04, SC0987-13PS 0155, PS 0217  
PS 0218, PS 0248  
PS 0263


[c]




[d]




[e]




[f]




⑤



⑥



⑦



## **SV**

Vi rekommenderar att du anlitar ett auktoriserat VVS-företag. OBS! Vid installation måste ledningarna fram till blandarna renspolas, innan blandaren monteras. OBS! Vid koppling av anslutningsslang (Soft PEX®-rör) ska mätarledningens anslutningskoppling vara fast fixerad. Till Soft PEX®-rör med slät anslutningsände behövs ingen stödhylsa.

**Stäng alltid av vattnet till blandaren, vid servicearbete.**  
(Ej vid inställning av temperaturspärre och vid flödesbegränsning).

**Skador som orsakas till följd av spänningsskorrosion som uppstår på grund av vattnets eller den omgivande miljöns beskaffenhet samt felaktig montering inkluderas inte i produktansvaret.**

### **Funktion**

Vattenmängden regleras genom att spaken förs i höjdled. Ju mer man höjer spaken, desto mer vatten kommer det. När spaken är nertryckt är vattnet avstängt. Temperaturen regleras genom att spaken förs i sidled. Med spaken längst åt höger, kommer det enbart kallvatten och längst åt vänster, enbart varmvatten.

### **Diskmaskinsavstängning**

Reglaget förekommer som ratt med vingar eller som vred, se bild 2.

Öppet läge: Rattmarkering, (vinge) uppåt. Vred uppåt.

Stängt läge: Rattmarkering (0) uppåt. Vred åt sidan.

### **Vid risk för frost**

Om blandaren kommer att utsättas för ytter temperaturer lägre än 0 °C (t.ex. i uppvärmda fritidshus) ska vattenledningar och blandare tömmas på vatten. Lämna blandaren i öppet läge. Alternativt kan blandaren demonteras och förvaras i uppvärmt utrymme.

### **VID MONTERING**

#### **Inloppsör**

En del blandare har gängade inloppsör i blandarhuset. De är fastdragna och lossnar inte för normal hantering vid koppling till vattenledning. Men även om de skulle lossas, upp till ett varv, så tåtar o-ringen mot blandarhuset.

#### **Stödhylsor**

Vid montering av blandare med inloppsör skall stödhylsor användas i rörens ändar. Stödhylsa krävs ej vid blandare med Soft PEX®-rör.

#### **Fastsättning av enhålsblandare**

De flesta blandare har pinnbultfastsättning. Fästmuttern är vändbar för tunn eller tjock bänkskiva. Blandare med pinnbultfastsättning ska ha en o-ring på undersidan som täter ner mot bänk/porslin. Se till att den hamnar rätt i sitt spår vid montering av blandaren. Gäller ej blandare med kedjefäste.

Vid montering i diskbänksplåt skall medföljande stödplatta användas. Den placeras närmast under bänkplåten med den släta sidan upp mot plåten. Spänna sedan fast blandaren med mutter och fästbricka mot stödplattans fläns.

### **Blandare med diskmaskinsavstängning**

Om inte diskmaskin/tvättmaskin ansluts måste medföljande lock monteras på utgående rör. En del blandare har två anslutningar, över och under bänk. På dessa blandare måste alltid det ena locket monteras, på den anslutning som inte används.

#### **1. Montering av pip**

Spärbricken för 110 ° svängbarhet måste monteras. Den läggs i med spärklacken framåt och vändes som bilden visar, med den utstående klacken nedåt.

#### **2. Kv eller Vv till diskmaskin**

Blandaren är inställd för att ge kallt vatten.

Omröllning av enhålsblandare från kv till vv: Ta av ratten, se bild 6, och vrid spindeln medurs till stopp. Återmontera ratten, i stängt läge. Omröllning av enhålsblandare från vv till kv: Ta av ratten, se bild 6, och vrid spindeln moturs till stopp. Återmontera ratten, i öppet läge. Omröllning av 60 c/c- och 160 c/c-blandare: Stäng av vattnet till blandaren och skifta pluggarna respektive flytta pluggen till det andra hålet i extrauttaget.

#### **3. Fullt svängbar pip**

Skruta ur skruven.

#### **4. Flödesbegränsning och temperaturspärre**

Lyft av spaken och täckhylsan (se bild 5).

Fyra olika flöden kan ställas in med flödesställaren. Dra av den och vänd önskad klack bakåt mot stoppklassen. Ju större klack desto mindre flöde. De olika flödena är 100% och ungefärlig 90, 85 och 80%. Temperaturbegränsning görs genom att kugga om temperaturringen. Ju mer den vrids medurs (mot minus), desto större blir varmvattenbegränsningen.

#### **5. Byte av blandarinsats**

För att få av spaken, peta bort den röd/blå knoppen och lossa insekskruven (2,5 mm inseks) ca ett varv. Insekskruven sitter högt upp under spakens kupol. Ta av täckhylsan och skruva upp stora muttern som håller insatsen, använd nyckel FMM 6086. Ta bort gamla insatsen. Gör rent i huset. Efter byte av insats, spola och gör ren blandarens strålsamlare.

#### **6. Byte av diskmaskinsavstängning**

Se också punkt 2.

#### **7. Byte av tätningsringar för pip**

#### **Smörjning**

Använd endast silikonfett.

#### **Rengöring av strålsamlare**

På blandare med strålsamlare lossas strålsamlaren emellanåt för rengöring av insatsen. År insatsen förkalkad tvättas den i ättiklösning.

#### **Tekniska data**

Varmvatten max 80°C. Arbetstryck 50-1000 kPa.  
Testtryck max 1600 kPa.

**Uttjänta produkter kan återlämnas till  
FM Mattsson för återvinning.**

# EN

**Always close the main supply valve before maintenance (service).** (Except for when calibration of temperature or flow limits is performed).

## Function

The water flow is controlled by moving the lever vertically. The higher the lever is set, the more water flow is obtained. When the lever is depressed, the water is shut off.

The temperature is controlled by moving the lever laterally. When positioned at the extreme right, only cold water is obtained, and at the opposite extreme left, only hot water is delivered.

## Dishwasher shut off valve

The control is occurring as a knob or as a lever, see illustration 2.

Open position: Knob, wing upward. Lever upward.

Closed position: Knob marking "0" upward. Lever sideways.

## Freeze damage risks

If the mixer will be subjected to external temperatures below 0 °C (e.g. in an unheated summer house), empty the water out of the mixer and the water supply lines. Leave the mixer in the open position. Alternatively, you can disconnect the mixer and store it in a heated place.

## INSTALLATION

### Inlet tubes

Some models have threaded inlet tubes connected to the mixer body. They are tightened and will not come loose by normal handling when connecting the mixer to the water supply. Even if they are unthreaded, up to one turn, the o-ring will seal properly.

### Installation instruction for Great Britain

If mixers are connected to unbalanced systems, a check-valve should be attached to the cold water inlet, which is at high pressure.

For mixers with hand showers, double check-valves should be installed at the both inlets, cold and hot water.

### Supporting bushes

When connecting the inlet tubes to the water supply, supporting bushes must be used in the connected end of the tubes. The supporting bush is not needed when using a mixer with Soft PEX®-pipe.

### Mixer attachment

Most of the models are attached by a stud screw, where the fixing nut is turnable to match different plate dimensions. Mixers with this attachment system must have an o-ring on the under side of the body base to seal against the plate/china ware. Ensure that it is positioned in its slot before tightening. This does not apply, if the mixer is equipped with a plug-chain bracket. The enclosed supporting plate is to be used when installing single handle mixer on the sink. The supporting plate is placed nearest under the sink with the flat side against the sink sheet. Then fasten the mixer with the nut and the bracket towards the flange of the supporting plate.

### Models with dish-washer connection

If the dishwasher/washing machine is not connected, the enclosed cap **must** be attached to the outlet tube. Some models have two connections, for either above or below desk dishwashers. On these mixers the one connection not used **must** be plugged with the enclosed cap.

1.The swivel limitation washer to 110° must be installed. It is positioned with the limiting lug forwards and with the bent lug downwards.

## 2.The mixer is preset to supply cold water.

Resetting the single hole mixer from cw to hw. Remove the knob, see illustration 6, and turn the spindle clockwise to stop. Reassemble the knob, at closed position. Resetting the single hole mixer from hw to cw. Remove the knob, see illustration 6, and turn the spindle counter-clockwise to stop. Reassemble the knob, at open position.

Resetting the 60 c/c mixers: Shut off the main supply and interchange the external plugs. Resetting the 160 c/c-mixers: Move the plug to the other hole in the extra outlet port. (The plug in the right hole provides hot water to the dish washer outlet).

## 3.Unrestricted swivel spout

Dismount the screw.

## 4. Flow and temperature limitation

Dismount the lever and the cover sleeve (see illustration 5). Four different flows can be set with the square washer. Pull it off, and turn desired lug backwards against the stop notch. The larger lug, the less flow is accessible. The different flows are 100% and appr. 90%, 85% and 80%. The temperature limitation is obtained by regearing the cogs of the temperature ring. The more it is turned clockwise, (towards "-") the less hot water is accessible.

## 5. Replacing the control cartridge

To dismount the lever, pull out the red/blue button carefully and untighten the hex socket screw (2,5 mm) appr. one turn. The socket head screw is located high up under the lever dome. Take off the cover bush and untighten the large nut which holds the cartridge. Use the key FMM 6086. Remove the old cartridge, and if it is stuck, bend with two screwdrivers. Clean the body. Following replacement of cartridge, flush and clean the aerator.

## 6. Replacement of the dishwasher cartridge

See also 2.

## 7. Replacement of spout seal rings

### Lubrication

Use only **silicone grease** for lubrication.

### Cleaning the aerator

Unscrew the aerator every now and then and clean the insert from impurities. If the insert has lime deposits, wash in vinegar solution.

### Technical data

Max hot water temperature 80°C. Water supply pressure 50-1000 kPa. Max test pressure 1600 kPa.

**Worn out products may be returned to  
FM Mattsson for recycling.**

## **NO**

### **Steng alltid av vannet til blandebatteriet ved servicearbeid.**

(Dette gjelder ikke ved innstilling av temperatursperreringen og/eller mengdebegrensningen).

### **Skader som kommer som en følge av spenningskorrosjon som oppstår som en følge vannets eller utenforliggende årsaker samt feilaktig montering dekkes ikke.**

#### **Funksjon**

Vannmengden reguleres ved at spaken heves. Jo mer man hever spaken desto mer vann får man ut. Når spaken er senket ned så langt det går er vannet stengt. Temperaturen reguleres ved at spaken skyves sideveis. Til høyre kaldvann, til venstre varmtvann.

#### **Avstengning for oppvaskmaskin.**

Vrideren er enten ratt eller hendel, se bildet 2.

Åpen stilling: Rattmarkering, (vinge) opp. Hendel oppover.

Stengt stilling: Rattmarkering (0) opp. Hendel til siden.

#### **Ved fare for frost**

Hvis blandebatteriet kommer til å bli utsatt for yttertemperaturer lavere enn 0 °C (f.eks. i oppvarmede hytter), må vannledningene og batteriet tommes for vann. La kranen stå i åpen posisjon. Alternativt kan blandebatteriet demonteres og oppbevares i et oppvarmet rom.

#### **Ved montering**

En del blandebatterier har gjengede innløpsrør i batterihuuset.

De er skrudd fast, og løsner ikke ved normal håndtering ved tilkopling. Selv om de skulle løsne, opp til en runde, så tetter o-ringene mot batterikroppen.

#### **Støttehylser**

Ved montering av batteri med innløpsrør, skal støttehylser anvendes. Støttehylse kreves ikke ved blandebatterier med Soft PEX®-ror.

#### **Fastsetting av ethullsbatterier**

De fleste blandebatterier har pinneboltfeste. Festemutteren kan vendes for tykk eller tynn benkeplate. Blandebatterier med pinneboltfeste skal ha en o-ring på undersiden som tetter ned mot benk/porselen. Pass på at den ligger på plass i sporet sitt ved montering av blandebatteriet. Gjelder ikke blandebatterier med kjedefeste.

Ved montering i kjøkkenbenk skal vedlagte støtteplate brukes. Den plaseres på undersiden, nærmest benkeplaten, med den slette siden opp. Skru så fast batteriet med mutteren og festeskiven mot støtteplaten.

#### **Blandebatteri med avstegning for vaskemaskin**

Hvis ikke oppvask- eller vaskemaskin tilsluttes må det medfølgende lokket monteres på utgående rør inne i benken. En del blandebatterier har to tilslutninger, over og under benk. På disse batteriene **må alltid** det ene lokket monteres på den tilslutningen som ikke brukes.

#### **1. Montering av tut**

Sperrebrikken for 110° svingbarhet må monteres. Den legges med utspringet fremover og nedover, som vist på bildet.

#### **2. Kv eller Vv til vaskemaskinene**

Batteriet er innstilt på kaldtvann til oppvaskmaskinen.

Omnstilling av ethullsbatterier fra kv til vv: Ta av rattet, se bildet 6, og vrid spindelen medurs til stopp. Remonter rattet i stengt stilling.

Omnstilling av ethullsbatterier fra vv til kv: Ta av rattet, se bildet 6, og vrid spindelen moturs til stopp. Remonter rattet i åpen stilling.

Omnstilling av 160 c/c-batterier: Steng av vannet til blandebatteriet og flytt pluggen til det andre hullet i ekstrauttaket.

#### **3. Fullt svingbar tut**

Skrub ut skruen.

#### **4. Mengdebegrensning og temperatursperre**

Løft av spaken og dekkhylsen (se bilde 5).

Mengdebegrensningen har fire forskjellige innstillinger. Dra av mengdebegrenseren og sett den ned på ønsket innstilling. Jo større utsprang desto mindre vann. De forskjellige utsprincene tilslir 100% og ca. 90, 85 og 80%. Temperaturbegrensning gjøres ved å flytte på temperatursperreringen. Jo mer den vrirs til høyre, desto større blir varmtvannsbegrensningen.

#### **5. Bytte av innsats**

For å få av spaken, ta bort den røde/blå knappen og skru løs umbracoskruen (2,5 mm umbraco) ca 1 runde. Umbrakoskruen sitter høyt oppen under spakens kupell. Ta av dekkhylsen og skru opp den store mutteren som holder innsatsen på plass. Bruk nøkkel FMM 6086-3940. Ta ut den gamle innsatsen. Gjør rent i batterihuuset. Etter bytte av innsats, spyl og gjør rent batteriets strålesamler.

#### **6. Bytte av avstegning for vaskemaskin**

Se også 2.

#### **7. Bytte av tetningsringer for tut**

##### **Smøring**

Bruk kun silikonfett.

#### **Rengjøring av strålesamler**

Skrub av strålesamleren ogrens innsatsen for smuss. Er det mye kalk på innsatsen kan dette vaskes bort med eddikoppløsning.

#### **Tekniske data**

Varmtvann maks 80°C. Arbeidstrykk 50-1000 kPa. Testtrykk maks 1600 kPa.

#### **Kasserte produkter kan leveres til Ostnor Norge for gjenvinning.**

## **DK**

Luk altid for vandtilførslen til armaturet ved serviceindgreb.

(Ikke ved indstilling af temperaturspærre og vandstrømsbegrensning).

## **Funktion**

Vandmængden reguleres ved at løfte op og ned på grebet.

Jo

højere op, jo mere vand. Når grebet er helt i bund, er der lukket for vandet.

Temperaturen reguleres ved at dreje grebet til højre eller venstre. Når grebet er længst til højre, kommer der kun kaldt vand, længst til venstre kun varmt vand.

## **Tilslutning til opvaske- eller vaskemaskine**

Reguleringsenheden forekommer som et greb med vinger eller som et vridegreb, se billede 2.

Åben: Vingen på grebet opadvendt.

Lukket: Mærke på grebet (0) opad.

## **Ved risiko for frost**

Hvis blandingsbatteriet kan blive utsat for ydre temperaturer under 0 °C (fx i et upvarmet fritidshus), skal vandledninger og blandingsbatteri tømmes for vand. Lad blandingsbatteriet stå åbent. Alternativt kan blandingsbatteriet afmonteres og opbevares i et opvarmet rum.

## **Montering**

### **Tilgangsrør**

Nogle armaturer har iskruede tilgangsrør i armaturhuset.

De er fastspændte og løsnes ikke ved normal montering til vandledning. Skulle de alligevel løsnes, op til en omgang, tætner o-ringen mod armaturhuset.

### **Støttebøsninger**

Ved montering af armaturer med tilgangsrør skal der anvendes støttebøsninger i enden af rørene. Der kræves ikke støttebøsninger ved armaturer med Soft PEX®-rør.

### **Fastgørelse af ethulsarmaturer**

De fleste armaturer fastgøres med låsemøtrik. Møtrikken kan vendes alt efter, om bordpladen er tyk eller tynd. Armaturer med låsemøtrik skal have en o-ring på undersiden af armaturhuset som tætner mod bordplade/vask. Vær opmærksom på, at ringen ligger rigtigt i rillen når armaturet monteres. Gælder ikke for armaturer med kædefæste.

Ved montering på metalkokkenplade, skal medfølgende støtteplade anvendes. Den placeres under kokkenplade med den glatte side opad. Fastspænd derefter armaturet med møtrik og spændeskive mod støttepladens flange.

## **Armatur med afspærring til opvaske- eller vaskemaskine**

Såfremt opvaske- eller vaskemaskine ikke tilsluttes, skal den medfølgende slutmuffe skrues på det udgående rør i midten. En del armaturer har to tilslutninger, over og under bordpladen. På disse armaturer skal den ene muffe altid monteres, på den tilslutning som ikke anvendes.

## **1.Montering af tud**

Spærreningen for 110° bevægelighed skal monteres. Den lægges i med spærrefunktionen fremad og vendes som billedet viser, med det udstående hak nedad.

## **2.Kv eller Vv til opvaske- eller vaskemaskine**

Armaturet er indstillet til at give kaldt vand. Omstilling af ethulsarmaturer fra kv til vv: Tag grebet af, se billede 6, og vrid haneoverdelen med uret til den stopper. Sæt grebet på igen i lukket leje. Omstilling af ethulsarmaturer fra vv til kv: Tag grebet af, se billede 6, og vrid haneoverdelen mod uret til den stopper. Sæt grebet på igen i åbent leje.

## **3. Fuldt svingbar tud**

Fjern skruen.

## **4. Vandstrømsbegrensning og temperaturspærre**

Afmonter grebet og dækpropsten (se billede 5). Der kan indstilles fire forskellige vandstrømsindstillinger. Træk begrensernen af, og vend det ønskede fremspring bagud. Jo større fremspring, jo mindre vandstrom. De forskellige vandstrømsniveauer er 100% og ca. 90, 85 og 80%. Temperaturbegrensning indstilles ved at flytte temperaturringen. Jo mere den vrides med uret (mod minus), desto større bliver varmtvandsbegrensningen.

## **5. Udskiftning af patron**

For at afmontere grebet, fjernes den røde/blå knap, og skruen løsnes (2,5 mm umbraco) ca. en omgang. Umbraco skruen sidder højt oppe under grebets kuppel. Tag dæk-kappen af og skru låsemøtrikken af som holder patronen, brug nøgle FMM 6086. Fjern den gamle patron. Rengør armaturhuset. Efter udskiftning af patron, gennemskyl og rengør perlatoren.

## **6. Udskiftning af opvaske- eller vaskemaskineafspærring**

Se også 2.

## **7.Udskiftning af O-ringe med H-profil**

### **Smøring**

Til smøring må **kun** anvendes **siliconefedt**.

### **Rengøring af perlator**

Skrub med jævne mellemrum perlatoren af og fjern snavspartikler. Kalkbelægninger fjernes med en eddikeopløsning.

### **Tekniske data**

Varmtvand max 80°C. Arbejdstryk 50-1000 kPa. Testtryk max 1600 kPa.

## **FM Mattsson tager gamle armaturer retur til genanvendelse.**

## **F**

**Sulje aina sekoittajaan tuleva vedentulo ennen huoltoa.**  
 (Vedentulo ei tarvitse sulkea lämpötilan ja virtauksenrajoittimen säädön ajaksi.)

### **Toiminta**

Veden virtausta säädetään siirtämällä vippua pystysuunnassa. Mitä ylemmäksi vippu nostetaan, sitä enemmän vettä tulee. Kun vippu painetaan alas asti, veden tulon on suljettava.

Lämpötilaa säädetään käänämällä vippua sivusuunnassa. Kun vippu käännetään ääriasentoonsa oikealle, hanasta tulee pelkkää kylmää vettä, ja vasemmassa ääriasennossa tulee pelkkää lämmintä vettä.

### **Astianpesukoneen sulku**

Venttiili toimitetaan silvin tai vivuin, katso kuva 2.

Avoinna asento: Vivut, (v)-ylöspäin

Kiinni-asento: Merkintä (O)-ylöspäin

### **Pehmeästi sulkeutuva**

FM Mattssonin yksioseteekoittimet ovat pehmeästi sulkeutuvia. Niissä on sisäinen Soft Closing -vaimennin, jonka ansiosta hana aina sulkeutuu pehmeästi, niin että putkistoon ei synny haitallisia paineikkuja.

Soft Closing –toiminto ei vaikuta mitenkään sekoittimen tavanomaiseen käyttöön. Se toimii normaalissa käytössä aivan tavalliseen tapaan – yhdellä poikkeuksella: FM Mattssonin sekoittinta on mahdotonta sulkea niin nopeasti, että sitä tulee nopeasti sulkeutuva venttiili, mikä muutoin on yksioseteekoittimissa täysin mahdolista.

### **Jäätymisvaara:**

Jos lämpötila hanan käyttöpaikassa laskee 0 °C:een alapuolelle (esim. lämmittämättömässä vapaa-ajan asunnoissa), on vesijohtod ja hana tyhjennettävä vedestä. Jätä hana auki-asentoon. Vaihtoehtoisesti voidaan hana irrottaa ja säilyttää lämmityssä tilassa.

### **Asennus**

#### **Litäntäputket**

Joissain sekoittajissa on kierrettäilevät tuloputket. Ne on kiristetty kiinni eivätkä aukea normaalissa käsitellyssä vesiliittännän yhteydessä. Jos ne kuitenkin irtoavat, tivistää

o-rengas ne sekoittajan runkoon, yhden kierroksen verran.

### **Tukiholkit**

Asennettaessa litäntäputkilla varustettuja sekoittimia on putkenpäissä käytettävä tukiholkkeja.

### **Yksiosetekoittajan kiinnitys**

Useimmissa sekoittajissa on mutterikiinnitys. Kiinnitysmutteri on käännettävissä joko paksulle tai ohulle pöytätasolle. Mutterikiinnitteessä mallissa on käytettävä sekoittajan alapuolella o-rengasta, joka tivistää sen tasoon / posiliin. Katso, että se on oikein urassaan sekoittajan kiinnityksen aikana.

Kun sekoitin kiinnitetään astianpesupöytään, asenna mukana seuraava tukilevy pöytälevyn ja mutterin väliin, sileää puoli teräslevyä vasten.

### **Kuviointainen astianpesupöytä**

Jos astianpesupöytä on kuviointista levymä, on sekoittimen ja pöytälevyn väliillä suositeltavaa käyttää tiivistemassaa.

Tukiholkkia ei tarvita liittääessa sekoitin Soft PEX® -putkella.

### **Astianpesukoneen sulkuventtiilillä varustettu sekoitin**

Jos sekoittimeen ei liitetä astian- tai pykinpesukonetta, lähetävää liitäntää **on suljettava** mukana seuraavalla tulpalla. Eräissä sekoittimissa on kaksi astianpesukoneleitäntää, pesupöydän ylä- ja alapuolella. Näissä sekoittimissa **on aina asennettava** toinen sulkulutipista, käytä lämmittää jäähän liittääntää.

### **1.Juoksuputken asennus**

110° rajoitinlevy on asennettava. Se sijoitetaan rajoitinluoke eteenpäin ja käännetään kuvan osoittamalla tavalla, uloke alaspäin.

### **2.Tehtaalla hana kootaan antamaan kylmää vettä.**

Yksiohaneen muuttaminen kylmästä lämpimään veteen: Irrota käsipyörä, katso kuva 6, kierrä karaa myötäpäivään kunnes se pysähtyy rajoittimeen. Palauta käsipyörä kiinni-asennossa. Yksiohaneen muuttaminen lämpimästä kylmään veteen: Irrota käsipyörä, katso kuva 6, kierrä karaa vastapäivään kunnes se pysähtyy rajoittimeen. Palauta käsipyörä auki-asennossa.

### **3.Ympäri kääntyvä juoksuputki**

Sekoittimet, joiden juoksuputken kääntymäkulma on rajoitettu (110°), on hyvin helppo muuttaa ympäri kääntyviksi. Kierrä vain irti juoksuputken holkin takana oleva ruuvi.

### **4.Virtauksen ja lämpötilan rajoitin**

Nosta vippu ylös ja ruuva se irti hatun alla olevasta kuusiosikoloruuvista (kts kuva 5): Rajoittimella voidaan asentaa neljä erilaista virtaaman voimakkuutta. Nosta se pois ja käänny haluttu rajoittimen palaa taaksepäin. Mitä suurempi pala on takaapäin, sitä pienempi virtaama. Eri virtaamat ovat noin 100, 90, 85 ja 80%. Lämpötilanrajoitus tehdään nostamalla ja säättämällä lämpötilarengasta. Mitä enemmän sitä käännetään myötäpäivään (miinusta kohti) sitä enemmän se rajoittaa lämpimän veden tuloa.

### **5.Sisäyksikön vaihto**

Vivun irrotus: ota sini/puna-happi pois ja löysää kuusiosikoloruuvia (2,5 mm:n kuusiosikoloavain) noin yksi kierros, nosta vippu pois. Kuusiosikoruvi sijaitsee peitekuvun alla. Irrota peiteholkki ja kierrä auki suuri mutteri, joka pitää sisäosan paikallaan, käytä avainta FMM 6086. Ota kasetti irti. Puhdistaa pesä. Huuhtele ja puhdistaa sekoittajan poresutin sisäyksikön vaihdon jälkeen.

### **6. Astianpesukoneen sulun vaihto**

Katso myös 2.

### **7. Juoksuputken tiivisteiden vaihtoVoitelu**

Käytä ainoastaan siliikonirasvaa.

### **Poresuuttimen puhdistus**

Kierrä poresuutin silloin tällöin irti ja puhdistaa sen sisus veden mukana tulleista epäpuhauksista. Jos se on kalkkiutunut, pese se etikkaliuoksella.

### **Tekniset tiedot**

Lämmin käyttövesi max 80°C. Käytölpaine 50-1000 kPa. Koepaine max 1600 kPa.

Käytöstä poistetut FMM-tuotteet voi palauttaa FM Mattssonille kierrätykseen.

