



# MONTERINGSANVISNING

## VATETTE FÖRDELARE 50 CC

För kopparrör, rostfria stålrör, PE-X-, PE-RT-, PB- och PEM-rör enligt standard samt Multilayer-rör

| 2-rör                         | 3-rör                         | 4-rör                          |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| FG0398251 09<br>RSK 221 80 44 | FG0398253 09<br>RSK 187 58 06 | FG0 398254 09<br>RSK 187 58 07 |
| FG0398252 09<br>RSK 187 58 05 |                               |                                |



### VATETTE GODKÄNNER FÖLJANDE:

#### MAX DRIFTTRYCK:

1 600 kPa (16 bar)

#### MAX DRIFTTEMPERATUR:

-50°C - +120°C

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

Tappvatteninstallationer där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunal anläggning, värmesystem samt kylanläggningar (köldmediet får inte vara aggressivt mot mässing).

### TYPGODKÄNNANDE 0995/74 OMFATTAR:

Tappvatteninstallationer där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunal anläggning samt värmesystem.

#### MAX DRIFTTRYCK:

1 000 kPa (10 bar)

#### MAX DRIFTTEMPERATUR:

95°C momentant, 70°C kontinuerligt

### AVSEDD FÖR FÖLJANDE RÖR:

Kromade, hårda, halvhårda och mjuka kopparrör, rostfria- och elförzinkade stålrör, PE-X-rör enligt standard, slätända med kant av mässing, enligt SS-EN13618.

### FÖRUTSÄTTNINGAR: !

- Installationen skall utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.
- Liknande detaljer av annat fabrikat får inte användas tillsammans med System Vatette. Vatette-produkternas mutter är märkta med VATETTE och dimension.



0995/74



Accepterad  
monteringsanvisning  
2026:1



633 328/7 2026-06-02

# VATETTE FÖRDELARE 50 CC

För kopparrör, rostfria stålrör, PE-X-, PE-RT-, PB- och PEM-rör enligt standard samt Multilayer-rör.

## MONTERING:

1. Montera enligt monteringsanvisning för respektive kopplingstyp.
2. Utför § 6.2 Tryck- och täthetskontroll enligt Branschregler Säker Vatteninstallation enligt metod "Plaströrssystem eller blandade plast- och metallrörssystem". Tips: Använd Vatette Plugg Dy15: RSK 194 59 71, Dy22:194 59 97.

