




MONTERINGSANVISNING

VATETTE FULLFLÖDESVENTIL

för kopparrör, stålrör, PEX-rör och slätända.

ANVÄNDNINGS-OMRÅDE	Tappvatten, värmeanläggningar, luft, kylanläggningar (kylmediet får absolut inte vara aggressivt mot mässing, vid osäkerhet kontakta Villeroy & Boch Gustavsberg AB).	TYPGODKÄNNANDE 0004/08 OMFATTAR:	
		ANVÄNDNINGS-OMRÅDE	Tappvatten och värmevatten av dricksvattenkvalité.
MAX ARBETSTRYCK	1 600 kPa (16 bar)	MAX ARBETSTRYCK	1 000 kPa (10 bar)
ARBETS-TEMPERATUR	-20°C - +120°C	ARBETS-TEMPERATUR	95°C momentant 70°C kontinuerligt
TYPGODKÄNDA FÖR FÖLJANDE RÖR	Se monteringsanvisning för respektive kopplingstyp.		
FÖRUTSÄTTNINGAR 	<ul style="list-style-type: none">• Liknande detaljer av annat fabrikat får inte användas tillsammans med Vatette.• Stödhylsa skall användas till mjuka och halvhårda kopparrör samt mjuka stålrör.• Vid montering av PEX-rör skall stödhylsan vara så lång att den når genom muttern, hylsan bör dessutom ha stor fläns.• Installerad ventil i drift skall vara helt öppen eller stängd.		
MONTERING	<ol style="list-style-type: none">1. Kapa röret vinkelrätt, kontrollera att röret är fritt från längsgående repor och grader.2. Rosfria-, elförzinkade- och hårda stålrör slipas runt rörändan med slipduk (ej längsgående slipning).3. Skjut in rörändan i kopplingen till stopp.4. Drag åt kopplingsmuttern med en nyckel i lämplig storlek och antal varv enligt tabellen nedan (använd ej rörtång). OBS! En förminskad koppling skall efter "knäppet" (när förminskningen delat sig i två delar) dras antal varv enligt tabellen nedan.5. Provttryck och kontrollera täthet. Motverka spänningskorrosion genom att lossa muttern och därefter drag åt lätt igen.6. Ej ansluten kulventilsända skall pluggas.		

Dy	Nyckelvidd mutter	Antal varv efter handåtdragning	
		Kopparrör, stålrör, slätända	PEX-rör
12	20	1 ¼	2
15	24	1	2
18	28	1	2
22	32	1 ¼	2
28	38	1 ¼	2
35	47	1	-
42	56	1	-
54	72	1	-



Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Villeroy & Boch Gustavsberg AB garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningarna följs.



0004/08

637 777/3 14.01

1 (1)