

ENG

1. General
Pressure relief valve (**A**) to protect closed heated and chilled water systems against excessive pressure.

Application
• The safety valve has to be used in a closed heating or cooling system. (glycol max. 50%).
• Only use the valve in a dry and frost-free location.
• Min./Max. system temperature: -10 °C/+120 °C.

Safety
Check whether the maximum capacity and the opening pressure that are indicated on the valve match the values of the system.

Beware of steam from the exhaust: Risk of scalding!

DEU

1. Allgemeines
Sicherheitsventile (**A**) zur optimalen Absicherung von geschlossenen Heizungsanlagen gegen Drucküberschreitung.

Verwendungsbereich
• Das Sicherheitsventil ist für den Einsatz in geschlossenen, Heizungs- oder Kühlungsanlagen mit Wasser/Glykolemischen bis 50% Glykolanteil bestimmt.
• Installieren Sie das Sicherheitsventil an einem trockenen und frostfreien Ort
• Min-/Max. Betriebstemperatur: -10 °C/+120 °C.

Sicherheit
Überprüfen Sie ob die auf der Kappe des Ventils angegebene maximale Leistung und der Öffnungsdruck mit den Anlagenparametern übereinstimmen.

ACHTUNG: Verbrennungsgefahr an der Austrittsöffnung des Ventils durch austretenden Dampf.

NLD

1. Algemeen
Veiligheidsventiel (**A**) voorkomt overdruk in gesloten systemen.

Toepassing
• Het veiligheidsventiel dient te worden gebruikt in een gesloten verwarmings- of koelsysteem. (glycol max. 50%).
• Gebruik het veiligheidsventiel uitsluitend in een droge en vorstvrije omgeving.
• Min./max. systeemtemperatuur: -10 °C/+120 °C.

Veiligheid
Controleer of de maximum capaciteit en de openingsdruk die op het ventiel zijn aangegeven overeenkomen met de waarden van het systeem.

Houd rekening met stoom uit de uitlaat: Risico van verbranding!

FRA

1. Généralités
Soupape de sécurité (**A**) pour la protection d'installations de chauffage central en circuit fermé et d'eau réfrigérante contre des pressions excessives.

Application
• La soupape de sécurité s'utilise dans une installation de chauffage ou de refroidissement en circuit fermé. (glycol max. 50%).
• Utilisez la soupape uniquement en un endroit sec et à l'abri du gel.
• Température min./max. de l'installation : -10 °C/+120 °C.

Sécurité
Assurez-vous que la puissance maximale et la pression d'ouverture indiquées sur la soupape correspondent aux valeurs de l'installation.

Prêtez attention à la vapeur qui peut s'échapper de l'orifice de purge : Risque de brûlure !

ESP

1. Aspectos generales
Válvula de Seguridad de Presión (**A**) para proteger las instalaciones de una presión excesiva.

Aplicación
• La válvula de seguridad debe utilizarse en un sistema cerrado de calefacción o refrigeración. (glycol máx. 50%).
• Utilice la válvula únicamente en lugar seco y donde no pueda producirse escarcha.
• Temperatura mínima y máxima del sistema: -10 °C/+120 °C.

Seguridad
Compruebe si la capacidad máxima y la presión inicial indicadas en la válvula coinciden con los valores del sistema.

Cuidado con el vapor que sale del tubo de expulsión: peligro de quemaduras!

ITA

1. Parte generale
Valvola di sicurezza (**A**) per la protezione contro l'eccesso di pressione negli impianti di riscaldamento o refrigerazione a circuito chiuso.

Impiego
• La valvola di sicurezza deve essere impiegata in impianti di riscaldamento o raffreddamento a circuito chiuso (concentrazione massima di glicole 50%).
• Installare la valvola unicamente in un locale asciutto e riparato dal gelo.
• Temperatura min / max d'esercizio: -10 °C/+120 °C.

Sicurezza
Verificare che la potenza massima e la pressione di apertura indicate sulla valvola corrispondano a quelle dell'impianto.

Attenzione all'uscita di vapore dallo scarico: pericolo di ustioni!

SWE

1. Allmänt
Tryckavlastningsventil (**A**) som skyddar slutna, vattenburna värme- och kylsystem mot för högt tryck.

Användningsområden
• Säkerhetsventilen måste användas i ett slutet värme- eller kylsystem. (högst 50 % glykol).
• Ventilen får bara användas i torra och frostfria utrymmen.
• Lägsta/högsta systemtemperatur: -10 °C/+120 °C.

Säkerhet
Kontroller att den högsta volymnivån och det öppningstrycket som står på ventilen stämmer med systemets värden.

Se upp för ångan från öppningen! Attentio: risk för skänning;brännskador!

NOR

1. Generelt
Sikkerhetsventil (**A**) for å beskytte lukkede varme- og kjølevannssystemer mot for høyt trykk.

Bruksområde
• Sikkerhetsventilen må ikke brukes i et lukket varme- eller kjøleanlegg. (Glykol maks. 50 %).
• Bruk bare ventilen på tørt og frostfritt sted.
• Min./makts. systemtemperatur: -10 °C/+120 °C.

Sikkerhet
Kontroller om den maksimale kapasiteten og åpningstrykket som er angitt på ventilen stämmer med verdiene til anlegget.

Vær oppmerksom på damp fra utløpet: Fare for å bli brent!

2. Installation

The following points are important to ensure correct operation of the valve and the safety of the installation.
• The installation should only be carried out by qualified personnel. Comply with local legislation and guidelines.
• Fit the valve close to the boiler (**E**).
• Carry out the installation on a system that is not under pressure.
• Only fit the valve once the pipes have been thoroughly flushed and brought under pressure.
• Fit the valve close to the boiler using the correct wrench appropriate for the nut (**C**).
• Do not weld or solder in the vicinity of the valve.
• Fit the valve close to the boiler (**E**).
• Pay attention to the arrow that indicates the flow direction.
• Achten Sie dabei auf den in Fließrichtung zeigenden Pfeil.
• Do not place a circuit breaker between the boiler (**E**) and the valve (**A**).
• The diameter of the inlet and outlet pipes should not be smaller than the inlet and outlet connections on the valve.
• Ensure there is a free out-flow opening (circuit breaker installation) with a fall and directly connected to the outlet of the valve (e.g. Flanco tundish (**F**)).
• Never fit the valve with the inlet or outlet pointing upwards (**G-H**).

2. Installation

Um eine optimale Funktion des Sicherheitsventils und der Anlage zu gewährleisten, sind folgende Punkte zu beachten.
• Der Einbau ist durch qualifiziertes Fachpersonal auszuführen. Beachten Sie die vor Ort geltenden gesetzlichen Vorschriften und Richtlinien.
• Installieren Sie das Ventil in der Nähe des Heizkessels (**E**) ein.
• Führen Sie den Einbau nur an einer erdrückungsfreien Anlage durch.
• Bauen Sie das Ventil erst ein, nachdem die Leitungen gründlich gespült und einer Druckprüfung unterzogen wurden.
• Zum montieren des Sicherheitsventils auf der Rohleitung ist die dafür bestimmte Schließfläche (**C**) zu benutzen.
• Führen Sie in der Nähe des Ventils keine Schweiß- oder Lötarbeiten durch.
• Achten Sie dabei auf den in Fließrichtung zeigenden Pfeil.
• Das Sicherheitsventil (**A**) darf gegenüber dem Heizkessel (**E**) nicht absperren sein. Keine Absperrvorrichtung zulässig!
• Der Querschnitt der Abblasleitung darf nicht kleiner sein als der Querschnitt der Austrittsöffnung des Ventils.
• Sorgen Sie für eine freie Auslassöffnung (Unterbrechungseinrichtung) unter Gefälle, gleich an der Austrittsöffnung des Ventils (z.B. Flanco Trichter (**F**)).
• Montieren Sie das Ventil nicht mit einer Inhalt oder uittaat die naar boven wijst (**G-H**).

2. Installatie

De volgende punten zijn van belang voor een correcte werking van het ventiel en de veiligheid van het systeem:
• Het systeem mag uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. Hou u zich aan de lokale wetgeving en richtlijnen.
• Breng het ventiel vlakbij de ketel (**E**) aan.
• Voer de installatie uitsluitend uit op een drukloos systeem.
• Breng de ventielen pas aan nadat de leidingen grondig doorgespoeld en afgesterpt zijn.
• Gebruik bij het monteren van het ventiel op het systeem de sleutelvlikken (**C**).
• Voer geen las- of soldeerwerkzaamheden uit in de buurt van het ventiel.
• Hou rekening met de pijl die de stroomrichting aangeeft.
• Plaats geen afsluiters tussen de ketel (**E**) en het ventiel (**A**).
• De diameter van de toe- en afvoerleiding mag niet kleiner zijn dan de in- en uitlaatdraaisluitingen van het ventiel.
• Zorg voor een vrije uitstroomopening (onderbrechingsinrichting) met verval en direct aangesloten op de uittaat van het ventiel (bijv. Flanco trechter (**F**)).
• Monteer het ventiel nooit met een inlaat of uittaat die naar boven wijst (**G-H**).

2. Montage

Les points suivants sont importants pour garantir un fonctionnement correct de la soupape et la sécurité de l'installation.
• Le montage doit être effectué exclusivement par du personnel compétent. Respectez les prescriptions et les directives locales.
• Montez la soupape à proximité du chauffe-eau (**E**).
• Réalisez l'installation dans une installation qui ne est pas soumis à pression.
• Ajustez la soupape à la caldera (**E**).
• Procédez au montage sur une installation exempte de pression.
• Ne posez la soupape qu'après un rinçage correct et un contrôle de l'étanchéité des conduites.
• Montez la soupape sur l'installation au moyen de la clé appropriée pour l'écrou (**C**).
• Ne soudez ou ne brazez pas à proximité de la soupape.
• Prêtez attention à la flèche qui indique la direction du flux.
• Ne posez pas une vanne d'isolation entre le chauffe-eau (**E**) et la soupape (**A**).
• Le diamètre des conduites d'admission et d'évacuation ne doit pas être inférieur au diamètre des raccords d'admission et d'évacuation de la soupape.
• Veillez à disposer d'une ouverture d'écoulement libre dispositif de coupe), sous un angle et directement à l'évacuation de la soupape (par exemple entonnoir Flanco (**F**)).
• Ne posez jamais la soupape avec l'admission ou l'évacuation dirigée vers le haut (**G-H**).

2. Instalación

Es importante que los siguientes aspectos sean correctos: funcionamiento de la válvula y seguridad de la instalación.
• L'installación sólo debe llevarse a cabo por personal autorizado. Cumpla las leyes y normativas locales.
• Monte la válvula cerca de la caldera (**E**).
• Realice la instalación en una instalación que no esté sometido a presión.
• Ajuste la válvula únicamente cuando las tuberías se hayan descargado totalmente y estén bajo presión.
• Ajuste la válvula a la instalación utilizando la llave inglesa adecuada para la tuerca (**C**).
• No suelde cerca de la válvula.
• Preste atención a la flecha que indica la dirección del fluido.
• No coloque una llave de paso entre la caldera (**E**) y la válvula (**A**).
• El diámetro de las tuberías de entrada y salida no debe ser menor que las conexiones de entrada y salida de la válvula.
• Asegúrese de que hay una abertura libre de fluido de instalación de la llave de paso con caída y que esta conectada directamente a la salida de la válvula (ej. artesa (F) Flanco).
• No ajuste nunca la válvula con la entrada o la salida dirigidas hacia arriba (**G-H**).
• Non montare mai la valvola con l'ingresso o l'uscita rivolti verso l'alto (**G-H**).

2. Installation

Följande punkter är viktiga att följa för att säkerställa att ventilen hanteras rätt och att installationen är säker.
• Installationen får bara utföras av behöriga personer. Se till att lokala regler och föreskrifter följs noga.
• Monter ventilen nära pannan (**E**).
• Alla installationer måste utföras på trycklös system.
• Monter ventilen i närrheten av kajlen (**E**).
• Utlöp installationen på ett anlegg som inte står under trykk.
• Bara monter ventilen nära rören där spolats och trycksats.
• Monter ventilen på installationen med rätt tillverkning till muttern (**C**).
• Ingen svetsning eller lödning får förekomma i närrheten av ventilen.
• Observera och följ pilen som visar flödesriktningen.
• Sätt aldrig en kran mellan varmvattenberedaren (**E**) och ventilen (**A**).
• Inlopps- och utloppsrörna får inte vara smalare än ventilens inlopps- och utloppsrörlösningar.
• Se till att utloppsdämpningen hålls här (att det finns en kran installerad) med fall och att den är direkt ansluten till ventilens öppning (till exempel Flamos tapplåda (**F**)).
• Monter aldrig ventilen med in- eller utlopp uppått (**G-H**).

3. Maintenance and service

• Visually inspect the valve once a year for signs of leakage. Lifting the valve and flushing it through thoroughly will often resolve any leaks. If no leak is found, it is not necessary to lift the valve.
• During a periodic inspection (e.g. once every four years), the valve should be lifted to check its functionality.
• If the leak continues after lifting the valve and flushing it through the valve must be replaced.
• The valve is a safety product. We therefore recommend that it is replaced at least every 10 years.
• If the valve regularly blows off during use, consult the installation specialist.

3. Wartung und Service

• Führen Sie einmal jährlich eine Sichtprüfung des Ventils auf Anzeichen von Undichtigkeit durch. Durch Drehen der Anlüftkappe des Ventils in Pfeilrichtung wird der Ventilzylinder im Innern des Ventils mit einem gut hörbaren "Klick" Geräusch kurz geöffnet, Wasser tritt aus. Anschließend muss das Ventil wieder vollkommen dicht schließen.
• Ist das Ventil nach dem Anlüften und Spülens weiterhin undicht, muss das Ventil ausgetauscht werden.
• Das Ventil ist ein Sicherheitsprodukt. Wir empfehlen Ihnen daher, es spätestens alle 10 Jahre auszutauschen.
• Wenn das Ventil während des Betriebs der Anlage regelmäßig abbläst, ist die Anlage durch einen Fachinstallateur zu überprüfen.

3. Onderhoud en service

• Controleer het ventiel jaarlijks (visueel) op recente lekkage. Kleplichamen en goed doopsoelen kan mogelijk de lekkage verhelpen. Indien geen lekkage wordt geconstateerd is kleplichamen niet noodzakelijk.
• Tijdens een periodieke inspectie (bv. eens in de vier jaar) kan de klep gelijk worden om de werking te controleren.
• Indien na kleplichamen en doopsoelen er (nog steeds) lekkage optreedt dient het ventiel vervangen te worden.
• Het ventiel is een veiligheidsproduct daarom raden wij aan deze binnen 10 jaar te vervangen.
• Als het ventiel tijdens gebruik regelmatig afblaast, raadpleeg dan de installateur.

3. Entretien et maintenance

• Inspectez visuellement la soupape une fois par an pour assurer de l'absence de fuites. Soulever le clapet et rincer soigneusement la soupape permet souvent de remédier aux fuites. Si aucun fuite n'est constatée, il est inutile de soulever le clapet.
• Lors d'une inspection périodique (je, une fois tous les quatre ans), develez le clapet pour contrôler son bon fonctionnement.
• Si la fuite subsiste après soulèvement du clapet et rinçage de la soupape, il faut la remplacer.
• La Prescor est un produit de sécurité. Par conséquent, nous recommandons de la remplacer au moins tous les 10 ans.
• Si la soupape rejette régulièrement de la vapeur durant son utilisation, consultez l'installateur.

3. Mantenimiento y servicio

• Inspírencia visualmente la valvula una vez al año para buscar indicios de fugas. A menudo la lección de la valvula y descanse completamente. Si no hay ninguna fuga, no es necesario levantar la valvula.
• Durante una inspección periódica (je, una vez cada cuatro años), debe levantar la valvula para comprobar que funciona correctamente.
• Si la fuga continúa después de levantar la valvula y descanse completamente, deberá sustituirse la valvula.
• La Prescor es un producto de seguridad. Por ello, recomendamos que se cambie al menos cada 10 años.
• Si la valvula expulsa vapor regularmente durante su uso, consulte con el especialista de la instalación.

3. Underhåll och service

• Utöför en okularbilsktion av ventilen en gång om året. Läckage åtgärdas ofta genom att öppna ventilen och spola igenom den ordentligt. Så långt inget läckage hittas behöver ventilen inte öppnas.
• Under en återkommande inspektion (till exempel var fjärde år), bör ventilen öppnas för att kontrollera att den fungerar.
• Om läckaget fortsätter efter att ventilen har öppnats och spolats, måste ventilen bytas.
• Ventilen är en säkerhetsprodukt. Vi rekommenderar därför att den byts ut var tio år.
• Om ventilen ofta blåser ut ånga under drift, bör du rådfråga en monterings-specialist.

4. Removal

Release the pressure from the system. There is a danger of scalding! Hot water can flow out of the system. Remove the valve.

4. Demontage

Machen Sie das System drucklos. Vorsicht, Verbrennungsgefahr! Aus der Anlage kann heißes Wasser austreten. Entfernen Sie das Ventil.

4. Demonteren

Maak de installatie drukloos. Er is gevaren van verbranding! Er kan heet water uit het systeem stromen. Verwijder het ventiel. Déposez la soupape.

4. Desmontaje

Dépresurisez l'installation. Attention au danger de brûlure! Il de l'eau chaude peut s'écouler de l'installation. Retire la valvula.

4. Smontaggio

Libere la presión de la instalación. Atención al peligro de quemaduras! Puede salir agua caliente del sistema. Smontare la valvola.

4. Nedmontering

Gör systemet trycklöst. Varning för brännskador/däckläckning! Hett vatten kan nu rinna ur systemet. Ta bort ventilen.

Comply with local legislation when disposing of the valve.

According to the directives for pressure equipment 97/23/EC.

Beachten Sie bei der Entsorgung des Ventils die örtlichen Vorschriften.

Gemäß EU-Druckgeräterichtlinie 97/23/EG.

Respectez les prescriptions locales lors de la mise au rebut de la soupape.

De acuerdo con las Directivas de Equipos a Presión 97/23/CE. Véase también

Var noga med att följa lokala regler och riktlinjer när du gör dig med ventilen.






Följ direktiv 97/23/EG om tryckbärande anordningar.

4. Utskifting

Slipp ut trycket i systemet. Det er fare for å bli brenn! Varmt vann kan strømme ut av systemet. Fjern ventilen.

Overhold lokale bestemmelser når kasseres.

I henhold til direktivet for trykkpåslakt utstyrt 97/23/EC.



FIN	DAN	POL	RUS	CES	SLK	HUN
<p>1. Yleistä Paineennäytösvienttiili (A) suojaamaan suljettuja lämmint- ja kylmävesijärjestelmää liikapainetta vastaan.</p> <p>Käyttö</p> <ul style="list-style-type: none"> Varoentilillä tulee käyttää suljetussa lämmint- tai jäädytysjärjestelmässä. (glykoli maks. 50 %). Käytä venttiiliä ainoastaan kuivassa tilassa, jossa ei esisiin pakkasta. Järjestelmän min./maks. lämpötila: -10 °C/+120 °C. <p>Turvallisuus Tarkista vastavatko venttiiliä sosoitetut maksimikapasiteetti ja avautumispaine järjestelmän arvoja. Varo poistoihdryy: Palovammasaura!</p>	<p>1. Generelt Overtryksventilen (A) til beskyttelse af lukkede opvarmede eller afkølede vandsystemer mod overtryk.</p> <p>Anvendelse</p> <ul style="list-style-type: none"> Sikkerhedsventilen må kun anvendes i et lukket varme- eller kølesystem. (glykol maks. 50 %). Anvend kun ventilen på et tort og frostfrit sted. Min./maks. systemtemperatur: -10 °C/+120 °C. <p>Sikkerhed Kontrollér, om den maksimale effekt og åbningstryket, som er angivet på ventilen, stemmer overens med systemets værdier. Pas på damp fra åbningen: Risiko for skoldning!</p>	<p>1. Informacje ogólne Zawór nadmiarowy ciśnieniowy (A)chroniący zamknięte instalacje wody grzewczej i chłodzącej przed nadmiernym ciśnieniem.</p> <p>Zastosowanie</p> <ul style="list-style-type: none"> W zamkniętej instalacji grzewczej lub chłodzącej wymagane jest zamontowanie zaworu bezpieczeństwa. (glykol maks. 50%). Eksplatacja zaworu możliwa jest wyłącznie w suchym miejscu, nienarażonym na działanie mrozu. Min./maks. temperatura instalacji: -10 °C/+120 °C. <p>Bezpieczeństwo Sprawdźcie, czy maksymalna przepustowość zaworu oraz ciśnienie otwarcia podane na zaworze są zgodne z wartościami przewidzianymi dla danej instalacji. Uwaga na parę pojawiającą się w efekcie wydmuchu. Ryzyko poparzenia!</p>	<p>1. Общие данные Клапан сброса давления (A), который служит для защиты закрытых систем подачи нагретой и охлажденной воды от чрезмерного давления.</p> <p>Назначение</p> <ul style="list-style-type: none"> Предохранительный клапан предназначен для использования в закрытых системах теплоснабжения и охлаждения. (объем гликоля макс. 50%). Вентиль используется только в сухом и не подверженном морозу месте. Min./Maks. температура системы: -10 °C/+120 °C. <p>Безопасность Проверьте соответствие значений максимальной мощности и рабочего давления, указанных на клапане, и соответствующих параметров системы. Остерегайтесь пара из отверстия: вероятность ожога!</p>	<p>1. Obecné Pojistný ventil (A) pro ochranu před nadměrným tlakem pro uzavřené systémy vytápění a chlazení vody.</p> <p>Použití</p> <ul style="list-style-type: none"> Pojistný ventil je určen pro použití v uzavřeném topném nebo chladicím systému. (obsah glyku max. 50%). Tento ventil používajte iba na suchom mieste, ktoré je chránené pred mrazom. Min./max. teplota systému: -10 °C/+120 °C. <p>Bezpečnosť Zkontrolujte, zda maximálny výkon a otevírací tlak uvedené na ventili odpovedají hodnotám systému. Dávajte pozor na páru vycházející z výpusti: riziko opařenia!</p>	<p>1. Všeobecne Poistný ventil (A) chráni uzavorené rozvody teplej a studenej vody proti nadmernému tlaku.</p> <p>Použitie</p> <ul style="list-style-type: none"> Poistný ventil sa musí používať v uzavretom vykurovacom alebo chladiacom systéme. (obsah glyku max. 50%). Tento ventil používajte iba na suchom mieste, ktoré je chránené pred mrazom. Min./max. teplota systému: -10 °C/+120 °C. <p>Bezpečnosť Skontrolujte, či sa maximálny výkon a otevírací tlak uvedené na ventili zhodujú s parametrami systému. Dajte si pozor na paru z odtokového potrubia: Nebezpečenstvo obařenia!</p>	<p>1. Általános tudnivalók Nyomáscsökkenő (A) szélep, amely a zárt, melegített és hűtő vizes rendszereket védi a túlzott mértékű nyomas ellen.</p> <p>Alkalmazás</p> <ul style="list-style-type: none"> A biztonsági szelépet zárt fűtési vagy hűtési rendszerekben kell használni. (glykol max. 50%). A biztonsági szelép kizárolág száráz és fragmentes helyen használják. Minimális/maximális üzemi hőmérséklet: -10 °C/+120 °C. <p>Biztonság Ellenorízze, hogy a biztonsági szelépen feltüntetett maximális kapacitás és nyitási nyomas megfelel-e a rendszer vonatkozó értékeinek. Vigyázzon a kiömlőcsőből kiáróli gőzre: Lefforrasz veszély áll fenn!</p>
<p>2. Asennus</p> <p> Seuraavat kohdat ovat tärkeitä venttiiliä asianmukaiseen toimintaan ja asennusmenoihin turvalisuuuden takaamiseksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ainoastaan valtuutetut asentajat saavat suorittaa asennuksen. Noudata paikallisia asetusja ja yleisohjeita. Asenna venttiili kuumavesisäiliön (E) läheisyyteen. Asennus on suoritettava järjestelmään, joka ei ole paineen alaisena. Venttiili voidaan sovittaa paikalleen vasta kun putket on huuhdeltu kunnolla ja paineeksi on suorutettu. Asenna venttiili järjestelmään käyttämällä mutteriin sopivaa tykälua. Venttiili läheisyysessä ei saa suorittaa hitsauskaa tai juotoksetta. Kiinnitä huomioon nulloella ilmoitettuun virtaussuuntaan. Älä sijoita sulkuhanua lämmityskattilan (E) ja venttiili (A) välille. Tulo- ja lähtöpuiten läpimpäät eivät saa olla pieniä kuin venttiili tulon- ja lähtöliittimiä. Varmista että venttiili ulospuhalsaukko on esteetön (esim Flanco nääkösupillo asennusnära) (F) ja tyhjennysputki tyketty. Älä koskaan asenna venttiiliin sientä, eitä tulo tai lähtö osioitaa ylöspäin (G-H). 	<p>2. Montering</p> <p> Følgende punkter er vigtige for at sikre korrekt drift af ventilen og installations sikkerhed.</p> <ul style="list-style-type: none"> Monteringen må kun udføres af uddannede personer. Overhold den lokale lovgivning og bestemmelser. Monter ventilen tæt på beholderen (E). Føretag monteringen på et system, som er trykfræt. Montér først ventilen, når ørrene er gennemskålet grundigt og tyktestet. Montér ventilen på installationen med en korrekt nøgle, der passer til motrikken (C). Svejs eld ikke i nærheden af ventilen. Bemærk pilen, som angiver gennemløbsretningen. Placer ikke en stophane mellem beholderen (E) og ventilen (A). Diameteren på ind- og udlobsrør må ikke være mindre end ventiliens ind- og udlobs-tilslutninger. Kontrollér, at der er fri udlosgennemstrømning (montering med stophane) med et fald og sluttet direkte til ventildugangen (f.eks. Flanco udlobsdragt (F)). Installer aldrig ventilen med indløb og udløb pegende opad (G-H). 	<p>2. Montaż</p> <p> Przestrzeganie poniższych wytycznych jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego działania zaworu i bezpieczeństwa instalacji.</p> <ul style="list-style-type: none"> Montaż instalacji powinien być dokonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Przestrzeganie lokalnych przepisów i wytycznych. Zamontować zawór w pobliżu kotła (E). Montażu należy dokonać w instalacji pozbawionej ciśnienia. Zamontować zawór może następnić dopiero po dokładnym przepłukaniu przewodów i dokonaniu próby ciśnieniowej. Zamontować zawór w instalacji, używając w tym celu odpowiedniego klucza dopasowanego do szesciokątnej części korpusu (C). Spawanie lub lutowanie w pobliżu zaworu jest zabronione. Zwrocić uwagę na zgodność ze strzałką wskazującą kierunek przepływu. Pomiędzy kotłem (E) a zaworem (A) nie umieszczać elementu blokującego, przykładowo zaworu odciążającego. Średnica przewodów dopływowych i odpływowych nie powinna być mniejsza niż średnica króćców wlotowego i wydmuchowego zaworu. Upewnić się, że odpływ nie jest niczym blokowany (brak zawieradeł), jest ułożony ze spadkiem i bezpośrednio podłączony do otworu wydmuchowego z zapewnieniem poligencią z atmosferą i bezpiecznym odprowadzeniem calości cieczy i par (np. lejek Flanco (F)). Nigdy nie montować zaworu z króćcem wlotowym lub wydmuchowym skierowanym ku górze (G-H). 	<p>2. Установка</p> <p> Для обеспечения корректной работы клапана и безопасности установки необходимо соблюдение следующих условий.</p> <ul style="list-style-type: none"> Монтаж установки должен быть выполнен квалифицированным персоналом. Соблюдайте действующие местные законодательные нормы и указания. Клапан устанавливается как можно ближе к бойлеру (E). При выполнении монтажных работ система не должна находиться под давлением. Ввод клапана в эксплуатацию допускается только после промывки труб и проверочной подачи давления. При установке клапана используйте соответствующий гайковый ключ (C). Не проводите сварочных или паяльных работ вблизи клапана. Обратите внимание на направление потока, обозначенное стрелкой на клапане. Между бойлером (E) и клапаном (A) не должно быть никаких кранов и другого перекрывающего оборудования. Диаметр входной и выходной труб не должен быть меньше входного и выходного патрубков клапана. Убедитесь, что к выходу клапана напрямую (без промежуточных кранов и перекрывающего оборудования) подключено устройство для оттока воды (например, сливное устройство Flanco (F)). Ни при каких обстоятельствах не устанавливайте клапан входным или выходным патрубком вверх (G-H). 	<p>2. Instalace</p> <p> Pro zajištění správného fungování ventila a bezpečnosti instalace je důležité dbát na následující podoby.</p> <ul style="list-style-type: none"> Instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný personál. Je nutné dodržovat všechny místní předpisy a směrnice. Ventil namontujte do blízkosti kotla (E). Instalaci provádějte na systému, který není pod tlakem. Ventil montujte až poté, co bylo potřebno odstranit všechny závity. Ventil namontujte na instalaci za použití správného klíče vhodného pro tuto matici (C). V blízkosti ventila nesvářejte ani nepázejte. Věnujte pozornost šroubce, která označuje směr toku. Mezi kotlem (E) a ventilem (A) neumisťujte přerušovač. Průměr vstupního a výstupního potrubí nesmí být menší než vstupní a výstupní přípojky na ventili. Zajistěte, abyste výstup z ventila vybavili volným výtokovým otvorem (instalace s přerušovačem) se spádovým výtokem (např. nálevka (F) od společnosti Flanco). Nikdy nemontujte ventil tak, aby vstup nebo výstup směřoval nahoru (G-H). 	<p>2. Montáz</p> <p> Nasledujúce body sú dôležité pre správnu funkciu ventilia a bezpečnosť zariadenia.</p> <ul style="list-style-type: none"> Montáz musí byť vytvorený kvalifikovaným personálom. Dodržiavajte miestnu legislatívnu a smernicu. Ventil namontujte iba blízko kotla (E). Montáz vykonávajte v systéme, ktorý není pod tlakom. Ventil namontujte iba vtedy, keď sú rúry dôkladne prepláchnuté a vykonaná je tlaková skúška za studena. Ventil namontujte iba vtedy, keď sú rúry dôkladne prepláchnuté a vykonaná je tlaková skúška za studena. Dodržiavajte miestnu legislatívnu a smernicu. Medzi kotol (E) a ventil (A) neumisťujte uzaváraciu kohút. Priemer prívodného a odvodkového potrubia nesmie byť menší, ako vstupné a výstupné prijípkys na ventile. V blízkosti ventila nezvárajte ani nepázejte. Dávajte pozor na šípku, ktorá označuje směr toku. Mezi kotol (E) a ventil (A) neumisťujte přerušovač. Průměr vstupního a výstupního potrubí nesmí být menší než vstupní a výstupní přípojky na ventili. Zajistěte, abyste výstup z ventila vybavili volným výtokovým otvorem (instalace s přerušovačem) se spádovým výtokem (např. nálevka (F) od společnosti Flanco). Nikdy nemontujte ventil tak, aby vstup nebo výstup směřoval nahoru (G-H). 	<p>2. Beszerelés</p> <p> A következő pontok a biztonsági szeléphez kötődően működésének a biztosítása, valamint a biztonságos beszerelés érdekében fontosak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beszerelést csak képzett szakember végezheti. Tartsa be a helyi előírásokat és útmutatókat. • A szelépét a kazán (E) közelében helyezze el. • A beszerelést ne nyomás alatt végezzen. • A biztonsági szelép beszerelése előtt a csőveket alaposan át kell ölniük, és a hideg környezetben nyomáspróbált a kel végénzi. • Szerezz a biztonsági szelépet a beszerelés helyén a csavarhossz (C) alkalmával, megfelelő csavarkulccsal. • A biztonsági szelép környezetben hegesztést vagy forrasztást ne végezzen. • Figyeljen az áramlásiirányt mutató nyílra. • Ne szerezzen elzárócsapot a kazán (E) és a szelép (A) között. • A bemeneti és kimeneti vezetékek átmérője ne legyen kisebb, mint a biztonsági szelépen végzett mérések szerinti csatlakozási mértelek. • Biztosítson a szabad kiáramláshoz lehetséges áramlási irányt (áramlásmegszakító beszerelése) lejtéssel úgy, hogy az követően csatlakozzon a biztonsági szelép kimenetéhez (pl. Flanco beömlőfűtősről (F)). • Soha ne szerezzen a biztonsági szelépet a bemeneti vagy kimeneti ponttal (G-H) felével.
<p>3. Ylläpito ja huolto</p> <ul style="list-style-type: none"> Tarkasta kerran vuodessa silmämääritsesti, että venttiiliä ei näy merkkejä vuodoista. Venttiiliä avaimen ja huuhdeleimien ratkaisee usein vuotilanteet. Jos mitään vuotua ei löydy, venttiili ei ole tarpeen avaata. Määriäkkäistarkastus aikana (esim. viikkonaan) venttiiliä tulossa vähennetään. Ylläpito ja huolto on suoritettava aikana (esim. viikkonaan). • Jos vuoto jatkuu venttiiliä avuamisen ja huuhdeleimien jälkeen, on venttiiliä vaihdettava. • Prescor-venttiili on turvallisuuslaitte. Tästä syistä suosittelemme sen valmistamista vähintään 10 vuoden välein. • Jos venttiili puhuttaa höyrä säännöllisesti käytön aikana, ota yhteyttä asennusalan ammattilaiseen. 	<p>3. Vedlikeholdelse og service</p> <ul style="list-style-type: none"> Efterse ventilen visuelt for sig på læskager en gang om året. Aktivering af ventilen og en gründig gennemsynkning af den vil ofte løfte eventuelle læskager. Hvis der ikke findes læskager, er det ikke nødvendigt at aktiverse ventilen. Under et periodisk aftersyn (f.eks. hvert fjerde år) skal ventilen aktivere for at kontrollere dens funktionstilstand. • Såfremt læskagen vedværer efter aktivering af ventilen og gennemsynkning af den, skal ventilen udskiftes. • Ventilen er et sikkerhedsprodukt. Vi anbefaler derfor, at den som minimum udskiftes hvert 10 år. • Hvis ventilen jævnligt udblæser damp under drift, skal en fagmand konsultere. 	<p>3. Konserwacja i serwis</p> <ul style="list-style-type: none"> Raz w roku dokonaj oględzinę zaworu pod kątem znaków nieskończoności. Uniesienie gryzby zaworu i dokładne jego przepłukanie w większości przypadków rozwiąże problemy nieskończoności. W przypadku braku stwierdzenia jakichkolwiek znaków nieskończoności nie ma potrzeby uniesienia gryzby zaworu. Gryzby zaworu powinien być natomiast uniesiony w trakcie rutynowych kontroli (np. raz na 4 lata) w celu sprawdzenia jego działania. Jeśli ponownie uniesienia gryzby zaworu i przepłukania zaworu nieskończoność jest cały czas obserwowana, zawór należy wymienić. Zawór jest produktem zapewniającym bezpieczeństwo. Dlatego zalecamy jego wymianę przymając co 10 lat. Jeśli w trakcie działania występują regularne wydmuchy z zaworu, należy zwrócić się do profesjonalnego instalatora. 	<p>3. Техническое обслуживание</p> <ul style="list-style-type: none"> Ежегодно выполняйте визуальный осмотр клапана на предмет утечек. Зачастую от утечек можно избавиться простым открытием клапана и щадительной его промывкой. При отсутствии утечек открыть клапан не обязательно. Во время периодического осмотра (например, один раз в четыре года) необходимо будет открыть клапан для проверки его работоспособности. Если помимо унесения грызбы завору и проплыжания завору нieskończoność jest cały czas obserwowania, zawór należy wymienić. Клапан является устройством для обеспечения безопасной работы системы. Поэтому рекомендуется заменять его каждые 10 лет вне зависимости от состояния. Если клапан регулярно спускает воздух во время использования, проконсультируйтесь со специалистом по монтажу. 	<p>3. Údržba a servis</p> <ul style="list-style-type: none"> Jednou za rok zkontrolujte vizuálně u ventili výskyt netěsnosti. Casto že netěsnost vyřeší zvláštním odplachnutím a důkladným proplachnutím. Pokud žádné netěsnosti neshledáte, není nutné ventil zvláštně. Během pravidelné kontroly (např. jednou za čtyři roky) je nutné ventil zvláštně a zkontrolovat tak jeho funkčnost. Pokud u inkusu dochází i po zvláštním odplachnutí, je nutné ventil vyměnit. Ventil je bezpečnostní produkt. Proto doporučujeme jeho výměnu alespoň jednou za deset let. Klapan je výrobek, který je určen k používání v průmyslu. Odplachnutí je nutné vyměnit. Ventil je bezpečnostní výrobek. Proto odporučame, aby byl vyměněn alespoň raz za 10 let. Ak ventili počas prevádzky pravidelne odcházi pára, poraďte se s odborníkom na instalaci. 	<p>3. Údržba a servis</p> <ul style="list-style-type: none"> Raz za rok zkontrolujte využívání ventili, či nenesie známky netěsnosti. Zvláštně sedla ventila otáčním ručního kolесka a jeho důkladné proplachnutí často vyřeší všetky netěsnosti. Ak sa nezistila žiadna netěsnosť, nie je potrebné zvláštnu užívati kúzľek ventila otáčaním ručného kolieska. Počas pravidelnej kontroly (napríklad raz za štyri roky) by malo zvláštnu sedlo ventila otáčaním ručného kolieska, aby sa možlo skontrolovať jeho fungovanie. Ak sa po zvláštnu sedlu ventila otáčaním ručného kolieska a jeho proplachnutí umikanie nezastaví, ventili sa musí vymeniť. Ventil je bezpečnostní výrobek. Preto odporučame, aby byl vyměněn aspoň raz za 10 rokov. Ak ventili počas prevádzky pravidelne uniká pára, obráťte sa na odborníka na instalaci. 	<p>3. Karbantartás és szerviz</p> <ul style="list-style-type: none"> • A biztonsági szelépen végzett égyszer vizsgája a szívárgás nyomára. A szelépfelé megemeléssel és átlóbbítéssel gyakran megoldja a szívárgás problémáját. Ha nem talál szívárgást, nem szükséges megemelni a szelépet. • Az időszaki vizsgálatkor (pl. négyévente) a szelépfelédelet meg kell emelni a működés ellenőrzéséhez. • Amennyiben a szívárgás a szelépfelé megemeléssel és átlóbbítéssel követően sem szűnik meg, a biztonsági szelépet kell cserélni. • A szelép biztonsági eszköz. Ezért javasolt annak legalább 10 éven belül cseréje. • Ha biztonsági szelép rendszeresen görz enged használat közben, forduljon szakemberhez.
<p>4. Irrotus Poista järjestelmästä paine. Palovammasaura! Järjestelmästä saatetaan virrata ulos kuumaa vettä. Poista venttiili.</p> <p>Impäristö Suorita venttiiliä hävittämisen paikallisten määrysten mukaisesti. Painelaite direktiivin 97/23/EC mukaisesti.</p>	<p>4. Afmontering Tag tryklet af systemet. Der er risiko for skoldning! Varmt vand kan flyde ud af systemet. Fjern ventilen.</p> <p>Miljö Overhold lokale regler ved bortskaffelse af ventiile.</p> <p>I henhold til direktivet for trykbærende udstrækning 97/23/EF.</p>	<p>4. Demontaż Instalację pozbawiąc ciśnienia. Istnieje ryzyko parospalenia! Z instalacji może wypływać gorąca woda. Zdemontaż zawór.</p> <p>Ochrona środowiska Dokonując utylizacji zaworu, przestrzegać lokalnych przepisów. Zgodność z Dyrektywą 97/23/EC Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbilżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących urządzeń ciśnieniowych.</p>	<p>4. Демонтаж Справите давление в системе до нуля. Вероятность получения ожогов горячей водой в системе может быть горячей. Выполните демонтаж клапана.</p> <p>Окружающая среда При утилизации клапана соблюдайте действующее законодательство.</p> <p>В соответствии с директивами по оборудованию, работающему под давлением (97/23/EC).</p>	<p>4. Demontáž Vypuste ze systému tlak. Pozor na riziko opaření! Ze systému môže vytiekať horúca voda. Ventil odstráňte.</p> <p>Zivotní prostredie Pri likvidácii ventili postupujte v souladu s miestnimi zákonomi.</p> <p>V souladu se směrnicemi týkajícimi se tlakových zařízení č. 97/23/ES.</p>	<p>4. Demontáz Systém odťakujte. Nebezpečnost vobarenia! Zo systému môže vytiekať horúca voda. Ventil odstráňte.</p> <p>Zivotné prostredie Pri likvidácii ventili dodržiavajte miestne predpisy.</p> <p>Podľa smernice č. 97/23/EG pre tlakové zariadenia.</p>	<p>4. Leszerelés Szünteszéssel meg a rendszer nyomását. Leforraszás veszélye áll fení! A rendszerből forró víz ármalhat ki. Szerelej le a biztonsági szelépet.</p> <p>Környezetvédelem A szelép hulládfékkel való elhelyezése esetén tartsa a helyi jogszabály elérőlással.</p> <p>A nyomástartó berendezésekre vonatkozó 97/23/EK irányelv szerint.</p>