

# Termopar XL slangar

## Gäller för

Denna monteringsanvisning gäller för Beulco Armaturers slangar av typen Termopar XL. Slangarna har texten Platinox tryckt på ena hylsan (fig 1) samt är märkta med grön etikett med texten Termopar XL. Slangen är avsedd för inkoppling i tappvattensystem med max tryck PN10 och arbetstemperatur mellan -5°C/+90°C. Slangen är godkänd enligt SP Typgodkännandebevis 0262/08.

## Montering

- 1 Slangen ska monteras utan dragbelastning (fig 2).
- 2 Slangen ska monteras utan vridning (fig 3).
- 4 Slangar med gängade kopplingar dras åt med fast nyckel. Slang med anslutning löpmutter ska monteras mot koppling med plan yta, annars riskerar packning att skäras sönder.
- 5 Slangar med slätändar kan användas tillsammans med klämringsskopplingar eller presskopplingar, stödhylsa behöver inte användas. Kopplingsleverantörens monteringsanvisning skall följas. Slätända i mässing enligt standard EN13618.
- 6 Avstängningsventil skall monteras före slangen.
- 7 Slangen skall vara förlagd inom ett och samma rum.
- 8 Minsta tillåtna böjningsradie (fig 4) enligt tabell nedan:

Slang-dimension	Minsta böjradie
DN 15	45mm
DN 20	75mm
DN 25	90mm

- 9 Efter installation ska täthetskontroll utföras. Max provningstryck 14,3 bar. Max arbetstryck 10 bar

Fig 1



Fig 2



Fig 3



Fig 4

