

Termopar slangar

Gäller för

Denna monteringsanvisning gäller för Beulco Armaturers slangar av typen Termopar med anslutning G15, G20 eller slätände 12mm. Slangen har texten Platinox tryckt på ena hylsan (fig 1). Slangen är avsedd för inkoppling i tappvattensystem med max tryck PN10 och arbetstemperatur mellan -5°C/+90°C. Slangen är godkänd enligt SP Typgodkännandebevis 0262/08.

Montering

- 1 Slangen ska monteras utan dragbelastning (fig 2).
 - 2 Slangen ska monteras utan vridning (fig 3).
 - 3 Slangar med gängade kopplingar dras åt med fast nyckel. Slang med anslutning löpmutter ska monteras mot koppling med plan yta, annars riskerar packning att skäras sönder.
 - 4 Slangar med slätände kan användas tillsammans med klämringskopplingar eller presskopplingar, stödhylsa behöver inte användas. Kopplingsleverantörens monteringsanvisning skall följas. Slätända i mässing enligt standard EN13618.
 - 5 Slangen skall vara förlagd inom ett och samma rum, avstängningsventil ska monteras före slang eller vid inkommande vatten, lätt åtkomlig.
 - 6 Minsta tillåtna böjningsradie (fig 4) enligt tabell nedan:
- | Slangens ytterdiameter | Minsta böjradie |
|------------------------|-----------------|
| 12mm | 30mm |
| 14mm | 35mm |
7. Efter installation ska täthetskontroll utföras.
Max provningstryck 14,3 bar. Max arbetstryck 10 bar.

Installation ska utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.



Accepterad
monteringsanvisning
2026:1

Fig 1



Fig 2



Fig 3



Fig 4

