


Roth isolering til ShuntUnit
Roth isolering ShuntUnit EPP
Roth isoleringskasse for ShuntUnit
Roth ShuntUnit eriste
Installation



Roth isolering til Roth ShuntUnit > Roth isolering ShuntUnit EPP


Roth isoleringskasse for ShuntUnit > Roth ShuntUnit eriste

(DK) Isoleringen placeres på væggen og fastgøres med skruer. Dette kan evt. gøres samtidig med at shuntuniten fastgøres til væggen, - her bores i de markerede runde huller. Isoleringens bund er åben og klar til forsyningsrør, der skal skæres ud til gulvvarmerørene efter behov.

(SE) Isoleringen monteras på väggen med montageskruv, detta kan göras i samband med att Shuntuniten monteras på väggen - det finns avsedda hål i bakstycket för montering av Shuntunit. I lådans botten är det öppet för matarledningnar. Vid behov skärs hål ut för golvvarmerör.

(NO) Isoleringen plasseres på veggen og festes med skruer. Dette kan evt gjøres samtidig når shuntuniten festes til veggen, - ved å bore gjennom de markerte hullene. Isoleringens bunn er åpen og klargjort for tilførselsrørene, det må skjæres ut for gulvvarmerørene etter behov.

(FI) Eriste sijoitetaan seinälle ja kiinnitetään kiinnitysruuveilla. Tämä voidaan myös tehdä samalla kun shuntunit kiinnitetään seinään - poraamalla auki merkityt reiät. Eristeen pohjassa on aukko syöttöputkille. Lattialämmitysputkille tarvittavat reiät leikataan auki tarpeen mukaan.




(DK) Shuntunitens beslag monteres i toppen af den formstøbte ramme. Kontroller at hullerne i beslaget er placeret vandret med sliderne i den formstøbte ramme. Herefter fastgøres ShuntUniten med skruer.

(SE) Shuntuniten placeras så att monteringsbeslaget ligger längst upp i urspårningen för beslaget. Kontrollera att skruvhålen i beslaget stämmer med skruvhålen i lådan. Skruva sedan fast shuntuniten och isoleringen i väggen.

(NO) Shuntunitens beslag monteres i toppen av den formstøbte rammen. Kontroller at hullene i beslaget er plassert vannrett med slissene i den formstøbte rammen. Deretter festes Shuntuniten med skruer.

(FI) Shuntunitin kannakket asennetaan eristeen yläosaan. Varmista että ruuvien reiät ovat yhteensopivat eristeiden ruuvireikien kanssa. Tämän jälkeen asenna shuntunit eristeeseen seinälle.



(DK) Afslut montering ved at trykke låget på. Isoleringen kan afkortes efter behov i skærerillerne markeret i fronten og hele vejen rundt om isoleringen. Enderne flyttes herefter ind for tilpasning.

OBS! Tilskæring gøres altid inden montage af ShuntUniten.


(SE) Avsluta monteringen med att montera locket. Isoleringslådan kan kortas vid behov genom att skära av isoleringen i markerade spår runt om, och sedan flytta in sidogaveln. *OBS! Avkortning av lådan görs enklast innan Shuntuniten monteras.*

(NO) Avslutt montering ved å trykke på lokket. Isoleringen kan forkortes etter behov i skjærerillene som er markert i front og hele veien rundt om isoleringen. Endene flyttes inn for tilpasning.

OBS! Tilskjæring gjøres alltid før montering av ShuntUniten.

(FI) Viimeistele asennus asentamalla kansi. Eriste voidaan tarvittaessa lyhentää leikkaamalla merkityistä kohdista ja sitten sovittaa pääty kohdilleen.

HUOM! Lyhentäminen tehdään aina ennen shunt-unitin asennusta.




(DK) Isoleringen kan også spejlvendes hvis pumpen ønskes til højre. Vend isoleringen så den formstøbte ramme til shuntbeslaget er i højre siden, og afslut med at bytte om på top og bund plade så hullerne igen er placeret i bunden.

(SE) Isoleringen kan även vändas om man önskar pumpen högerhängd. Vänd lådan så att urspårningen för monteringsbeslaget är åt höger och byt sedan plats på topp- och bottenplattorna så att hålen åter hamnar i botten.

(NO) Isoleringen kan også speilvendes dersom man ønsker pumpen på høyre side. Snu isoleringen slik at den formstøbte rammen til shuntbeslaget er på høyre side, og avslutt med å bytte om på topp og bunnplate så hullene igjen er plassert i bunnen.

(FI) Eristeen voi myös kääntää, jos pumppu halutaan oikealle puolelle. Käännä eriste niin, että urat kiinnikkeille ovat oikealla, sekä vaihda katto ja pohja päittäin niin, että reiät ovat pohjassa.




(DK) Shuntunitens beslag monteres i toppen af den formstøbte ramme. Kontroller at hullerne i beslaget er placeret vandret med sliderne i den formstøbte ramme. Herefter fastgøres ShuntUniten med skruer.

(SE) Shuntuniten placeras så att monteringsbeslaget ligger längst upp i urspårningen för beslaget. Kontrollera att skruvhålen i beslaget stämmer med skruvhålen i lådan. Skruva sedan fast shuntuniten och isoleringen i väggen.

(NO) Shuntunitens beslag monteres i toppen av den formstøbte rammen. Kontroller at hullene i beslaget er plassert vannrett med slissene i den formstøbte rammen. Deretter festes ShuntUniten med skruer.

(FI) Shuntunitin kannakket asennetaan eristeen yläosaan. Varmista että ruuvien reiät ovat yhteensopivat eristeiden ruuvireikien kanssa. Tämän jälkeen asenna shuntunit eristeeseen seinälle.



(DK) Afslut monteringen ved at trykke låget på. Isoleringen kan afkortes efter behov i skærerillerne markeret i fronten og hele vejen rundt om isoleringen. Enderne flyttes herefter ind for tilpasning.

OBS! Tilskæring gøres altid inden montage af ShuntUniten.


(SE) Avsluta monteringen med att montera locket. Isoleringslådan kan kortas vid behov genom att skära av isoleringen i markerade spår runt om, och sedan flytta in sidogaveln. *OBS! Avkortning av lådan görs enklast innan Shuntuniten monteras.*


(NO) Avslutt monteringen ved å trykke på lokket. Isoleringen kan forkortes etter behov i skjærerillene markert i fronten og hele veien rundt isoleringen. Endene flyttes inn for tilpasning.

OBS! Tilskjæring gjøres alltid før montering av Shunt-Uniten.

(FI) Viimeistele asennus asentamalla kansi. Eriste voidaan tarvittaessa lyhentää leikkaamalla merkityistä kohdista ja sitten sovittaa pääty kohdilleen.

HUOM! Lyhentäminen tehdään aina ennen shuntunitin asennusta.





VVS-nr. 401973.891
 RSK nr. 298 77 77
 NRF nr. 837 05 28
 LVI-nro. 17401973.891



ROTH NORDIC A/S

Centervej 5
 3600 Frederikssund
 Tel. +45 4738 0121
 Fax +45 4738 0242
 E-mail: service@roth-nordic.dk
roth-nordic.dk

ROTH NORDIC AB

Käglingevägen 37
 213 76 Malmö
 Tel. +46 40534090
 Fax +46 40534099
 E-mail: service@roth-nordic.se
roth-nordic.se

ROTH NORDIC AS

Jongsåsveien 4
 1338 Sandvika
 Tel. +47 67 57 54 00
 E-mail: service@roth-nordic.no
roth-nordic.no
facebook.com/RothNordicNO

ROTH NORDIC OY

Sysimiehenkatu 12
 10300 Karjaa
 Puh. +358 19 440 330
 Faksi +358 (0) 19 233 193
 E-mail: service@roth-nordic.fi
roth-nordic.fi
facebook.com/RothNordicFI



Detta system är anpassat till
 Branschregler Saker Vattenskydd Aktion.
 Roth Nordic AB garanterar systemets
 funktion om branschreglerna och
 monteringsanvisningar följs.