

Monterings- och skötselföreskrifter för rumstermostater




Denna termostat får endast installeras av fackman, enligt kopplingsschemat på insidan av täcklocket. Gällande säkerhetsföreskrifter måste följas.


- ☐ uppfylls genom lämplig inbyggnad (enl VDE 0100) och montage på ett jämnt, icke ledande och icke brännbart underlag.

Denna fritt placerbara elektroniska rumstermostat är avsedd för att reglera temperaturen uteslutande i torra rum med normal omgivning. Den är radioavstörd enligt VDE 0875 alt EN 55014 och arbetar enligt verkningsätt 1 C.


Relativ fuktighet: max 95 % utan kondensation.

Thermostaten växlar vid en lägre punkt då ratten vrids manuellt än då den växlar automatiskt. Den exakta växlingspunkten nås först efter ca 1-2 timmars drift.






T2T-FUTURA Termostatazione sul ventilatore
T2T-FUTURA Thermostatic control on the fan




T2T-FUTURA Termostatazione sulla valvola e funzionamento continuo del ventilatore
T2T-FUTURA Thermostatic control on the valve and continuous fan operation




T2T-FUTURA Termostatazione contemporanea della valvola e del ventilatore
T2T-FUTURA Simultaneous thermostatic control on the valve and fan

LEGENDA *LEGEND*

- MC** - Morsettiera del comando
- *Wall control terminal*
- MFC2** - Morsettiera Fan coil
- *Fan coil terminal*
- PE** - Conduttore giallo-verde di Terra
- *Yellow-green protection earth wire*
- M** - **Motoventilatore - Fan Motor:**
- Comune - Conduttore Blu
- *Common - Blue wire*
- Velocità I - Conduttore Rosso
- *Low speed - Red wire*
- Velocità II - Conduttore Arancione
- *Medium speed - Orange wire*
- Velocità III - Conduttore Nero
- *High speed - Black wire*
- E** - Elettrovalvola (Impianto a 2 tubi).
- *Valve actuator (2 pipe system)*







T2T-SKYSTAR Termostatazione sulla valvola e funzionamento continuo del ventilatore
T2T-SKYSTAR Thermostatic control on the valve and continuous fan operation



T2T-SKYSTAR Termostatazione contemporanea della valvola e del ventilatore
T2T-SKYSTAR Simultaneous thermostatic control on the valve and fan

T2T Schema interno - *T2T Internal wiring diagram*



Configurazioni

- A** - Impianto senza valvole
- Termostatazione sul motore
- B** - Impianto 2 tubi (1 valvola)
- Termostatazione sulla valvola
- C** - Impianto 2 tubi (1 valvola)
- Termostatazione contemporanea su valvola e motore.