

Anpassning av höjd



OBS! Kontrollera alltid med huvudmannen vad som gäller vid förkortning och förhöjning av tanken. Rådfråga gärna Skandinavisk kommunal teknik AB om oklarhet råder.

Förkortning av LPS2000E/Ex

Tanken kan förkortas i steg, ett för varje "rilla".

Förkortningssatsen består av: 1st Gummipackning (artikelnr 910706)

1. Lösgör tankens topp genom att kapa enligt bilden.
2. Kapa strax under lämplig "rilla" så att tanken får önskad längd när toppen skjuts över "rillan".



3. Fasa av utsidan av tanken.



4. Trä i gummipackningen och smörj in den med glidmedel.



5. Skjut över toppen.



OBS! Se till att risk för frysning ej föreligger. Isolering och eller tillskottsvärme kan erfordras beroende på klimatzon, förläggningsdjup och jordart.