

S&B brandtejp Ipm

brandtätning av plaströr <EI 60



Används för brandtätning av plaströr med diameter upp till 110 mm i brandklasser upp till EI 60.

Är typgodkänt för brandtätning av plaströr av PVC, PP, PEL, PEH, PVC/ABS m.fl. Typgodkänt för genomföringar i väggar och bjälklag av betong, murverk, lättbetong samt gipsväggar. Se separata monteringsanvisningar.

Instruktion

1. Rengör plaströret innan montering av brandtejp
2. Kontrollera rördiameter
3. Kontrollera antal varv och längd i tabellen nedan och klipp längden.
4. Linda brandtejp och fixera med monteringstejp, t.ex eltejp.
5. Skjut brandtejp i rätt läge enligt bifogad monteringsanvisning, fixera.
6. Fyll utrymmet mellan rör/brandtejp och ursparing med gipsbaserad brandskyddsmassa tex. Brennix® brandskyddsmassa eller bruk K40.
7. Klistra fast bifogad etikett synligt på plaströret.

Produktdata

Benämning	Plaströrets Ø mm	L*	B*	V*	A**	Art. Nr.
S&B brandtejp Ipm 60	55	380	35	2	65	3500
S&B brandtejp Ipm 60	82	830	35	3	30	3500
S&B brandtejp Ipm 60	110	1100	35	3	22	3500

* i mm L=längd B=bredd V=varv ** antal tätningar/25m rulle

S&B brandtejp innehar
Byggproduktcertifikat
1639

Våra faktablad är vägledande, arbetsutförandet ligger utanför vår kontroll. Därav är vårt ansvar begränsat till kvalitén av levererad produkt.
info@brandteknikab.se | +46 (0)8 550 154 00

STÅL &
BRANDTEKNIK AB

S&B brandtejp Ipm 60