

S&B brandtejp lpm

brandtätning av isolerade och
oisolerade rör <EI 120



Består av ett material som expanderar vid brand och tätar igen hålet när plaströret brunnit bort. Används för brandtätning av brännbara isolerade och oisolerade rör samt obrännbara isolerade rör, upp till brandklass EI 120. Kan användas för brandtätning av plaströr med diameter upp till 160 mm.

Typgodkänd för tunn- och tjockväggiga plaströr av PVC, PP, PE och PVC/ABS. Buntade VP-rör, PEXrör i rör med cellgummiisolering, Alupexrör upp till diameter 110 mm. Används även vid brandtätning av skarvmuffar.

Instruktion

1. Kontrollera rördiameter inklusive ev. isolering
2. Kontrollera antal varv och längd i tabellen nedan och klipp längden.
3. Linda brandtejp och fixera med monteringsstejp, t.ex. eltejp.
4. Skjut brandtejp i rätt läge enligt bifogad monteringsanvisning, fixera.
5. Fyll utrymmet mellan rör/brandtejp och ursparing med gipsbaserad brandskyddsmassa, t.ex. Brennix® brandskyddsmassa eller bruk K40.
6. Klistra fast bifogad etikett synligt på röret.

Produktdata

Benämning	Plaströrets Ø mm	L*	B*	V*	A**	Art. Nr.
S&B brandtejp lpm 120	55	380	58	2	65	3508
S&B brandtejp lpm 120	82	830	58	3	30	3508
S&B brandtejp lpm 120	110	1100	58	3	22	3508
S&B brandtejp lpm 120	127	1260	58	3	19	3508
S&B brandtejp lpm 120	160	2670	58	5	9	3508

S&B brandtejp innehar
Byggproduktcertifikat
1639

* i mm L=längd B=bredd V=varv

** antal tätningar/25m rulle

Våra faktablad är vägledande, arbetsutförandet ligger utanför vår kontroll. Därav är vårt ansvar begränsat till kvalitén av levererad produkt.
info@brandteknikab.se | +46 (0)8 550 154 00

STÅL & BRANDTEKNIK AB

S&B brandtejp lpm 120