**INFORMATION TILL INSTALLATÖREN:****Installation:**

Följ i första hand fabrikantens anvisningar/rekommendationer när det gäller inkoppling av värmekälla.

BoRö ger endast exempel på vad anslutningarna kan användas till.

UTRUSTNING:

A. Varmvattenslinga 25m (6 m²)

ANSLUTNINGAR:

- 1.(DN32) Expansion/Avluftning
- 2.(DN50) Tillopp från värmekälla
- 3.(DN20) Termometer
- 4.(DN50) Elpatronuttag
- 5.(DN50) Retur till värmekälla
- 6.(DN20) Avtappning




TEKNISKA DATA:

Bredd:.....700mm
 Djup:.....700mm
 Höjd:.....1750mm
 Arbetsstryck:.....Max 3Bar
 Provttryck:.....4,3bar
 Arbetstemp:.....Max100°C
 Reshöjd:.....1860mm

Isolering mineralull: 45mm runt tanken, 60mm på toppen.

OBS!

Isoleringen komprimeras ca 15mm en mindre sträcka på varje sida.
 Om bättre isolering önskas och utrymme finns, rekommenderas modell TIP500 med 110mm isolering runt tanken och 145mm på toppen.

Wikt Kg: 103.87	Datum: 2016-03-01	Konstruerad av: JOE	Godkänd av: JOS	Skala: 1:15	Format: A4	Blad Nr:	
	 Gen. tol: EN ISO 13920-DG	Namn: TIV-500L/1xB25L				Art. Nr: 501V-680000	
	Generell Ra: 					Kund/Notering:	
						Ritningsnummer:	Revision: