

Mora Garden II, vattenutkastare

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson Mora Group AB

Box 480, 792 27 Mora, Sverige

Organisationsnr: 556051-0207

Tel: 0250 59 60 00, Fax: 0250 159 60

E-post: info@fmm-mora.com hemsida: www.fmm-mora.com

Produktbeskrivning

Självdrenerande vattenutkastare med backventil och vakuumventil för montering i vägg. Vattenutkastarna uppfyller även krav för skyddsmodul HD enligt standard SS-EN 1717 vilket gör dem lämpliga att ansluta slang till utloppet.

Avsedd användning

Vattenutkastare för varmt eller kallt tappvatten. Vattenutkastarna har backventil och vakuumventil och är avsedd som tappställe utomhus med möjlighet att koppla slang med anslutning G ½ eller G ¾.

Handelsnamn

Mora Garden II, för väggjocklek 300 mm, MA nr. 400536.

Mora Garden II, för väggjocklek 400 mm, MA nr. 400537.

Mora Garden II, för väggjocklek upp till 500 mm, MA nr. 700985.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket

Tappvatten

6:623, 1:a meningen

Återströmning

6:624

Utformning

6:625, 1:a och 4:e stycket

Enligt BBR 6:624 Återströmning bör tappvatteninstallation utformas enligt standard SS-EN 1717.

Enligt EN 1717 omfattas tappventil med slanganslutning av skyddsenheter tillämpliga för vätskekategori 3, t.ex. skyddsmodul HA, HD och LB.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Mora Garden II för modell 700985, märkt Rev. 008 – 17.05. MA nr 890954.

Monteringsanvisning Mora Garden II för modell 400536 och 400537, märkt Rev. 006 – 18.03.19. MA nr 890865.

Typgodkännande 0027/05 | 2021-06-17

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

142965

(5P05465)

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr: 210-15-0050. Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

FM Mattsson Mora Group AB, Mora.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad förpackning och installationsanvisning och omfattar:

Distributör
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsdatum
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan och Kontrollorgan

Mora
enligt handelsnamn
datum
0027/05
†
1002
RISE

Bedömningsunderlag

Rapport 5P07691 och P401741 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Rapport SBF2015F0105, O6870/234 och O6870/185 från SINTEF.

Kommentarer

Vattenutkastarna har testats i enlighet med tillämpliga delar av EN 200, EN 15096, NKB 9 och NKB 13. Utmattningstest är utfört enligt SS-EN 200 punkt 12.1 med 200 000 cykler.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2016-06-09, med giltighetstid t.o.m. 2021-06-08.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2026-06-16.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggsproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ingvar Pettersson