

FM Mattsson Konkopplingar

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson AB

Box 480, 792 27 Mora, Sverige

Produktbeskrivning

Trycknipplar med kona i dimensioner G3/8", G1/2" och G3/4" för rör Ø10, 12, 15, 18 och 22 mm. Halvkoppling bestående av mutter, kona och packning i dimension G1/2" för rör Ø10, 12, 15 och 16 mm. Kopplingshus i dimensioner G3/8", G1/2" och G3/4" för montering av trycknipplar med kona och halvkopplingar som beskrivits ovan.

Avsedd användning

Kopplingar avsedda för sammanfogning av mjuka, halvhårda eller hårda kopparrör samt flexibla kopplingsledningar med röranslutning utformad med greppkant. Kopplingarna är avsedda för tappvatteninstallationer med maximalt driftstryck 1,0 MPa, max. temperatur kan begränsas av kopplingsledning.

Handelsnamn

FMM Trycknippel med kona 1851.
FMM Halvkoppling 1801.
FMM Kopplingshus nr. 1852, 1853, 1857, 1858 och 1862.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd.
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Monteringsansvining FMM 100 35 49, rev. 008, daterad 2023-12-14.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: RISE certifieringsregel CR 074 daterad 2018-10-10, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
FM Mattsson AB, Mora.

Typgodkännande 2065/78 | 2023-12-21

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1205079

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Produkt märks med:

Distributör	FMM
Gängdimension	G3/8" eller G1/2" eller G3/4"
Rörets ytterdiameter	XX mm

Förpackning/monteringsanvisning märks med:

Distributör	FMM
Produktens typbeteckning	enligt handelsnamn
Löpande tillverkningsdatum	datum
Typgodkännandets nummer	2065/78
Boverkets inregistrerade varumärke	†
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifierings-och kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapporter 185712-D, O100152-195148-1B, O100152-195148-2A, 5P01669-18E, 5P01669-17D, 5P01669-D och 5P01669-16D från RISE.

Rapporter O6870/136 och 3B061905 från SINTEF.

Kommentarer

Kopplingarna har godkänts i enlighet med NKB 12.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2018-03-08, med giltighetstid t.o.m. 2023-03-07.

Giltighet

Giltigt till och med 2028-12-20.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric