

Typgodkännandebevis

0281/04

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

FM Mattsson Garda, ettgrepps tvättställsblandare

Innehavare

Ostnor AB, Box 480, 792 27 Mora.

Tel: 0250 59 60 00, fax: 0250 159 60, organisationsnr: 556051-0207.

E-post: info@ostnor.com hemsida: www.ostnor.com

Produkt

FM Mattsson Garda tvättställsblandare finns i låg eller hög modell samt i utförande med självstängande handdusch. Blandarna är mjukstängande och har omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr. Flöde i grundutförande är 9 l/min. Blandarna levereras med 10 mm kopparrör för anslutning eller typgodkända flexibla kopplingsledningar med löpmutter 3/8". Blandarna kan levereras med olika typer av bottenventiler för tvättställ.

Avsedd användning

Ettgrepps tvättställsblandare för varmt och kallt tappvatten.

Handelsnamn

FMM Garda grundmodell, FMM nr. 9650.

FMM Garda med hög fot, FMM nr. 9651.

FMM Garda med silpluggventil eller push down-ventil, FMM nr. 9653.

FMM Garda med lyftventill, FMM nr. 9655.

FMM Garda med självstängande handdusch, FMM nr. 9657.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket
Tappvatten	6:623, 1:a meningen
Återströmning	6:624
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Drift och installationsanvisning FMM Garda, Rev. 010-15.05. FMM nr 1003188.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr: 210-15-0050. Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Kontroll fortsättning

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Ostnor AB, Mora.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik försees med märkning.
Märkningen utgörs av text på förpackning och installationsanvisning och omfattar:

Distributör
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Typgodkännandets nummer
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsdatum
Kontrollorgan

FM Mattsson

SP Certifiering 1002
0281/04
enligt handelsnamn
datum
SP

Bedömningsunderlag

Rapport 3B038314 och O6870/254 från SINTEF.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817. Tungmetallanalys är utförd enligt NKB 4.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 2.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2009-11-27, med giltighetstid t.o.m. 2014-11-26.



Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2016-06-30.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering


Ingvar Pettersson


Marcus Tillman