

FM Mattsson 9000E II, ettgrepps tvättställsblandare

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson Mora Group AB

FM Mattsson AB, Box 480, 792 27 Mora, Sverige.

Produktbeskrivning

FM Mattsson 9000E II ettgreppsblandare avsedd för tvättställ.
Blandare med FMM nr. 8060 och 8063 levereras med tryckplugg- eller silpluggsventil.
Blandarna levereras med typgodkända flexibla kopplingsledningar med löpmutter 3/8" eller 10 mm rörände samt även utrustas med förlängd spak.

Avsedd användning

Ettgrepps tvättställsblandare för varmt och kallt tappvatten.

Handelsnamn

FM Mattsson ettgrepps tvättställsblandare 9000E II med FMM nr. 8060 och 8063 med varianter för anslutning, flöde, ettgreppsspak och bottenventil för tvättställ.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket
Tappvatten	6:623, 1:a meningen
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning FMM 9000E II märkt med Rev. 018 – 2021-05-19 - FMM nr. 1001972.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 210-15-0050 daterad 2021-12-08, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
FM Mattsson Mora Group AB, Mora.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad förpackning/installationsvisning och omfattar:

Innehavare	FM Mattsson
Produktens typbeteckning	<i>enligt handelsnamn</i>
Löpande tillverkningsdatum	<i>datum</i>
Typgodkännandets nummer	SC1693-12
Boverkets inregistrerade varumärke	T
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

Blandare märks med FM Mattsson.

Bedömningsunderlag

Rapport 3B061968 och B0687035 från SINTEF.
Rapport 5P01669-16B, 5P01669-17E, 5P01669-18B, 5P01669-19B, P106789, 185712-A och 185712-C från RISE.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Ljudprovningarna är utförda enligt EN ISO 3822 och indelas i tre grupper:

Grupp 1: max 20 dB (A) Lap vid 0,3 MPa

Grupp 2: max 30 dB (A) Lap vid 0,3 MPa

Grupp 3: oklassad

Blandarna hänförs till grupp 1.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2017-12-13, med giltighetstid t.o.m. 2022-12-12.

Giltighet

Giltigt till och med 2027-12-21.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric