

Mora MMIX W5 och Mora Cera W5, ettgreppsblandare för dusch

Innehavare/Utfärdad för

FM Mattsson Mora Group AB

Box 480, 792 27 Mora, Sverige

Organisationsnummer: 556051-0207

Tel: 0250 59 60 00, Fax: 0250 159 60

E-post: info@zfmm-mora.com , Hemsida: www.fmm-mora.com

Produktbeskrivning

Mora MMIX W5 och Mora Cera W5 väggmonterad ettgreppsblandare för dusch med utlopp ned. Blandarna finns med anslutning c/c 150 mm eller c/c 160 mm. Utloppet är försett med typgodkänd backventil och möjlighet finns att justera flöde och maxtemperatur. Blandarna tillverkas av blyfri avzinkningshärdig mässingslegering.

Avsedd användning

Ettgreppsblandare avsedd för varmt och kallt tappvatten.

Handelsnamn

Mora MMIX W5 160 c/c duschblandare med utlopp ned, MA nr. 751000.

Mora Cera W5 160 c/c duschblandare med utlopp ned, MA nr. 251000.

Samt ovanstående blandare med varianter för utloppsalternativ.

Mora MMIX W5 751000 med varianter för anslutningsalternativ.

Mora Cera W5 251000 med varianter för anslutningsalternativ.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd

Tappvatten

6:623, 1:a meningen

Återströmning

6:624

Utformning

6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Mora MMIX W5, Mora Cera W5 Rev. 006 – 19.04. MA nr 1004223.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-15-0050, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Typgodkännande SC0033-14 | 2020-02-18

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16-2020



8P09426



Akred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Kontroll fortsättning

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
FM Mattsson Mora Group AB, Mora.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.
Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Distributör
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsdatum
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan och Kontrollorgan

Mora
enligt handelsnamn
datum
SC0033-14
✚
1002
RISE

Blandare märks med Mora och LF.
LF anger att blandaren är tillverkad av blyfri mässingslegering.

Bedömningsunderlag

Rapport 3B061947, 102000264-82 och sbf2014f0287 från Sintef, Norge.
Rapport PX28473 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817. Tungmetallanalys är utförd enligt NKB 4.

Ljudprovningarna är utförda enligt EN ISO 3822 och indelas i 3 grupper:

Grupp 1 max, 20 dB(A) Lap vid 0,3 MPa.

Grupp 2 max, 25 dB(A) Lap vid 0,3 MPa.

Grupp 3 oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 1.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2014-03-12.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2025-02-17.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Stefan Coric

Typgodkännande SC0033-14 | 2020-02-18

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering