

## FM Mattsson 9000XE ettgrepps spolblandare

Innehavare/Utfärdat för

### FM Mattsson Mora Group AB

FM Mattsson AB, Box 480, 792 27 Mora, Sverige.

#### Produktbeskrivning

FM Mattsson 9000XE spolblandare finns i utförande med eller utan pip med anslutning c/c 160 mm. Spolblandare med utloppspip har omkastare för utlopp nedtill eller genom pip. Blandarna har utvändig gänga G1/2 nedtill för anslutning. Blandarna tillverkas av avzinkningshärdig, blyfri mässingslegering. Modell med pip har typgodkänd backventil monterad i utloppet. Blandarna är försedda med en vakuumventil för avluftning av ansluten duschslang.

#### Avsedd användning

Ettgreppsblandare avsedd för varmt och kallt tappvatten.

#### Handelsnamn

9000XE 8640-0000, Spolblandare, 160 c/c.  
9000XE 8641-0000, Spolblandare, 160 c/c med utloppspip.

--Sista positionen i artikelnumret beskriver ytfinish:

0=krom

#### Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
Tappvatten	6:623, 1:a meningen
Återströmning	6:624
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

#### Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning FM Mattsson 9000XE spolblandare, FMM: 100 99 99 - Rev.001 - 2023.08.23  
Monteringsanvisning FM Mattsson 9000XE spolblandare, FMM: 100 99 99 - Rev.002 - 2023.08.23 (version för web)

#### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.  
Kontrollanvisning: Ref nr. 210-15-0050. Kontrollorgan: RISE

Typgodkännande C900913 | utgåva 1 | 2023-08-31


RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | [certifiering@ri.se](mailto:certifiering@ri.se) | [www.ri.se](http://www.ri.se)

1203673

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



## Kontroll fortsättning


Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkring som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

## Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
FM Mattsson Mora Group AB, Mora.

## Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad förpackning/dokumentation och omfattar:

Distributör	FM Mattsson
Produktens typbeteckning	<i>handelsnamn</i>
Löpande tillverkningsdatum	<i>datum</i>
Typgodkännandets nummer	C900913
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

## Bedömningsunderlag

Rapporter 1151237-A, 1151237-C, 1151237-F, 1147979-B och 1147979-D från RISE.  
Rapport EUFI29-2004366-T2 från Eurofins.  
Rapport SBF2015F0402 från Sintef.

## Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Duschutlopp såväl som badkarsutlopp hänförs till grupp 1.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

## Giltighet

Giltigt till och med 2028-08-30.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric