

FM Mattsson Siljan och Fryken och Runn, ettgrepps tvättställsblandare

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson Mora Group AB

Box 480, 792 27 Mora, Sverige

Organisationsnummer: 556051-0207

Tel: 0250 59 60 00, Fax: 0250 159 60

E-post: info@fmm-mora.com, Hemsida: www.fmm-mora.com

Produktbeskrivning

FM Mattsson Siljan, Fryken och Runn tvättställsblandare finns i flera utförande och med olika tillbehör, se information under handelsnamn nedan. Blandarna är mjukstängande och har omställbar flödesbegränsning och temperaturspär. Blandarna levereras med typgodkända flexibla kopplingsledningar för anslutning med löpmutter 3/8" eller 10 mm slät ände.

Avsedd användning

Ettgreppsblandare avsedd för varmt och kallt tappvatten. Vatten från handdusch är ej avsett för dricksvatten.

Handelsnamn

FM Mattsson Siljan tvättställsblandare, FMM nr. 8350 XXXX.

FM Mattsson Siljan tvättställsblandare Mini, FMM nr. 8352 XXXX.

FM Mattsson Siljan tvättställsblandare med push down-ventil, FMM nr. 8353 XXXX.

FM Mattsson Siljan tvättställsblandare med lyftventil, FMM nr. 8355 XXXX.

FM Mattsson Siljan tvättställsblandare med självstängande handdusch, FMM nr. 8357 XXXX.

FM Mattsson Fryken tvättställsblandare, FMM nr. 8450 XXXX.

FM Mattsson Fryken tvättställsblandare Mini, FMM nr. 8452 XXXX.

FM Mattsson Fryken tvättställsblandare med push down-ventil, FMM nr. 8453 XXXX.

FM Mattsson Fryken tvättställsblandare med självstängande handdusch, FMM nr. 8457 XXXX.

FM Mattsson Siljan tvättställsblandare tillverkade av blyfri avzinkningshärdig mässingslegering:

FM Mattsson Siljan tvättställsblandare LF 3/8", FMM nr. 8550-0010.

FM Mattsson Siljan tvättställsblandare Mini LF 3/8", FMM nr. 8552-0010.

FM Mattsson Siljan tvättställsblandare med push down-ventil 3/8" LF, FMM nr. 8553-5010.

FM Mattsson Runn tvättställsblandare tillverkade av blyfri avzinkningshärdig mässingslegering:

FM Mattsson Runn tvättställsblandare LF 3/8", FMM nr. 8450-8510.

FM Mattsson Runn tvättställsblandare LF 3/8" 5 l/m, FMM nr. 8450-8710.

FM Mattsson Runn tvättställsblandare Mini LF 3/8", FMM nr. 8452-8510.

Typgodkännande SC0678-15 | 2020-10-28

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-162-2



XXXXXXX

(2P01247)



Ackred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):
Installationer för tappvatten

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket
samt allmänt råd

Tappvatten
Återströmning
Utformning

6:623, 1:a meningen

6:624

6:625, 1:a och 4:e stycket

Bestämmelserna i avsnitt 6:641 "Installationer för spillvatten" 3:e stycket i Boverkets Byggregler (BBR) ska alltid beaktas i samband med installation.

Tillhörande handlingar

Drift- och monteringsanvisning Siljan/Runn, Rev. 017-20.08.26 FMM nr. 100 42 76.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-15-0050. Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

FM Mattsson Mora Group AB, Mora.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.

Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Distributör
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsdatum
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan och Kontrollorgan

FM Mattsson
enligt handelsnamn
datum
SC0678-15
✚
1002
RISE

Blandare märks med FM Mattsson.

Bedömningsunderlag

Rapport 102000264-113 från Sintef, Norge.

Rapport 5P01669-16B, 8P06302 och 5P01669-19B från RISE Research Institutes of Sweden AB.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 1 med undantag av duschhandtag som hänförs till grupp 3.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2020-08-13.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2025-08-12.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.