

FM Mattsson 9000XE ettgrepps tvättställsblandare

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson Mora Group AB

FM Mattsson AB, Box 480, 792 27 Mora, Sverige.

Produktbeskrivning

FM Mattsson 9000XE ettgrepps tvättställsblandare finns i flera utförande och med olika tillbehör, se information enligt handelsnamn nedan.

Blandarna har omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr.

Blandarna har typgodkända flexibla kopplingsledningar med löpmutter 3/8" för anslutning.

Blandarnas vattenberörda delar tillverkas av material godkända för dricksvatten.

Avsedd användning

Ettgreppsblandare för tvättställ avsedd för varmt och kallt tappvatten.

Vatten från sidodusch är ej avsett för dricksvatten.

Några modeller är av lågflödestyp (LEED).

Handelsnamn

9000XE 8650-0010, Tvättställsblandare.

9000XE 8650-0013, Tvättställsblandare.

9000XE 8650-2010, Tvättställsblandare med kort slang.

9000XE 8650-2013, Tvättställsblandare med kort slang.

9000XE 8650-4010, Tvättställsblandare, Care

9000XE 8650-7110, Tvättställsblandare, LEED 1,7*.

9000XE 8650-7113, Tvättställsblandare, LEED 1,7*.

9000XE 8650-7310, Tvättställsblandare, LEED 3* (flöde 2,7 l/min vid 3 bars tryck).

9000XE 8650-7313, Tvättställsblandare, LEED 3* (flöde 2,7 l/min vid 3 bars tryck).

9000XE 8653-0010, Tvättställsblandare med silpluggventil.

9000XE 8653-0013, Tvättställsblandare med silpluggventil.

9000XE 8653-5010, Tvättställsblandare med pushdownventil.

9000XE 8653-5013, Tvättställsblandare med pushdownventil.

9000XE 8657-0010, Tvättställsblandare med sidodusch.

9000XE 8650-4110, Tvättställsblandare, Care LEED 1,7*.

9000XE 8650-4310, Tvättställsblandare, Care LEED 3* (flöde 2,7 l/min vid 3 bars tryck).

9000XE 8650-9010, Tvättställsblandare, Bulk (8650-0010 i flerpack).

* Blandaren är avsedd för installationer där det låga flödet beaktas, t.ex. i offentlig miljö och vid installationer i miljö- och energicertifierade byggnader.

--Sista positionen i artikelnumret beskriver ytfinish:

0=krom

3=borstad krom

Typgodkännande C900912 | utgåva 1 | 2023-08-31


RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1203671

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
Tappvatten	6:623, 1:a meningen
Återströmning	6:624
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning FM Mattsson 9000XE ettgreppsblendare, FMM: 100 95 07 - Rev.001 - 2023-07-07
Monteringsanvisning FM Mattsson 9000XE ettgreppsblendare, FMM: 100 95 07 - Rev.002 - 2023.07.07
(version för web)

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 210-15-0050. Kontrollorgan: RISE


Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkring som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
FM Mattsson Mora Group AB, Mora.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad förpackning/dokumentation och omfattar:

Distributör	FM Mattsson
Produktens typbeteckning	<i>handelsnamn</i>
Löpande tillverkningsdatum	<i>datum</i>
Typgodkännandets nummer	C900912
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapporter 1151237-F, 1151237-C och 1151237-D från RISE.
Rapport EUFI29-22004366-T2 och 392-2021-00066702_KW_EN från Eurofins.
Rapport 5-0457/21 från TZW.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 1.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Giltighet

Giltigt till och med 2028-08-30.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric