

FM Mattsson 9000 och Tidan, ettgrepps köksblandare med låg pip

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson Mora Group AB

Box 480, 792 27 Mora, Sverige

Organisationsnummer: 556051-0207

Tel: 0250 59 60 00, Fax: 0250 159 60

E-post: info@fmm-mora.com, Hemsida: www.fmm-mora.com

Produktbeskrivning

FM Mattsson 9000 och Tidan ettgreppsblandare för kök med låg pip. Blandarna har mjukstängande keramisk tätning, omställbar flödesbegränsning och temperaturspär. Utloppspiparna är svängbara 110°. Blandarna finns i utförande med eller utan diskmaskinsanslutning och sidodusch. Blandarna levereras med typgodkända flexibla kopplingsledning med löpmutter 3/8" eller kopparrör Ø 10 mm. Modellerna 9121 och 9122 är avsedda för tvåhålsanslutning c/c 60mm.

Avsedd användning

Ettgreppsblandare avsedd för varmt och kallt tappvatten. Vatten från handdusch är ej avsett för dricksvatten.

Handelsnamn

FM Mattsson 9000 ettgrepps köksblandare, FMM nr. 9100 XXXX.

FM Mattsson 9000 ettgrepps köksblandare med diskmaskinsanslutning, FMM nr. 9101 XXXX.

FM Mattsson 9000 ettgrepps köksblandare med diskmaskinsanslutning över/under bänk, FMM nr. 9102 XXXX.

FM Mattsson 9000 ettgrepps köksblandare med sidodusch, FMM nr. 9105 XXXX.

FM Mattsson 9000 ettgrepps köksblandare med sidodusch och diskmaskinsanslutning, FMM nr. 9106 XXXX.

FM Mattsson 9000 ettgrepps köksblandare med anslutning c/c 60, FMM nr. 9121 XXXX.

FM Mattsson 9000 ettgrepps köksblandare med diskmaskinsanslutning och anslutning c/c 60, FMM nr. 9122 XXXX.

FM Mattsson Tidan ettgrepps köksblandare med anslutning, FMM nr. 4700 XXXX.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten*	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
Tappvatten	6:623, 1:a meningen
Återströmning	6:624
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

*Blandarna uppfyller Boverkets uppdaterade gränsvärde för max. mängd upplöst bly som beskrivs i BBR 21, 2014-06-17.

Bestämmelserna i avsnitt 6:641 "Installationer för spillvatten" 3:e stycket i Boverkets Byggregler (BBR) ska alltid beaktas i samband med installation.

Typgodkännande SC0849-13 | 2019-02-20

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-03-16-20



8P05578

(3P04778)



Akred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Tillhörande handlingar

Monteringsinstruktion FMM 9000, Rev. 007 – 15.05 FMM nr. 08830500.
Drift- och monteringsanvisning FMM Tidan, Rev. 005 – 17.01 FMM nr. 1004348.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 210-15-0050. Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
FM Mattsson Mora Group AB, Mora.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.
Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Distributör
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsdatum
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan och Kontrollorgan

FM Mattsson
enligt handelsnamn
datum
SC0849-13
†
1002
RISE

Blandare märks med FM Mattsson.

Bedömningsunderlag

Rapport 8P06302 från RISE Research Institutes of Sweden AB.
Rapport 102000264-46 och O6870/299 från Sintef, Norge.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Ljudprovningarna är utförda enligt EN ISO 3822 och indelas i 3 grupper:
Grupp 1 max, 20 dB(A) Lap vid 0,3 MPa.
Grupp 2 max, 25 dB(A) Lap vid 0,3 MPa.
Grupp 3 oklassad.

Samtliga blandares piputlopp hänförs till grupp 1, duschutlopp hänförs till grupp 3 och diskmaskinsutlopp hänförs till grupp 2.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2013-10-29.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2024-02-19.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ronald Green

Marcus Tillman