

# FM Mattsson 9000, ettgrepps köksblandare 160 c/c med låg pip

Innehavare/Utfärdat för

**FM Mattsson AB**

Box 480, 792 27 Mora, Sverige

## Produktbeskrivning

FM Mattsson 9000 ettgreppsblandare för kök med låg pip. Blandaren har mjukstängande keramisk tätning, omställbar flödesbegränsning och temperaturspär. Utloppspipen är svängbar 110°. Blandaren har pluggad anslutning för extra vattenuttag och är avsedd för tvåhålsanslutning på bänk, c/c 160 mm.

## Avsedd användning

Ettgreppsblandare avsedd för varmt och kallt tappvatten.

## Handelsnamn

FM Mattsson 9000 ettgrepps köksblandare för tvåhålsanslutning 160 c/c, FMM nr. 9120 0000.

## Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR)

Installationer för tappvatten*	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
Tappvatten	6:623, 1:a meningen
Återströmning	6:624
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

Bestämmelserna i avsnitt 6:641 "Installationer för spillvatten" 3:e stycket i Boverkets Byggregler (BBR) ska alltid beaktas i samband med installation.

## Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning FMM 08830500 - Rev.008 - 2023-01-17

## Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. CR074 daterad 2018-10-10, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännande SC0987-13 | 2024-02-05


**RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering**

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | [certifiering@ri.se](mailto:certifiering@ri.se) | [www.ri.se](http://www.ri.se)

1233388

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.




## Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
FM Mattsson AB, Östnorsvägen 95 Mora, Sverige

## Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare	FM Mattsson AB
Produktens typbeteckning	Enligt handelsnamn
Löpande tillverkningsdatum	datum
Typgodkännandets nummer	SC0987-13
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

## Bedömningsunderlag

Rapport 102000264-46 och O6870/299 från Sintef.  
Rapport AO-0012194 från RISE.

## Kommentarer

Blandaren har godkänts i enlighet med SS-EN 817.  
Ljudprovningarna är utförda enligt EN ISO 3822 och indelas i tre grupper:  
Grupp 1: max 20 dB (A) Lap vid 0,3 MPa  
Grupp 2: max 30 dB (A) Lap vid 0,3 MPa  
Grupp 3: oklassad  
Blandaren hänförs till grupp 2.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2019-02-19.

## Giltighet

Giltigt till och med 2029-02-04.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A blue ink signature of Martin Tillander, written in a cursive style.

Martin Tillander