

Typgodkännandebevis

0280/08

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

FM Mattsson 9000E, ettgrepps köksblandare och tvättränneblandare

Innehavare

FM Mattsson Mora Group AB, Box 480, 792 27 Mora.
Tel: 0250 59 60 00, fax: 0250 159 60, organisationsnr: 556051-0207.
E-post: info@fmm-mora.com hemsida: www.fmm-mora.com

Produkt

FM Mattsson 9000E ettgreppsblandare för kök, tvättstuga eller tvättränna. Blandarna har omställbar flödesbegränsning, temperaturspär, mjukstängande tätning och utloppspipar i olika utföranden. Piparnas svängbarhet på köksblandarna kan ställas in med 60°, 85°, 110° eller 360°. Tvättränneblandaren finns med fast pip. Blandarna ansluts med typgodkända flexibla kopplingsledningar.

Avsedd användning

Ettgreppsblandare avsedd för varmt och kallt tappvatten.

Handelsnamn

FMM 9000E 8000, 8010 och 8020, ettgrepps köksblandare.
FMM 9000E 8001, 8011 och 8021, ettgrepps köksblandare med anslutning för diskmaskin.
FMM 9000E 8118, ettgrepps tvättränneblandare.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten*	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
Tappvatten	6:623, 1:a meningen
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

*Blandaren uppfyller Boverkets uppdaterade gränsvärde för max. mängd upplöst bly som beskrivs i BBR 21, 2014-06-17.

Tillhörande handlingar

Drift och installationsanvisning FMM 9000E Rev. 010-15.11 FMM nr 1001972.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 210-15-0050. Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
FM Mattsson Mora Group AB, Mora.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.
Märkningen utgörs av text på förpackning och installationsanvisning och omfattar:

Distributör
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Typgodkännandets nummer
Produktens typbeteckning
Kontrollorgan

FM Mattsson
†
SP Certifiering 1002
0280/08
enligt handelsnamn
SP

Förpackning märks även med tillverkningsdatum.

Bedömningsunderlag

Rapport 5P01669-16B och 5P01669-16C från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Rapport B0687035 och 3D058086 från SINTEF, Norge

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 1.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2014-11-20.



Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2022-03-22.

Ett typgodkännande upphör att gälla när produkten skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Ingvar Pettersson

Marcus Tillman