

Mora MMIX W5 och Mora Cera W5, ettgreppsblandare för badkar, tvättställ och kök

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson Mora Group AB

Box 480, 792 27 Mora, Sverige

Organisationsnummer: 556051-0207

Tel: 0250 59 60 00, Fax: 0250 159 60

E-post: info@fmm-mora.com, Hemsida: www.fmm-mora.com

Produktbeskrivning

Mora MMIX W5 och Mora Cera W5 väggmonterad ettgreppsblandare för badkar, tvättställ och kök med underliggande pip. Svängbarhet för pipar är justerbart i följande intervall 65°, 85°, 110° eller 360°. Blandarna har omställbar flödesbegränsning, temperaturspärr och finns med anslutning c/c 150 mm eller c/c 160 mm.

Avsedd användning

Ettgreppsblandare avsedd för varmt och kallt tappvatten.

Handelsnamn

Mora MMIX W5 160 c/c badkarsblandare, MA nr. 750000.

Mora MMIX W5 160 c/c badkarsblandare utan pip, MA nr. 750050.

Mora MMIX W5 160 c/c köks- och tvättställsblandare utan pip, MA nr. 753000.

Mora MMIX W5 160 c/c spolblandare, MA nr. 753060.

Mora MMIX W5 160 c/c tvättställsblandare, MA nr. 753150.

Mora MMIX W5 160 c/c köksblandare, MA nr. 753250.

Mora Cera W5 160 c/c badkarsblandare, MA nr. 250000.

Mora Cera W5 160 c/c badkarsblandare utan pip, MA nr. 250050.

Mora Cera W5 160 c/c köks- och tvättställsblandare utan pip, MA nr. 253000.

Mora Cera W5 160 c/c tvättställsblandare, MA nr. 253150.

Mora Cera W5 160 c/c köksblandare, MA nr. 253250.

Mora MMIX W5 160 c/c bad/duschblandare med vridpipomkastare, MA nr. 750000.

Mora MMIX W5 160 c/c tvätt/köksblandare utan pip, MA nr. 753000.

Mora MMIX W5 160 c/c badkarsblandare utan pip, MA nr. 753050.

Mora MMIX W5 160 c/c spolblandare, MA nr. 753060.

Mora MMIX W5 150 c/c tvätt/köksblandare med pip 250 mm, MA nr. 753251.

Mora Cera W5 160 c/c tvätt/köksblandare utan pip, MA nr. 253000.

Mora Cera W5 160 c/c bad/duschblandare med vridpipomkastare, MA nr. 250000.

Mora Cera W5 160 c/c badkarsblandare utan pip, MA nr. 250050.

Samt ovanstående blandare med varianter för utloppsalternativ.

Typgodkännande SC0035-14 | 2020-02-12

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00


certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16230



8P09422

(7P07417)



Akred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
Tappvatten	6:623, 1:a meningen
Återströmning	6:624
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Mora MMIX W5, Mora Cera W5 Rev. 004 – 15.05. MA nr 1004222.

Monteringsanvisning badkarsblandare Mora MMIX W5, Mora Cera W5 Rev. 006 – 19.04. MA nr 1004223.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-15-0050. Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe


Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

FM Mattsson Mora Group AB, Mora.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.

Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Distributör	Mora
Produktens typbeteckning	enligt handelsnamn
Löpande tillverkningsdatum	datum
Typgodkännandets nummer	SC0035-14
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

Blandare märks med Mora.

Bedömningsunderlag

Rapport 3B061947, 102000264-82 och sbf2014f0287C från Sintef, Norge.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Ljudprovningarna är utförda enligt EN ISO 3822 och indelas i tre grupper:

Grupp 1: max 20 dB (A) Lap vid 0,3 MPa

Grupp 2: max 30 dB (A) Lap vid 0,3 MPa

Grupp 3: oklassad

Blandarna hänförs till grupp 1.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2018-05-21.

Typgodkännande SC0035-14| 2020-02-12

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Giltighetstid

Giltigt till och med 2025-02-11.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Marcus Tillman