

## Pine, Solid, och Viskan ettgrepps köks- och tvättställsblandare

Innehavare/Utfärdat för

**FM Mattsson Denmark ApS**

Hvidkærvej 48, 5250 Odense SV, Danmark

### Produktbeskrivning

Damixa Pine, Damixa Solid och Mora Lionx ettgreppsblandare för kök och tvättställ. Blandarna har omställbar flödesbegränsning, temperaturspär och kermisk tätning med energibesparande kallstart. Blandarna finns i utförande med eller utan anslutning för diskmaskin. Utloppspipen är svängbar 120°. Blandarna levereras med typgodkända flexibla kopplingsledningar för anslutning med G3/8"

FM Mattsson Viskan ettgreppsblandare för kök med omställbar flödesbegränsning och temperaturspär. Blandarna finns i utförande med eller utan diskmaskinsanslutning. Utloppspipen är svängbar 120°. Blandarna levereras med typgodkända flexibla kopplingsledningar för anslutning med Ø 10 mm rörände.

### Avsedd användning

Ettgreppsblandare avsedda för varmt- och kallt tappvatten.

### Handelsnamn

Damixa Pine ettgrepps köksblandare med diskmaskinsanslutning, Damixa nr. 17061--00.

Damixa Pine ettgrepps köksblandare Damixa nr. 17066--00.

Damixa Pine ettgrepps tvättställsblandare, Damixa nr. 17630--00.

Damixa Solid ettgrepps köksblandare med hög pip och diskmaskinsanslutning, krom, Damixa nr. 310710000.

Position 6 och 7 i artikelnumret för Pine beskriver färgen:

00= krom, 46= stål, 61= mattsvart.

FM Mattsson Viskan köksblandare, FMM nr. 4900000-.

FM Mattsson Viskan köksblandare med diskmaskinsanslutning, FMM nr. 4901000-.

Position 8 i artikelnumret för Viskan beskriver färgen:

0 = krom, 4 = mattsvart.

## Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten*	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
Tappvatten	6:623, 1:a meningen
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

\*Bestämmelserna i avsnitt 6:641 "installationer för spillvatten" 3:e stycket i Boverkets Byggregler (BBR) ska alltid beaktas i samband med installation.

## Tillhörande handlingar

Installationsanvisning 20157.00, daterad 2020-04.  
Installationsanvisning 20235.00, daterad 2020-08.  
Installationsanvisning 20237.00, daterad 2020-02.  
Installations- och skötselanvisning 20194.00, Mora LIONX, daterad 2021-09-01 Rev. 005.  
Skötselanvisning 12676.00, daterad 2021-09  
Installationsanvisning Rev.004 -- 2021.10.26 -- FMM nr 20184.00

## Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: CR074, daterad 2018-10-10, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

## Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
FM Mattsson Denmark ApS Odense samt tillverkningsenhet 912350

## Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare	FM Mattsson Denmark ApS
Produktens typbeteckning	Enligt handelsnamn
Löpande tillverkningsdatum	år/vecka
Typgodkännandets nummer	SC0794-17
Boverkets inregistrerade varumärke	†
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

## Bedömningsunderlag

Rapport 032100466-0001 från Kiwa.  
Rapport 392-2020-00361801\_XB\_EN från Eurofins.  
Rapport W-237426kk-13-SI från Hy.  
Rapporter 178092-B rev1 och 178092-A från RISE.  
Rapport 57214216-01 från LGA,  
Rapport VTT-S-00142-15 från VTT.  
Rapporter SBF2015F0288, SBF2015F0290, SBF2015F0451A och 2023:00183 från Sintef.

## Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.  
Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.  
Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.  
Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.  
Grupp 3: oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 1.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2023-02-10.

## Giltighet

Giltigt till och med 2028-02-09.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Martin Tillander', with a long horizontal flourish extending to the right.

Martin Tillander