

Mora INXX II, ettgrepps kökssblandare

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson Mora Group AB

Box 480, 792 27 Mora, Sverige

Organisationsnummer: 556051-0207

Tel: 0250 59 60 00, Fax: 0250 159 60

E-post: info@fmm-mora.com, Hemsida: www.fmm-mora.com

Produktbeskrivning

Mora INXX II ettgreppsblandare för kök.

Kökssblandarna har hög pip och finns i utförande med och utan diskmaskinsavstängning. Utloppspipens svängbarhet är inställbar för 60°, 85°, 110° eller 360°.

Blandare 'miniprofi' har utloppsslang som är försedd med munstycke med möjlighet till olika strålbilder, koncentrerad stråle eller dusch.

Blandarna har temperaturspär och levereras med typgodkända flexibla kopplingsledningar för anslutning med löpmutter 3/8".

Avsedd användning

Ettgreppsblandare avsedd för varmt och kallt tappvatten.

Handelsnamn

Mora INXX II kökssblandare U-pip, MA nr. 272051.--CA.

Mora INXX II kökssblandare med diskmaskinsavstängning U-pip, MA nr. 272071.--CA.

Mora INXX II kökssblandare C-pip, MA nr. 272101.--CA.

Mora INXX II kökssblandare med diskmaskinsavstängning C-pip, MA nr. 272151.--CA.

Mora INXX II miniprofi kökssblandare, MA nr. 272081.--CA.

Mora INXX II miniprofi kökssblandare med diskmaskinsavstängning, MA nr. 272091.--CA.

-- Position 6 och 7 i artikelnumret beskriver färg:

"" = krom

12 = mattsvart

22 = mattvit

44 = mattgrå

60 = naturlig mässing

62 = borstad mässing

76 = borstad nickel

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket
samt allmänt råd

Tappvatten

6:623, 1:a meningen

Utformning

6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Mora INXX II ettgreppsblandare, Rev. 000 – 2020-02-17 MA nr. 100 76 79.

Typgodkännande C900188 | 2020-10-05

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16/20



2P06866



Akred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 210-15-0050. Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Zanellato s.r.l, Italien.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.
Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Distributör
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsdatum
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan och Kontrollorgan

Mora
enligt handelsnamn
datum
C900188
†
1002
RISE

Blandare märks med Mora.

Bedömningsunderlag

Rapport 2P05221-rev1 och 2P05221-B från RISE.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Utlopp för köksblandare hänförs till grupp 2.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2025-10-04.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.