

Mora MMIX II ettgrepps köksblandare

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson AB

Box 480, 792 27 Mora, Sverige

Produktbeskrivning

Mora MMIX II mjukstängande ettgreppsblandare för kök med eller utan disk-maskinsanslutning och olika flödesalternativ. Utloppspiparnas svängbarhet kan ställas in i följande intervall: 60°, 85°, 110° eller 360°. Blandarna levereras med typgodkända flexibla kopplingsledningar med löpmutter 3/8". Mora MMIX II tillverkas av blyfri avzinkningshärdig mässingslegering.

Avsedd användning

Ettgreppsblandare avsedd för varmt och kallt tappvatten.

Handelsnamn

332101	MMIX II soft köksblandare
332101.LD4	MMIX II soft köksblandare LD 4
332101.LD3	MMIX II soft köksblandare LD 3*
332151	MMIX II soft köksblandare, diskmaskinsavstängning
332151.LD4	MMIX II soft köksblandare, diskmaskinsavstängning, LD 4
332151.LD3	MMIX II soft köksblandare, diskmaskinsavstängning, LD 3*
332111	MMIX II soft care köksblandare
332161	MMIX II soft care köksblandare, diskmaskinsavstängning
332118	MMIX II soft köksblandare, ledbar strålsamlare
332156	MMIX II soft köksblandare, ledbar strålsamlare, diskmaskinsavstängning
332152	MMIX II soft köksblandare, diskmaskinsavstängning för golv- och bänkdiskmaskin uttag framsida
332153	MMIX II soft köksblandare, diskmaskinsavstängning för golv och förberedd för bänkdiskmaskin
332154	MMIX II soft köksblandare, diskmaskinsavstängning för golv- och bänkdiskmaskin uttag baksida
332105	MMIX II soft köksblandare
332155	MMIX II soft köksblandare, diskmaskinsavstängning
332051	MMIX II sharp köksblandare
332071	MMIX II sharp köksblandare, diskmaskinsavstängning
332001	MMIX II style köksblandare
332021	MMIX II style köksblandare, diskmaskinsavstängning
332201	MMIX II köksblandare
332251	MMIX II köksblandare, diskmaskinsavstängning
333092	MMIX II tvättränneblandare

* Blandaren har ett flöde på 3,8 l/min vid 3 bars tryck och är avsedd för installationer där det låga flödet beaktas, t.ex. i offentlig miljö och vid installationer i miljö- och energicertifierade byggnader.

Typgodkännande C901187 | utgåva 2 | 2024-11-25

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1292715 (1284136)

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Akred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
Tappvatten	6:623, 1:a meningen
Återströmning	6:624
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

Bestämmelserna i avsnitt 6:641 "Installationer för spillvatten" 3:e stycket i Boverkets Byggregler (BBR) ska alltid beaktas i samband med installation.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisningar MA 101 10 27 rev 003 MMIX II daterad 2024-11-18

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. CR074 daterad 2018-10-10, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
FM Mattsson AB, Östnorsvägen 95, 792 95 Mora,

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Distributör*	Mora
Produktens typbeteckning	enligt handelsnamn
Löpande tillverkningsdatum	datum
Typgodkännandets nummer	C901187
Boverkets inregistrerade varumärke	†
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

*Märkning på blandare

Bedömningsunderlag

Rapport O100115-1244292-D, O100115-1244292-F Rev1, O100115-1283294- B-rev1, O100115-1232408-C och O100115-1291813-A från RISE.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 1.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Giltighet

Giltigt till och med 2029-10-09.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric