

Mora Rexx, ettgrepps köksblandare

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson Mora Group AB

Box 480, 792 27 Mora, Sverige

Produktbeskrivning

Mora Rexx ettgreppsblandare för kök finns med tre olika utföranden av hög utloppspip, K5, K6 och K7. Blandaren har mjukstängande keramisk tätning, omställbar flödesbegränsning, temperaturspär och energisparssystem (ESS). Blandaren finns i utförande med eller utan diskmaskinsanslutning. Utloppspiparnas svängbarhet kan ställas in i intervallerna 60°, 120° eller 360°. Blandaren levereras med typgodkända flexibla kopplingsledningar med löpmutter 3/8".

Avsedd användning

Ettgreppsblandare avsedd för varmt och kallt tappvatten.

Handelsnamn

Mora Rexx K5 ettgrepps köksblandare krom, MA nr. 707100.

Mora Rexx K5 ettgrepps köksblandare krom med diskmaskinsanslutning, MA nr. 707105.

Mora Rexx K6 ettgrepps köksblandare krom, MA nr. 707110.

Mora Rexx K6 ettgrepps köksblandare med diskmaskinsanslutning, MA nr. 707115.

Mora Rexx K7 ettgrepps köksblandare krom, MA nr. 707120.

Mora Rexx K7 ettgrepps köksblandare krom med diskmaskinsanslutning, MA nr. 707125.

Position 7 till 8 och position 9 - 10 i artikelnumret beskriver färg/färgkombinationer:
00 = krom, 11 = svart, 65 = guld

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR)

Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt
Tappvatten	6:623, 1:a meningenen
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

Bestämmelserna i avsnitt 6:641 "Installationer för spillvatten" 3:e stycket i Boverkets Byggregler (BBR) ska alltid beaktas i samband med installation

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Mora Rexx, Rev. 005 - 16.03 MA nr. 89 09 88.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. CR074 daterad 2018-10-10, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

FM Mattsson Mora Group AB, Mora.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.

Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Distributör	Mora
Produktens typbeteckning	Enligt handelsnamn
Löpande tillverkningsdatum	datum
Typgodkännandets nummer	SC0614-13
Boverkets inregistrerade varumärke	†
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapport 5P01669-16C och 5P01669-16-1 från RISE Research Institutes of Sweden AB.

Rapport O6870/647 och 102000264-18 från Sintef, Norge.

Kommentarer

Blandaren har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Ljudprovningarna är utförda enligt EN ISO 3822 och indelas i 3 grupper:

Grupp 1 max, 20 dB(A) Lap vid 0,3 MPa.

Grupp 2 max, 25 dB(A) Lap vid 0,3 MPa.

Grupp 3 oklassad.

Samtliga blandare hänförs till grupp 1

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2019-01-28.

Giltighet

Giltigt till och med 2028-12-21.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produktena med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Martin Tillander'.

Martin Tillander