

FM Mattsson MEDICARE, ettgrepps tvättställsblandare

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson Mora Group AB

Box 480, 792 27 Mora, Sverige

Organisationsnummer: 556051-0207

Tel: 0250 59 60 00, Fax: 0250 159 60

E-post: info@fmm-mora.com, Hemsida: www.fmm-mora.com

Produktbeskrivning

MEDICARE tvättställsblandare är tillverkade av blyfri mässingslegering och finns i flera utföranden, se under "Handelsnamn".

Modell med handdusch finns.

Blandarna är mjukstängande, har omställbar flödesbegränsning och temperaturspärri samt förlängd pip.

Levereras med G 3/8" Soft PEX-rör eller 10 mm kopparrör för anslutning.

Avsedd användning

Ettgreppsblandare avsedd för varmt och kallt tappvatten. Vatten från handdusch är ej avsett för dricksvatten.

Handelsnamn

Tvättställsblandare MEDICARE, anslutning med Soft PEX, FMM nr. 32500010

Tvättställsblandare MEDICARE, anslutning med kopparrör, FMM nr. 32500110

Tvättställsblandare MEDICARE, anslutning med Soft PEX, lång spak FMM nr. 32504010

Tvättställsblandare MEDICARE, anslutning med kopparrör, lång spak, FMM nr. 32504110

Tvättställsblandare MEDICARE, anslutning med Soft PEX, självstängande handdusch, FMM nr. 32570010

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
Tappvatten	6:623, 1:a meningen
Återströmning	6:624
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

Bestämmelserna i avsnitt 6:641 "Installationer för spillvatten" 3:e stycket i Boverkets Byggregler (BBR) ska alltid beaktas i samband med installation.

Tillhörande handlingar

Drift- och monteringsanvisning MediCare, Rev. 001 – 2020-04-26 FMM nr. 100 84 68.

Typgodkännande C900391 | 2021-04-28

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

143126

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-15-0050. Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

FM Mattsson Mora Group AB, Mora.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.

Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Distributör
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsdatum
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan och Kontrollorgan

FM Mattsson
enligt handelsnamn
datum
C900391
✚
1002
RISE

Blandare märks med FM Mattsson.

Bedömningsunderlag

Rapport P109183, P109183-1, P109183-2 och 8P06302 från RISE Research Institutes of Sweden.
Rapport SBF2017F0153 och SBF2014F0287C från Sintef, Norge.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 1 med undantag av duschhandtag som hänförs till grupp 2.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2026-04-27.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.