

FM Mattsson 9000E, termostatblandare för dusch och bad

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson Mora Group AB

Box 480, 792 27 Mora, Sverige

Organisationsnummer: 556051-0207

Tel: 0250 59 60 00, Fax: 0250 159 60

E-post: info@fmm-mora.com, Hemsida: www.fmm-mora.com

Produktbeskrivning

FM Mattsson 9000E tryckbalanserade termostatblandare för dusch och bad. Blandarna finns i varianter med utlopp till dusch uppåt/nedåt eller utloppspip med inbyggd omkastare för badkars- och duschutlopp. Blandarna har anslutning c/c 150 mm eller c/c 160 mm och är försedda med typgodkända backventiler i inloppen.

Avsedd användning

Termostatblandare för dusch och badkar.

Handelsnamn

FM Mattsson 9000E, dusch och badkarsblandare, FMM-nr. 8200.

FM Mattsson 9000E, dusch utlopp ned, FMM-nr. 8210.

FM Mattsson 9000E, dusch utlopp upp, FMM-nr. 8211.

FM Mattsson 9000E, förspolningsblandare, FMM-nr. 8265. *

*Se "Kommentarer".

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
Tappvatten	6:623, 1:a meningen
Återströmning	6:624
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Drift och installationsanvisning FMM 9000E, Rev. 007-19.04 FMM nr 1002450.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-15-0050. Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Typgodkännande SC0400-09 | 2020-09-14

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16-20



2P06290

(5P05500)



Akred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
FM Mattsson Mora Group AB, Mora.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.
Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Distributör	FM Mattsson
Produktens typbeteckning	<i>enligt handelsnamn</i>
Löpande tillverkningsdatum	<i>datum</i>
Typgodkännandets nummer	SC0400-09
Boverkets inregistrerade varumärke	†
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

Blandare märks med FM Mattsson.

Bedömningsunderlag

Rapport 3D058016 och 3B038334 från SINTEF.
Rapport 5P01669-16C och 5P01669-16-1 från RISE Research Institutes of Sweden AB.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 1111.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Duschutlopp hänförs till grupp 1, badkarsutlopp hänförs till grupp 2.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2015-08-31.

Anslutning av utloppsdon för modell 8265, exempelvis pip, omfattas ej av detta typgodkännande.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2025-09-13.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Johan Åkesson