

FM Mattsson 9000E II, termostatblandare för dusch och badkar

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson Mora Group AB

Box 480, 792 27 Mora, Sverige

Organisationsnummer: 556051-0207

Tel: 0250 59 60 00, Fax: 0250 159 60

E-post: info@fmm-mora.com, Hemsida: www.fmm-mora.com

Produktbeskrivning

FM Mattsson FMM 9000E II termostatblandare finns i utförande för dusch och badkar.

Badkarsblandarna har inbyggd omkastare för anslutning av duschslang.

Blandarna har anslutning c/c 150 mm eller c/c 160 mm och är försedda med typgodkända backventiler i inloppen.

Avsedd användning

Termostatblandare för dusch och bad.

Handelsnamn

FM Mattsson 9000E II termostatblandare för badkar, c/c 160 mm, FMM nr. 8200-1000.

FM Mattsson 9000E II termostatblandare för badkar, c/c 150 mm, FMM nr. 8200-2500.

FM Mattsson 9000E II termostatblandare för dusch, utlopp ned c/c 160 mm, FMM nr. 8210-1000.

FM Mattsson 9000E II termostatblandare för dusch, utlopp ned c/c 150 mm, FMM nr. 8210-2500.

FM Mattsson 9000E II termostatblandare för dusch, utlopp upp c/c 160 mm, FMM nr. 8211-1000.

FM Mattsson 9000E II termostatblandare för dusch, utlopp upp c/c 150 mm, FMM nr. 8211-2500.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
Tappvatten	6:623, 1:a meningen
Återströmning	6:624
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Drift- och monteringsanvisning 9000E II termostatblandare, Rev. 008-19.11.27 FMM nr. 100 43 16.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-15-0050. Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Typgodkännande SC1094-14 | 2020-08-28

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16250



2P01247

(4P08718)



Akred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Kontroll fortsättning

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
FM Mattsson Mora Group AB, Mora.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.
Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Distributör
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsdatum
Tyvgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan och Kontrollorgan

FM Mattsson
enligt handelsnamn
datum
SC1094-14
†
1002
RISE

Blandare märks med FM Mattsson.

Bedömningsunderlag

Rapport SBF2013F0299A från Sintef, Norge.
Rapport 5P01669-18 från RISE Research Institutes of Sweden AB.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 1111.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 1.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2015-07-02.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2025-08-27.

Detta tyvgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ingvar Pettersson