

Mora MMIX T5, termostatblandare för dusch och bad

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson Mora Group AB

Box 480, 792 27 Mora, Sverige

Organisationsnummer: 556051-0207

Tel: 0250 59 60 00, Fax: 0250 159 60

E-post: info@fmm-mora.com, Hemsida: www.fmm-mora.com

Produktbeskrivning

Mora MMIX T5 tryckbalanserade termostatblandare för dusch och bad. Blandarna finns i varianter med utlopp till dusch uppåt/nedåt eller utloppspip med inbyggd omkastare för badkars- och duschutlopp. Blandarna har anslutning c/c 150 mm alternativt c/c 160 mm och är försedda med typgodkända backventiler i inloppen. Blandarna kan även levereras med blandarfäste c/c 40, se information under handelsnamn nedan. T5 Care modellerna har extra greppvänliga vred. Blandarna tillverkas av blyfri avzinkningshärdig mässingslegering.

Avsedd användning

Termostatblandare för dusch och bad.

Handelsnamn

Mora MMIX T5 badkarsblandare 160 c/c, MA nr. 730000.

Mora MMIX T5 Care badkarsblandare 160 c/c, MA nr. 730002.

Mora MMIX T5 badkarsblandare 150 c/c, MA nr. 730100.

Mora MMIX T5 Care badkarsblandare 160 c/c, MA nr. 730102.

Mora MMIX T5 badkarsblandare 160 c/c med blandarfäste 40 c/c, MA nr. 730202.

Mora MMIX T5 duschblandare utlopp ned 160 c/c, MA nr. 731000.

Mora MMIX T5 Care duschblandare utlopp ned 160 c/c, MA nr. 731002.

Mora MMIX T5 duschblandare utlopp upp 160 c/c, MA nr. 731050.

Mora MMIX T5 Care duschblandare utlopp upp 160 c/c, MA nr. 731052.

Mora MMIX T5 duschblandare utlopp ned 150 c/c, MA nr. 731100.

Mora MMIX T5 Care duschblandare utlopp ned 150 c/c, MA nr. 731102.

Mora MMIX T5 duschblandare utlopp upp 150 c/c, MA nr. 731150.

Mora MMIX T5 Care duschblandare utlopp upp 150 c/c, MA nr. 731152.

Mora MMIX T5 duschblandare utlopp ned 160 c/c med blandarfäste 40 c/c, MA nr. 731202.

Typgodkännande SC0030-10 | 2020-08-27

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00


certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-162-2



2P01247

(5P05494)



Ackred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
Tappvatten	6:623, 1:a meningen
Återströmning	6:624
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Drift- och monteringsanvisning Mora MMIX termostatblandare, Rev. 014-2019-11-27 MA nr. 100 27 66.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-15-0050. Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
FM Mattsson Mora Group AB, Mora.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.

Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Distributör	Mora
Produktens typbeteckning	enligt handelsnamn
Löpande tillverkningsdatum	datum
Typgodkännandets nummer	SC0030-10
Boverkets inregistrerade varumärke	†
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

Blandare märks med Mora och LF.

LF anger att blandaren är tillverkad av blyfri mässingslegering.

Bedömningsunderlag

Rapport 3D058051, 3D058016 och 3B038376 från Sintef, Norge.

Rapport PX28473 rev1, 5P01669-18B och 5P01669-18 från RISE Research Institutes of Sweden AB.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 1111.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Blandarna MA nr 730000, 730002, 730100 och 730102 hänförs till grupp 1 vid flöde genom duschutlopp och grupp 2 vid flöde genom badkarsutlopp. Övriga blandare hänförs till grupp 1.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2015-08-31.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2025-08-26.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ingvar Pettersson