

FM Mattsson 9000 termostatblandare för dusch och bad

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson Mora Group AB

Box 480, 792 27 Mora, Sverige

Organisationsnummer: 556051-0207

Tel: 0250 59 60 00, Fax: 0250 159 60

E-post: info@fmm-mora.com, Hemsida: www.fmm-mora.com

Produktbeskrivning

FM Mattsson 9000 tryckbalanserad termostatblandare för dusch och bad. Blandarna finns i varianter med utlopp till dusch uppåt eller nedåt samt fast utloppspip med inbyggd dragomkastare för badkars- och duschutlopp. Blandarna har anslutning c/c 150 eller c/c 160 mm och är försedda med typgodkända backventiler.

Avsedd användning

Termostatblandare för dusch och bad avsedd för varmt och kallt tappvatten.

Handelsnamn

FM Mattsson 9000 duschblandare med utlopp ned, FMM nr. 9210 XXXX.

FM Mattsson 9000 duschblandare med utlopp upp, FMM nr. 9211 XXXX.

FM Mattsson 9000 badkarsblandare, FMM nr. 9200 XXXX.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

| | |
|--------------------------------|--|
| Installationer för tappvatten* | 6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd |
| Tappvatten | 6:623, 1:a meningen |
| Återströmning | 6:624 |
| Utformning | 6:625, 1:a och 4:e stycket |

*Blandarna uppfyller Boverkets uppdaterade gränsvärde för max. mängd upplöst bly som beskrivs i BBR 21, 2014-06-17.

Tillhörande handlingar

Monteringsinstruktion FMM 9000, Rev. 008 – 14.01 FMM nr. 08831500.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-15-0050. Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Typgodkännande 0087/04 | 2019-04-03

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16250



8P09407

(3P08113)



Akred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Kontroll fortsättning

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
FM Mattsson Mora Group AB, Mora.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.
Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Distributör
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsdatum
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan och Kontrollorgan

FM Mattsson
enligt handelsnamn
datum
0087/04
T
1002
RISE

Blandare märks med FM Mattsson.

Bedömningsunderlag

Rapport O06870/299 från Sintef, Norge.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 1111.

Ljudprovningarna är utförda enligt EN ISO 3822 och indelas i 3 grupper:

Grupp 1 max, 20 dB(A) Lap vid 0,3 MPa.

Grupp 2 max, 25 dB(A) Lap vid 0,3 MPa.

Grupp 3 oklassad.

Duschutlopp hänförs till grupp 1 och badutlopp hänförs till grupp 2.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2014-03-12.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2024-04-02.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ingvar Pettersson

Marcus Tillman