

## FM Mattsson Kulventiler

Innehavare/Utfärdat för

**FM Mattsson AB**

Box 480, 792 27 Mora, Sverige

### Produktbeskrivning

FM Mattsson kulventiler med invändig eller utvändig anslutning, ventilen manövreras med vred eller skruvmejsel. Vred och spår för skruvmejsel indikerar kulans genomlopp. Ventilerna är förkromade och tillverkas av avzinkningshärdig mässingslegering. Vid anslutning till kopparrör kan FM Mattsson konkopplingar användas, dessa omfattas av RISE typgodkännande 2065/78.

### Avsedd användning

Avstängningsventil för kallt och varmt tappvatten. Högsta tillåtna driftstryck är 1,0 MPa och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 95 °C eller kontinuerligt inte överstiger 65 °C.

### Handelsnamn

FM Matsson kulventil,  
rak med anslutningar utvändig/lekande mutter, FMM nr. 2280  
rak med anslutningar invändig/lekande mutter, FMM nr. 2281  
rak med anslutningar invändig/invändig, FMM nr. 2282  
rak med anslutningar utvändig/invändig, FMM nr. 2285  
vinklad med anslutningar invändig/invändig, FMM nr. 2295  
T-ventil med invändiga anslutningar, FMM nr. 2296

### Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten  
Utformning

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd  
6:625, 1:a och 4:e stycket

### Tillhörande handlingar

Monteringsinstruktion 1003549\_008 daterad 23.12.14

### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. CR074 daterad 2018-10-10, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännande 0492/78 | 2025-04-28

**RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering**

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | [certifiering@ri.se](mailto:certifiering@ri.se) | [www.ri.se](http://www.ri.se)

1300298

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Akkred. nr. 1002  
Produktcertifiering  
ISO/IEC 17065

## Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
Tillverkningsenhet 30322

## Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare	FM Mattsson
Produktens typbeteckning	<i>enligt handelsnamn</i>
Löpande tillverkningsdatum	<i>datum</i>
Typgodkännandets nummer	0492/78
Boverkets inregistrerade varumärke	<b>†</b>
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

## Bedömningsunderlag

Rapport P801290, P801290-01, P801290-2, 5P01669-16E, 5P01669-18E, 1160506-D och 1160506-C-7 från RISE.

Rapport VTT-S-06858-13 från VTT.

Rapport 2024-1170-LM-07 från AQM.

## Kommentarer

Ventilerna är testade och godkända enligt med SS-EN 13828 och NKB Produktregel nr. 13.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2020-04-29.

## Giltighet

Giltigt till och med 2030-04-27.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric