DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6305BO0205
Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich ***field of application***	Produkte der Wasserversorgung *products of water supply*
Zertifikatinhaber ***owner of certificate***	Hans Sasserath GmbH & Co. KG Mühlenstraße 62, D-41352 Korschenbroich
Vertreiber ***distributor***	Hans Sasserath GmbH & Co. KG Mühlenstraße 62, D-41352 Korschenbroich
Produktart ***product category***	Armaturen für Trinkwasser: Systemtrenner BA (6305)
Produktbezeichnung ***product description***	Systemtrenner BA mit oder ohne Wartungsabsperrung
Modell ***model***	BA 66...
Prüfberichte ***test reports***	Kontrollprüfung Labor: 4-0078/21 vom 17.01.2022 (TZW) Ergänzungsprüfung: ST 016-021/17 vom 17.12.2018 (TZW) Ergänzungsprüfung: ST 001+002+003/03 vom 26.06.2003 (TZW)
Prüfgrundlagen ***test basis***	DVGW W 570-1 (01.03.2013) DIN EN 12729 (01.02.2003) UBA BWGL-Metalle (11.01.2023) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW-BWGL (07.03.2022) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ ***date of expiry / file no.***	26.06.2028 / 23-0037-WNV

70028-04-A-DE

24.10.2023 GI A-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ *type*	**Technische Daten** *technical data*	**Bemerkungen** *remarks*
BA 6600	Armaturengruppe: II Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15	
BA 6600	Armaturengruppe: II Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20	
BA 6600	Armaturengruppe: II Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 25	
BA 6600	Armaturengruppe: II Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 32	
BA 6600	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 40	
BA 6600	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 50	
BA 6600	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 65	
BA 6600	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 80	
BA 6600	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 100	
BA6610 in-line LF	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15	
BA6610 in-line LF	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20	
BA6610 in-line LF	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 25	
BA6610 in-line LF	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 32	
BA6610 in-line LF	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 40	
BA6610 in-line LF	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 50	

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. *registration no.*	**Bauteil (Produktart)** *component*	**Modell/Typ** *model/type*	**Hersteller** *manufacturer*
NW-6312AS2269	Einsteckrückflussverhinderer	OF, OD, OV, NV, CV, SYR/OV25, NV25	NEOPERL GmbH

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Nachweis der trinkwasserhygienischen Eignung gem. der „Empfehlung zur Konformitätsbestätigung der trinkwasserhygienischen Eignung von Produkten" des Umweltbundesamtes:
Konformitätsbestätigung DVGW CERT GmbH
HW-1002DL0394
HW-1002DO0275
HW-0802DM0382
Konformitätsbestätigung HyCert
Z-338057-20-Hy220