

Purus rördelar för instickssystem

Innehavare/Utfärdat för

Purus AB

Purus AB, Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad.

Organisationsnummer: 559007-0032.

Tel: 010-41 44 900, fax: 010-41 44 996.

E-post: info@purus.se hemsida: www.purus.se

Produktbeskrivning

Purus formstycken tillverkade av PP i dimension 32 mm och 40 mm.
Fabriksmonterade tätningsringar är tillverkade av TPE.

Avsedd användning

Purus instickssystem är formstycken avsedda för sammanfogning av avloppsrör i dimension 32 mm och 40 mm i byggnad för avledning av normalt hushållspillvatten.
Spillvattentemperaturen får kortvarigt uppgå till maximalt 93°C.
Formstycken ska förläggas utbytbara.

Handelsnamn

Purus Instickssystem.

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installation för spillvatten*
Utformning

6:641, 1:a stycket och sista meningen i 2:a stycket
6:644, 1:a meningen och 2:a stycket

*Spillvatteninstallationer ska utformas så att de kontinuerligt ska kunna avleda minst 150% av de betjänade tappställes normflöden.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Purus Instickssystem, daterad av SP 2011-02-10.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 351, Kontrollorgan: DTI Dansk Teknologiskt Institut.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Typgodkännande 0113/98 | 2021-01-28

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige
Tel: 010-516 50 00
certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16230



18685

(5P08698)



Akred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
BLS Industries AB, Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.
Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

På produkt:

Distributör	PURUS
Material	PP
Produktkod/RSK-nr	nummer
Löpande tillverkningsår och månad	år/månad

På emballage:

Distributör	PURUS
Boverkets inregistrerade varumärke	†
Certifieringsorgan	RISE
RISE ackrediteringsnummer	1002
Typgodkännandets nummer	0113/98
Produktkod/RSK-nr	nummer
Dimension	DN 32 eller DN 40
Kontrollorgan	DTI

Bedömningsunderlag

Rapport 3F020874, F9059996, F52133, F516526 och 4F022770 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Rapport 711393, 758601, 869184 och 925819 från DTI Danskt Teknologiskt Institut.

Kommentarer

Formstycken har testats i enlighet med relevanta delar ur SS-EN 1451-1, rördelarna uppfyller krav med undantag av smältindex.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2015-12-10.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2026-01-27.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ronald Green