

Golvbrunn, Purus Bigg och Purus Heavy

Innehavare/Utfärdat för

Purus AB

Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad, Sverige.

Organisationsnummer: 559007-0032.

Tel: 010-41 44 900, fax: 010-41 44 996.

E-post: info@purus.se Hemsida: www.purus.se

Produktbeskrivning

Golvbrunnarna Purus Bigg och Purus Heavy består av brunnshus i rostfritt stål eller epoxibelagt gjutjärn, med utlopp DN 75 eller DN 110. Purus Bigg har sidoutlopp och Purus Heavy har bottenutlopp. Varje brunn har klämring, sil (galler) och vattenlås. Sil har ytterdiameter 220 mm, är tillverkad i plast eller rostfritt och har belastningsklass K 3 (300 kg). Vattenlås är tillverkat i plast; modell RAN BH PLAST eller i rostfritt STÅL-RAN BH50. Se information under Handelsnamn nedan för materialbeskrivning samt flödeskapacitet via utlopp. Bigg och Heavy kan förses med förhöjningsring. Förhöjningsring skall vara typgodkänd.

Avsedd användning

Golvbrunn för avledning av spillvatten och för montering i betongbjälklag med golvbeläggning av våtrums-matta eller klinker.

I utrymmen utan krav på vattentäta skikt kan golvbrunnen monteras i betongbjälklag alternativt i betongbjälklag med epoxibeläggning. Montering i epoxibeläggning kräver en tillsats till brunn.

Handelsnamn

Brunnsmodell:	RSK nummer:	Flödeskapacitet:
Purus Bigg 75 R - Ø220 mm	7102834	2,2 l/s
Purus Bigg 75 P - Ø220 mm	7102822	2,5 l/s
Purus Bigg 110 R - Ø220 mm	7102835	2,9 l/s
Purus Bigg 110 P - Ø220 mm	7102821	2,5 l/s
Purus Bigg 110 E - Ø220 mm	7102819	2,4 l/s
Purus Heavy 75 R - Ø220 mm	7102836	>3,3 l/s
Purus Heavy 75 P - Ø220 mm	7102830	>3,3 l/s
Purus Heavy 110 R - Ø220 mm	7102837	>3,3 l/s
Purus Heavy 110 P - Ø220 mm	7102829	>3,3 l/s
Purus Heavy 110 E - Ø220 mm	7102827	2,2 l/s

R = samtliga detaljer tillverkat av rostfritt syrafast stål

P = brunnshus tillverkat av rostfritt stål, vattenlås och sil tillverkat av plast (polypropen PP)

E = brunnshus tillverkat av epoxibelagt gjutjärn, vattenlås och sil tillverkat av plast (polypropen PP)

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för spillvatten	6:641, 1:a och sista meningen i 2:a stycket
Utformning	6:644, 1:a meningen och 2:a stycket
Fast inredning och utrustning	8:32

Typgodkännande 0273/96 | 2018-03-29

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-162



7P06473

(PX20495)

Ackred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Purus golvbrunnar 220, daterad 2011-06-30.
Drift- och skötselanvisning Purus golvbrunnar - allmän, version 2011:1.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 351 Kontrollorgan: DTI, Dansk teknologiskt Institut

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: Purus AB, Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Etikett på produkt märks med:

Innehavare
Tillverkningsställe / Fabriksbeteckning
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan
Kontrollorgan

Purus
Purus
enligt handelsnamn
nummer
0273/96
†
1002
RISE Certifiering
351, DTI

Produkt märks med:

Heavy brunnshus (5 olika modeller)
KLÄMRING 220, AUTOMATISK (i plast)
RAN BH PLAST (vattenlås i plast)
STÅL-RAN BH50 (vattenlås i rostfritt stål)
P 220 UU, SIL (galler i plast, utan urtag)
SR 220, SIL - UTAN URTAG (galler i rostfritt stål)

Heavy, *utloppsdimension*
Purus, 714 13 40, *månad/år (för löpande tillverkning)*
Purus, 710 28 18, *månad/år (för löpande tillverkning)*
Purus, 713 84 42
Purus, 713 80 51, *månad/år (för löpande tillverkning)*
Purus, 713 38 38

Bedömningsunderlag

Test rapport. VTT-S-00918-17 och VTT-S-03517-17 från VTT Expert Services LTD.
Rapport 757089 från DTI.

Kommentarer

Purus Bigg och Purus Heavy har bedömts uppfylla kraven enligt SS-EN 1253-1:2015. Monteringsanvisningar skall levereras med brunn. Det löstagbara vattenlåset bör rengöras regelbundet.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2012-04-03.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2023-03-28.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Johan Åkesson

Stefan Coric

