

Typgodkännandebevis

SC0035-11

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

Golvbrunn, Purus Loke och Våge

Innehavare

Purus AB, Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad.

Organisationsnummer: 559007-0032.

Tel: 010-41 44 900, fax: 010-41 44 996.

E-post: info@purus.se hemsida: www.purus.se

Produkt

Golvbrunnar Purus Loke och Våge är tillverkade av PP. Båda modellerna är försedda med tre sidoinlopp på brunnshuset, sidoinloppen är pluggade vid leverans. För inkoppling av sidoinlopp tas plugg bort och VL-koppling monteras, därefter ansluts rör med $\varnothing 32$ mm.

Loke är utformad med bottenutlopp med anslutning $\varnothing 75$ mm eller $\varnothing 110$ mm.

Våge är utformad med sidoutlopp med anslutning $\varnothing 75$ mm.

Våge och Loke levereras med Purus Ran vattenlås med stänkskydd, Purus KL 150 klämring, plastsil ($\varnothing 150$ mm) samt VL-muff $\varnothing 32$ mm. Brunnarna klarar belastningsklass K3.

Avsedd användning

Golvbrunn för avledning av spillvatten och för montering i trä- eller betongbjälklag med golvbeläggning av våtrumsmatta eller klinker.

Handelsnamn

Purus Loke och Purus Våge.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installation för spillvatten

6:641, 1:a stycket och sista meningen i 2:a stycket

Utformning

6:644, 1:a meningen och 2:a stycket

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Purus golvbrunnar 150, daterad 2011-10-25.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 351. Kontrollorgan: DTI Dansk Teknologiskt Institut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
BLS Industries AB, Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.
Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

På produkt och emballage:

Distributör
Produktnamn
Produktkod/RSK-nr
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Kontrollorgan

PURUS
handelsnamn
nummer
†
SP Certifiering 1002
DTI

Produkt är även märkt med:

Löpande tillverkningsår och månad
Typpgodkännandets nummer

år/månad
SC0035-11

Bedömningsunderlag

Rapport P200524 och ETk P603538 från SP Sverige Tekniska Forskningsinstitut.
Rapport 270-5-0274-55 och 270-5-0442-55 från DTI.

Kommentarer

Monteringsanvisning skall levereras med brunn.

Golvbrunnarna har bedömts uppfylla kraven enligt SS-EN 1253-1:2003.

Brunnarna har flödeskapacitet 1,4 l/s.

Om vattenlås Nood används i golvbrunnar med sidoinlopp ska förhöjningsring monteras för att flödeskrav ska uppfyllas.

Det löstagbara vattenlåset bör rengöras regelbundet.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2011-03-31.



Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2020-12-09.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Ingvar Pettersson

Marcus Tillman