

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Purus AB, Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad, Sverige.

Märkning

Produkten skall vid fabrik försees med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Förpackning märks med:

Innehavare	Purus
Produktens typbeteckning	Purus MiniMax 50- Ø130 mm
Löpande tillverkningsnummer	nr
Typgodkännandets nummer	0117-06
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan	RISE
Kontrollorgan	DTI

Produkt märks med:

Innehavare	Purus AB
Löpande tillverkningsdatum	åå/mm
RSK nummer KLÄMRING 130, AUTOMATISK	714 13 16
RSK nummer NOOD MINIMAX (vattenlås)	711 37 65
RSK nummer P130, PLASTSIL (sil utan urtag)	713 84 47

Bedömningsunderlag

Rapporter ETK PS 03932 och ETK PS 03932-1 från SP.
Rapporter 120713-1 och 177233 från DTI.

Kommentarer

Golvbrunnen har bedömts uppfylla kraven enligt SS-EN 1253-1.
Det delvis mekaniska vattenlåsets funktion bedöms motsvara ett vattenlåsdjup om 50 mm, vattenlåset bör rengöras regelbundet.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Giltighet

Giltigt till och med 2028-09-28.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric