

# Golvbrunn, Purus Pro Line och Purus Line/Corner

Innehavare/Utfärdad för

## Purus AB

Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad.  
Organisationsnummer: 559007-0032.  
Tel: 010-41 44 900, fax: 010-41 44 996.  
E-post: [info@purus.se](mailto:info@purus.se) hemsida: [www.purus.se](http://www.purus.se)

### Produktbeskrivning

Brunnarna i Purus Pro Line, utlopp och platta, är tillverkad i ABS med rostfri sil. Plattan är självbärande vid montering i träbjälklag.

Purus Line/Corner är en variant utan inbyggd platta som kan användas som linjär brunn alternativt i hörn. För montering i träbjälklag medföljer monteringsckenor i stål.

Såväl Purus Line som Pro Line finns med sidoutlopp, gavelutlopp och bottenutlopp i ø75 mm och med sidoutlopp och gavelutlopp i ø50 mm.

De finns även i lågbyggd variant som har sidoutlopp i ø50 mm.

Brunnarna levereras med NOOD fjäderbelastat vattenlås med luktstopp tillsammans med rostfri klämring. Silarna klarar belastningsklass K3.

Purus Line och Purus Pro Line finns i versionerna 600, 700, 800, 900, 1000 och 1200.

Följande flöden har mätts för Purus Pro Line tillsammans med sil i mönster Chess, 600 version, RSK 7115354:

Dimension (mm) / placering av utlopp	Flöde sil (l/s)
DN50 / sida	0,8
DN50 / gavel	0,9
DN50 (lågbyggd) / sida	0,6
DN75 / botten	1,5
DN75 / gavel	1,0
DN75 / sida	1,0

### Avsedd användning

Golvbrunn för avledning av spillvatten och för montering i trä- eller betongbjälklag med golvbeläggning av klinker.

### Handelsnamn

Purus Pro Line och Purus Line/Corner.

Typgodkännande SC0265-10 | 2020-12-01

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering  
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige  
Tel: 010-516 50 00  
[certifiering@ri.se](mailto:certifiering@ri.se) | [www.ri.se](http://www.ri.se)

2018-01-16230



2P07036

(5P08710)



Akred. nr. 1002  
Produktcertifiering  
ISO/IEC 17065

## Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för spillvatten*	6:641, 1:a stycket och sista meningen i 2:a stycket
Utformning	6:644, 1:a meningen och 2:a stycket

\*Spillvatteninstallationer ska utformas så att de kontinuerligt ska kunna avleda minst 150% av de betjänade tappställets normflöden.

## Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Purus Pro Line silmönster nr 23534 daterad 20200709  
Monteringsanvisning Purus Line Pro Premium nr 23441 daterad 20200709  
Monteringsanvisning Purus Line nr 22297 daterad 20200326  
Monteringsanvisning Purus Corner Sil nr 02163 daterad 20190205  
Monteringsanvisning Purus Corner Tile insert nr 02164 daterad 20190704

## Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.  
Kontrollavtal: 351. Kontrollorgan: DTI Dansk Teknologiskt Institut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.


## Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
BLS Industries AB, Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad.

## Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.  
Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

### På produkt och emballage:

Distributör	PURUS
Produktnamn	enligt handelsnamn
Produktkod/RSK-nr	nummer
Boverkets inregistrerade varumärke	
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer	RISE 1002
Kontrollorgan	DTI

### Produkt är även märkt med:

Löpande tillverkningsår och månad	år/månad
Typgodkännandets nummer	SC0265-10

## Bedömningsunderlag

Rapport ETK P908196-B, Etk PX26619-B, Etk 4P05047 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.  
Rapport 732649-1, 780293-1, 823828-1, 869826-1 och 949391 från DTI.

### **Kommentarer**

Monteringsanvisning skall levereras med brunn.

Golvbrunnarna har bedömts uppfylla kraven enligt SS-EN 1253-1, med undantag av max flöde (0,8 l/s) för den lågbyggda varianten. Den uppfyller dock krav på flöde för en duschplats (0,4 l/s).

Det löstagbara vattenlåset bör rengöras regelbundet.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2015-12-10.

### **Giltighetstid**

Giltigt till och med 2025-11-30.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.