

## Golvbrunn, Purus Line Vinyl Plus

Innehavare/Utfärdat för

### Purus AB

Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad, Sverige

### Produktbeskrivning

Golvbrunn Purus Line Vinyl Plus är en designbrunn tillverkad i ABS-plast med ovandel och ram tillverkat i rostfritt stål. Utlopp i DN 50 eller DN 75, är placerat i brunnens sida, gavel eller botten. Designbrunnens galler (sil) är i rostfritt stål, utfört i mönster "Chess" och har belastningsklass K 3 (300 kg).

### Flödeskapacitet genom sil/galler:

Utlopp	Golvbrunn 700	Sil Chess 700	Uppmätt	Kravvärde*
∅ 50 gavel	RSK 711 54 92	RSK 713 00 78	0,8 l/s	0,8 l/s
∅ 50 sida	RSK 711 54 82	RSK 713 00 78	1,2 l/s	0,8 l/s
∅ 50 sida låg	RSK 711 54 87	RSK 713 00 78	0,5 l/s**	0,8 l/s
∅ 75 botten	RSK 711 55 02	RSK 713 00 78	2,0 l/s	0,8 l/s
∅ 75 gavel	RSK 711 55 07	RSK 713 00 78	0,8 l/s	0,8 l/s
∅ 75 sida	RSK 711 54 97	RSK 713 00 78	0,9 l/s	0,8 l/s

\* = Minsta kravvärde på flöde enligt SS-EN 1253-1

\*\*=Se "Kommentarer" för information om brunnar som ej uppfyller krav på minsta flöde.

### Avsedd användning

Golvbrunn för avledning av spillvatten och för montering i trä- eller betongbjälklag, med golvbeläggning av våtrumsmatta (plastmatta).

### Handelsnamn

Purus Line Vinyl Plus, med RSK-nummer enligt följande tabell.

Utlopp	Längd 600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
∅ 50 gavel	711 54 91	711 54 92	711 54 93	711 54 94	711 54 95
∅ 50 sida	711 54 81	711 54 82	711 54 83	711 54 84	711 54 85
∅ 50 sida låg	711 54 86	711 54 87	711 54 88	711 54 89	711 54 90
∅ 75 botten	711 55 01	711 55 02	711 55 03	711 55 04	711 55 05
∅ 75 gavel	711 55 06	711 55 07	711 55 08	711 55 09	711 55 10
∅ 75 sida	711 54 96	711 54 97	711 54 98	711 54 99	711 55 00
Sil Chess	713 00 77	713 00 78	713 00 79	713 00 80	713 00 82

## Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för spillvatten\* 6:641, 1:a och sista meningen i 2:a stycket  
Utformning 6:644, 1:a meningen och 2:a stycket

\*Spillvatteninstallationer ska utformas så att de kontinuerligt ska kunna avleda minst 150 % av de betjänade tappställenas normflöden.

## Tillhörande handlingar

Purus Line Vinyl Plus, Monteringsanvisning 22451, daterad 2019-03-15.  
Skötselansvisning golvbrunnar och golvrännor daterad 2023.

## Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Appendix A daterad 2020-07-03 till kontrollavtal 351. Kontrollorgan: DTI

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

## Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
Purus AB, Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad, Sverige.

## Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

### Förpackning märks med:

Innehavare	Purus
Produktens typbeteckning	enligt handelsnamn
RSK nummer	enligt handelsnamn
Typgodkännandets nummer	SC1166-17
Boverkets inregistrerade varumärke	✚
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan	RISE
Kontrollorgan	DTI

### Produkt märks med:

Innehavare	Purus
Löpande tillverkningsdatum	åå/mm

## Bedömningsunderlag

Rapporter ETk 6P05431-01, ETk P6 02181 och ETz 5P07759 från SP.  
Rapport 177233 från DTI.

## Kommentarer

Golvbrunnarna har bedömts uppfylla kraven enligt SS-EN 1253-1:2015. Det löstagbara vattenlåset bör rengöras regelbundet.

Låga golvbrunnar med utlopp  $\varnothing$  50 uppfyller krav enligt EN 1253 med undantag av max. flöde (0,8 l/s).  
Flödeskrav för installation i utrymme med ett duschhuvud uppfylls enligt standard EN 1253-1 (0,4 l/s).

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2018-01-19.

## Giltighet

Giltigt till och med 2028-09-28.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric