

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 3 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande. Godkännandet omfattar de delar av Boverkets föreskrifter och allmänna råd som anges nedan:

Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall (BFS 2024:8):

Vatten- och avloppsinstallationer BFS 2024:8, 8 kap. 1, 10-12 §§

Boverkets föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader (BFS 2024:9):

Fast inredning och utrustning BFS 2024:9, 2 kap. 28 §

Boverkets byggregler (BBR) (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2024:5) ¹:

Installationer för spillvatten 6:641

Utformning 6:644

Fast inredning och utrustning 8:32

¹ Får tillämpas i den utsträckning som framgår av övergångsbestämmelser till Boverkets föreskrifter BFS 2024:14.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Purus Pro Line silmönster nr 23534 daterad 2023-05-15

Monteringsanvisning Purus Line Pro Premium nr 23441 daterad 2023-05-15

Monteringsanvisning Purus Line nr 22297 daterad 2020-03-26

Monteringsanvisning Purus Corner Sil nr 02163 daterad 2022-01-13

Monteringsanvisning Purus Corner Tile insert nr 02164 daterad 2022-01-13

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Appendix A daterat 2025-10-09 till kontrollavtal 351. Kontrollorgan: DTI

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Vitas Group AB, Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad, Sverige

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

På produkt och emballage:

Distributör

Produktens typbeteckning

Produktkod/RSK-nummer

Boverkets inregistrerade varumärke

RISE ackrediteringsnummer

Kontrollorgan

PURUS

handelsnamn

nummer

†

1002

DTI

Typgodkännande SC0265-10 | 2025-12-16

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Märkning fortsättning

Produkt är även märkt med:

Löpande tillverkningsår och månad
Typgodkännandets nummer

år/månad
SC0265-10

Bedömningsunderlag

Rapporter Etk P908196-B, Etk PX26619-B och Etk 4P05047 från SP.
Rapporter 732649-1, 780293-1, 823828-1, 869826-1, 949391 och 251425 från DTI.

Kommentarer

Golvbrunnarna har bedömts uppfylla kraven enligt SS-EN 1253-1, med undantag av max flöde (0,8 l/s) för den lågbyggda varianten. Den uppfyller dock krav på flöde för en duschplats (0,4 l/s).
Det löstagbara vattenlåset bör rengöras regelbundet.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2020-12-01.

Giltighet

Giltigt till och med 2030-12-15.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric