

GODKÄNNANDEBEVIS

0117/06

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis

Golvbrunn, Purus MiniMax 50

- Innehavare** Purus AB, Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad.
Tel: 010-414 49 00, fax: 010-414 49 96, e-post: info@purus.se
Hemsida: www.purus.se organisationsnr: 556361-1887.
- Produkt** Golvbrunn Purus MiniMax 50 består av brunnshus, vattenlås, klämring och sil med Dy 130 mm. Samtliga delar är tillverkade av PP.
MiniMax 50 har sidoutlopp med Dy 50 mm.
- Avsedd användning** Golvbrunn för avledning av spillvatten och för montering i trä- eller betongbjälklag med golvbeläggning av våtrumsmatta eller klinker.
- Handelsnamn** Purus MiniMax 50, RSK nr. 7113764.
- Godkännande** Produkterna har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):
- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Installationer för spillvatten | 6:641, 1:a och 2:a stycket |
| Utformning | 6:644, 1:a meningen och 2:a stycket |
- Golvbrunn ska ha flödeskapacitet som minst motsvarar 150 % av de betjänade tappstälernas normflöden.
- Tillhörande handlingar** Monteringsanvisning Purus golvbrunnar 130 MiniMax, daterad 2011-12-21.
Drift och skötselanvisning Purus golvbrunnar, version 2011:1.
- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2011-06-14 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 210-97-0648. Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
- Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

- Tillverkare Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:
Purus AB, Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad.
Purus AB, Hasselgatan 25, 333 32 Smålandsstenar.
- Märkning Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.
Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:
- Text på förpackning:
- | | |
|--------------------------|-------------------|
| Innehavare | Purus |
| P-märke | Þ |
| Certifieringsorgan | SP SITAC |
| Godkännandets nummer | 0117/06 |
| Produktens typbeteckning | MiniMax 50 |
| RSK nummer | 711 37 64 |
| Kontrollorgan | SP |
- Text på artiklar:
- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| Innehavare | Purus |
| Löpande tillverkningsmånad/år | månad/år |
| RSK nummer klämring, KL 130 | 714 13 16 |
| RSK nummer Nood minimax vattenlås | 711 37 65 |
| RSK nummer sil utan urtag, 130 plast | 713 84 47 |
- Bedömnings- Rapport ETkP503932 och ETkP503932-1 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
underlag Rapport 270-9-0831A från DTI, Danmark.
- Kommentarer Monteringsanvisningar skall levereras med brunnen.
Golvbrunnen har bedömts uppfylla kraven enligt SS-EN 1253-1:2003.
Det delvis mekaniska vattenlåsets funktion bedöms motsvara ett vattenlås djup om 50 mm, vattenlåset bör rengöras regelbundet.
- Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer med projektnummer T600117 daterat 2006-12-05.
- Giltighetstid Godkännandet gäller t.o.m. 2017-04-02.



Ronald Green



Marcus Tillman