

Purus Pungvattenlås

Innehavare/Utfärdat för

Purus AB

Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad, Sverige.

Produktbeskrivning

Purus pungvattenlås med övre inloppsdimension DN 32. Sidoutlopp har mutter och kona avsett för rör med DN 32 eller DN 40 mm. Vattenlås med sidoutlopp DN 40, finns även med instickskoppling. Pungvattenlåsen tillverkas av polypropen (PP) och ingår i flera kompletta monteringsset som är anpassade för olika installationsalternativ.

Avsedd användning

Anslutning av tvättställ eller bidé till spillvatteninstallation, för att förhindra lukt från avloppsnät. Maximalt spillvattenflöde är 0,6 l/s.

Handelsnamn

Purus Pungvattenlås Instick (RSK 807 53 99)
Purus Pungvattenlås 40 vit (RSK 807 54 00)
Purus Pungvattenlås 40 krom (RSK 807 51 11)
Purus Pungvattenlås 32 vit (RSK 807 61 43).

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

| | |
|--------------------------------|---|
| Installationer för spillvatten | 6:641, 1:a och sista meningen i 2:a stycket |
| Utformning | 6:644, 1:a meningen och 2:a stycket |

Tillhörande handlingar

Purus AB Monteringsanvisning kommodvattenlås 20064, daterad 2021-02-02
Purus AB drift- och skötselanvisningar, daterad 2022-10-05.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollanvisning: Ref nr. 351 daterad 2020-07-03, Kontrollorgan: DTI

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Purus AB, Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad

Typgodkännande 3372/88 | 2023-03-26
RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1148010

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Akred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Etikett på produkt märks med:

Innehavare
Produktens typbeteckning
RSK nummer
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan
Kontrollorgan

Purus
Purus pungvattenlås
enligt handelsnamn
3372/88
†
1002
RISE
DTI

Produkt märks med:

Innehavare
Löpande tillverkningsdatum
RSK nummer, instick Ø 40 mm vit
RSK nummer, Ø 40 mm vit
RSK nummer, Ø 40 mm krom
RSK nummer, Ø 32 mm vit

Purus
mm/åå
807 53 99
807 54 00
807 51 11
807 61 43

Bedömningsunderlag

Rapport 6675-51368-9, 819721, 108559 och 138555 från DTI.
Ritningsunderlag 8075400_måttskiss och 8075399_måttskiss.

Kommentarer

Pungvattenlåset har bedömts uppfylla kraven enligt SS-EN 274-1:2002.
Den löstagbara underdelen bör rengöras regelbundet.
Pungvattenlås benämns även kommodvattenlås.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2018-02-21, med giltighetstid t.o.m. 2023-02-20.

Giltighet

Giltigt till och med 2028-03-25.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.
Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Martin Tillander